

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 55

Тип расходомера:ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195993

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хВЕ30

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	67,13	52,61	14,52	53,21	52,15	51,2	50,5	0	1,65	7	7	0,758	24	0	
24.07.2026	67,67	52,32	15,35	50,59	49,53	48,69	48,1	0	1,43	7	7	0,76	24	0	
25.07.2026	68,14	53,04	15,1	47,37	46,4	45,63	45,05	0	1,35	7	7	0,699	24	0	
26.07.2026	67,87	52,06	15,81	45,9	44,96	44,22	43,68	0	1,28	7	7	0,71	24	0	
27.07.2026	67,02	53,38	13,64	53,69	52,58	51,71	51,04	0	1,54	7	7	0,718	24	0	
28.07.2026	66,43	53,76	12,67	57,42	56,26	55,32	54,59	0	1,67	7	7	0,713	24	0	
29.07.2026	64,16	54,26	9,9	71,89	70,56	69,22	68,24	0	2,32	7	7	0,701	24	0	
30.07.2026	65,89	53,43	12,46	56,01	54,89	53,83	53,13	0	1,76	7	7	0,683	24	0	
31.07.2026	66,06	53,57	12,49	56,2	55,07	54,15	53,41	0	1,66	7	7	0,687	24	0	
01.08.2026	65,44	54,1	11,34	63,68	62,46	61,46	60,63	0	1,83	7	7	0,706	24	0	
02.08.2026	65,51	55	10,51	76,18	74,69	73,27	72,23	0	2,46	7	7	0,782	24	0	
03.08.2026	64,58	55,38	9,2	87,6	85,95	84,34	83,16	0	2,79	7	7	0,791	24	0	
04.08.2026	67,26	52,3	14,96	53,63	52,58	51,47	50,79	0	1,79	7	7	0,784	24	0	
05.08.2026	67,09	52,68	14,41	57,28	56,14	54,95	54,24	0	1,9	7	7	0,808	24	0	
06.08.2026	72,26	49,15	23,11	36,13	35,31	34,82	34,39	0	0,92	7	7	0,815	24	0	
07.08.2026	66,27	53,63	12,64	64,53	63,26	62,12	61,3	0	1,96	7	7	0,801	24	0	
08.08.2026	65,97	54,98	10,99	68,5	67,15	65,93	64,99	0	2,16	7	7	0,738	24	0	
09.08.2026	65,21	55,38	9,83	81,45	79,93	78,24	77,12	0	2,81	7	7	0,785	24	0	
10.08.2026	64,3	56,14	8,16	94,78	92,99	91,04	89,73	0	3,26	7	7	0,758	24	0	
11.08.2026	63,63	57,46	6,17	130,17	127,77	125,01	123,1	0	4,67	7	7	0,788	24	0	
12.08.2026	63,84	57,48	6,36	124,21	121,93	119,53	117,72	0	4,21	7	7	0,775	24	0	
13.08.2026	65,08	55,31	9,77	78,48	76,99	75,52	74,43	0	2,56	7	7	0,751	24	0	
14.08.2026	64,89	55,54	9,35	80,3	78,74	77,41	76,31	0	2,43	7	7	0,737	24	0	
15.08.2026	65,14	56,31	8,83	87,3	85,57	83,81	82,58	0	2,99	7	7	0,755	24	0	
16.08.2026	65,17	55,87	9,3	93,22	91,41	89,26	87,95	0	3,46	7	7	0,851	24	0	
17.08.2026	65,18	55,46	9,72	90,67	88,94	86,79	85,55	0	3,39	7	7	0,863	24	0	
18.08.2026	65,28	55,03	10,25	83,88	82,28	80,29	79,15	0	3,13	7	7	0,842	24	0	
19.08.2026	64,95	55,37	9,58	89,18	87,44	85,59	84,35	0	3,09	7	7	0,838	24	0	
20.08.2026	64,47	55,99	8,48	98,45	96,59	94,75	93,38	0	3,21	7	7	0,816	24	0	
21.08.2026	63,85	57,11	6,74	120	117,79	115,72	113,98	0	3,81	7	7	0,791	24	0	
22.08.2026	62,84	55,8	7,04	108,84	106,91	104,91	103,38	0	3,53	7	7	0,753	24	0	
23.08.2026	62,26	55,46	6,8	120,83	118,71	117,02	115,35	0	3,36	7	7	0,804	24	0	
Итого:				2481,5	2433,93	2387,2	2353,55	0	80,38			24,561	768	0	
Средние:	65,65	54,54	11,1							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	37138,42	36082,53	35575,08	35168,71	1,24	913,82	1115,025	12723	201
23/08/2624:00	39619,99	38516,46	37962,3	37522,26	1,24	994,2	1139,586	13491	201
Итого:	2481,57	2433,93	2387,22	2353,55	0	80,38	24,561	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

Ф.И.О.

МП

Подпись

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 53 (ИТП-1)

Тип расходомера:ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195989

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хВ14А

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	68,66	50,58	18,08	43,66	42,72	21,46	21,2	0	21,52	7	7	0,794	24	0	
24.07.2026	69,25	48,66	20,59	38,8	37,98	12,16	11,99	0	25,99	7	7	0,761	24	0	
25.07.2026	69,81	49,23	20,58	38,1	37,3	11,54	11,39	0	25,91	7	7	0,749	24	0	
26.07.2026	69,57	49,41	20,16	38,75	37,93	13,51	13,33	0	24,6	7	7	0,752	24	0	
27.07.2026	68,47	50,13	18,34	41,48	40,53	17,65	17,41	0	23,12	7	7	0,731	24	0	
28.07.2026	67,76	51,08	16,68	43,25	42,4	21,43	21,15	0	21,25	7	7	0,707	24	0	
29.07.2026	65,34	51,46	13,88	52,79	51,74	37,28	36,86	0	14,88	7	7	0,72	24	0	
30.07.2026	67,33	50,61	16,72	46,76	45,8	33,72	33,29	0	12,51	7	7	0,759	24	0	
31.07.2026	67,46	50,33	17,13	44,59	43,67	28,26	27,98	0	15,69	7	7	0,739	24	0	
01.08.2026	66,77	51,77	15	49,12	48,14	32,62	32,23	0	15,91	7	7	0,718	24	0	
02.08.2026	66,7	51,97	14,73	55,41	54,35	41,64	41,14	0	13,21	7	7	0,792	24	0	
03.08.2026	65,84	51,74	14,1	57,86	56,72	46,2	45,65	0	11,07	7	7	0,803	24	0	
04.08.2026	68,75	49,41	19,34	43,91	42,95	27,28	26,99	0	15,96	7	7	0,82	24	0	
05.08.2026	68,63	49,89	18,74	45,1	44,14	28,57	28,23	0	15,91	7	7	0,829	24	0	
06.08.2026	74,51	45,86	28,65	30,98	30,23	10,98	10,89	0	19,34	7	7	0,841	24	0	
07.08.2026	67,65	50,61	17,04	50,96	49,9	34,73	34,29	0	15,61	7	7	0,834	24	0	
08.08.2026	67,44	53,1	14,34	52,39	51,33	39,4	38,88	0	12,45	7	7	0,765	24	0	
09.08.2026	66,33	51,54	14,79	55,82	54,69	43,14	42,61	0	12,08	7	7	0,797	24	0	
10.08.2026	65,4	53,53	11,87	69,35	68,04	62,02	61,19	0	6,85	7	7	0,806	24	0	
11.08.2026	64,55	54,35	10,2	81,99	80,44	79,1	78	0	2,44	7	7	0,818	24	0	
12.08.2026	64,91	54,13	10,78	76,44	74,97	71,05	70,08	0	4,89	7	7	0,809	24	0	
13.08.2026	66,33	51,99	14,34	57,04	55,91	45,48	44,88	0	11,03	7	7	0,796	24	0	
14.08.2026	66,09	52,19	13,9	59,21	58,04	48,08	47,48	0	10,56	7	7	0,799	24	0	
15.08.2026	66,35	53,27	13,08	61,85	60,62	52,13	51,4	0	9,22	7	7	0,789	24	0	
16.08.2026	66,32	52,89	13,43	65,19	63,89	57	56,26	0	7,63	7	7	0,85	24	0	
17.08.2026	66,33	51,46	14,87	59,75	58,54	51,09	50,46	0	8,08	7	7	0,864	24	0	
18.08.2026	66,53	52,2	14,33	62,9	61,69	55,6	54,91	0	6,78	7	7	0,881	24	0	
19.08.2026	66,2	52,47	13,73	66,25	64,99	60,58	59,77	0	5,22	7	7	0,887	24	0	
20.08.2026	65,63	52,68	12,95	70,39	69,03	66,6	65,75	0	3,28	7	7	0,888	24	0	
21.08.2026	64,94	53,84	11,1	74,16	72,72	72,2	71,22	0	1,5	7	7	0,813	24	0	
22.08.2026	63,89	53,5	10,39	79,52	78,05	79,61	78,55	0	-0,5	7	7	0,805	24	0	
23.08.2026	63,21	53,42	9,79	90,02	88,39	94,63	93,38	0	-4,99	7	7	0,869	24	0	
Итого:				1803,7	1767,84	1396,7	1378,84	0	389			25,585	768	0	
Средние:	66,96	51,54	15,42							7	7				


Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	35823,84	34731,68	34632,12	34255,7	0,95	475,98	1221,492	12732	4
23/08/2624:00	37627,63	36499,52	36028,86	35634,54	0,95	864,98	1247,077	13500	4
Итого:	1803,79	1767,84	1396,74	1378,84	0	389	25,585	768	0

Представитель абонента

Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

/  / В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

/  /Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 53 (ИТП-2)

Тип расходомера:ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mrвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00015990

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хА8С9

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	67,33	49,64	17,69	35,3	34,6	34,25	33,84	0	0,76	7	7	0,613	24	0	
24.07.2026	67,92	49,34	18,58	35,16	34,44	34,11	33,7	0	0,74	7	7	0,64	24	0	
25.07.2026	68,42	49,38	19,04	33,35	32,63	32,36	32,02	0	0,61	7	7	0,623	24	0	
26.07.2026	68,2	49,05	19,15	33,6	32,88	32,66	32,29	0	0,59	7	7	0,632	24	0	
27.07.2026	67,21	50,4	16,81	36,41	35,68	35,49	35,05	0	0,63	7	7	0,598	24	0	
28.07.2026	66,63	50,28	16,35	39,18	38,43	38,2	37,72	0	0,71	7	7	0,628	24	0	
29.07.2026	64,4	51,73	12,67	49,04	48,09	47,89	47,28	0	0,81	7	7	0,61	24	0	
30.07.2026	66,16	51,64	14,52	40,9	40,1	39,78	39,25	0	0,85	7	7	0,584	24	0	
31.07.2026	66,26	50,46	15,8	37,99	37,25	36,98	36,5	0	0,75	7	7	0,587	24	0	
01.08.2026	65,66	51,2	14,46	43,47	42,6	42,35	41,87	0	0,73	7	7	0,615	24	0	
02.08.2026	65,58	50,88	14,7	47,01	46,04	45,78	45,21	0	0,83	7	7	0,677	24	0	
03.08.2026	64,76	51,73	13,03	52,69	51,68	51,39	50,75	0	0,93	7	7	0,672	24	0	
04.08.2026	67,47	50,04	17,43	37,36	36,6	36,23	35,79	0	0,81	7	7	0,636	24	0	
05.08.2026	67,55	49,43	18,12	34,21	33,51	33,19	32,83	0	0,68	7	7	0,608	24	0	
06.08.2026	72,84	47,31	25,53	26,45	25,82	25,42	25,17	0	0,65	7	7	0,659	24	0	
07.08.2026	66,52	50,64	15,88	42,89	42,01	41,63	41,13	0	0,88	7	7	0,668	24	0	
08.08.2026	66,29	51,07	15,22	44,56	43,68	43,27	42,75	0	0,93	7	7	0,664	24	0	
09.08.2026	65,28	51,24	14,04	49,87	48,9	48,45	47,85	0	1,05	7	7	0,686	24	0	
10.08.2026	64,38	52,64	11,74	57,16	56,11	55,66	54,94	0	1,17	7	7	0,659	24	0	
11.08.2026	63,62	53,78	9,84	67,78	66,58	66,23	65,36	0	1,22	7	7	0,654	24	0	
12.08.2026	63,95	53,14	10,81	65,09	63,9	63,7	62,87	0	1,03	7	7	0,692	24	0	
13.08.2026	65,19	52,07	13,12	47,63	46,67	46,42	45,85	0	0,82	7	7	0,61	24	0	
14.08.2026	65,01	52,38	12,63	49,71	48,74	48,54	47,92	0	0,82	7	7	0,616	24	0	
15.08.2026	65,26	52,49	12,77	52,14	51,17	50,77	50,09	0	1,08	7	7	0,653	24	0	
16.08.2026	65,24	51,95	13,29	53,42	52,43	51,84	51,17	0	1,26	7	7	0,695	24	0	
17.08.2026	65,23	51,53	13,7	51,75	50,75	50,34	49,69	0	1,06	7	7	0,695	24	0	
18.08.2026	65,44	52,04	13,4	53,06	52,06	51,54	50,87	0	1,19	7	7	0,697	24	0	
19.08.2026	65,09	51,66	13,43	52,74	51,71	51,45	50,8	0	0,91	7	7	0,695	24	0	
20.08.2026	64,6	52,83	11,77	57,94	56,83	56,61	55,88	0	0,95	7	7	0,667	24	0	
21.08.2026	63,99	53,61	10,38	65,36	64,11	63,99	63,17	0	0,94	7	7	0,665	24	0	
22.08.2026	62,98	53,52	9,46	73,7	72,38	72,29	71,32	0	1,06	7	7	0,685	24	0	
23.08.2026	62,27	54,43	7,84	87,27	85,77	85,95	84,79	0	0,98	7	7	0,672	24	0	
Итого:				1554,1	1524,15	1514,7	1495,72	0	28,43			20,755	768	0	
Средние:	65,83	51,36	14,47							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	31909,07	30967,1	30727,67	30388,47	0,32	578,63	1043,675	12658	72
23/08/2624:00	33463,26	32491,25	32242,43	31884,19	0,32	607,06	1064,43	13426	72
Итого:	1554,19	1524,15	1514,76	1495,72	0	28,43	20,755	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись _____
Ф.И.О.

Подпись _____
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 57 (ИТП-1)

Тип расходомера:ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196485

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8A1F ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	68,87	49,32	19,55	36,21	35,49	34,3	33,91	0	1,58	7	7	0,693	24	0	
24.07.2026	69,49	48,96	20,53	34,98	34,24	33,1	32,75	0	1,49	7	7	0,702	24	0	
25.07.2026	70,11	50,1	20,01	33,7	32,97	31,86	31,48	0	1,49	7	7	0,66	24	0	
26.07.2026	69,77	48,81	20,96	32,96	32,23	31,15	30,81	0	1,42	7	7	0,678	24	0	
27.07.2026	68,65	50,43	18,22	35,52	34,8	33,6	33,16	0	1,64	7	7	0,633	24	0	
28.07.2026	68	50,35	17,65	36,2	35,47	34,29	33,88	0	1,59	7	7	0,625	24	0	
29.07.2026	63,98	50,52	13,46	49,13	48,24	46,86	46,26	0	1,98	7	7	0,648	24	0	
30.07.2026	67,43	50,45	16,98	37,41	36,67	35,62	35,18	0	1,49	7	7	0,622	24	0	
31.07.2026	67,63	50,15	17,48	37,92	37,2	36,16	35,69	0	1,51	7	7	0,648	24	0	
01.08.2026	66,87	49,67	17,2	41,48	40,65	39,93	39,45	0	1,2	7	7	0,699	24	0	
02.08.2026	66,76	50,17	16,59	44,09	43,15	42,18	41,7	0	1,45	7	7	0,716	24	0	
03.08.2026	66,08	50,24	15,84	47,23	46,31	45,26	44,74	0	1,57	7	7	0,732	24	0	
04.08.2026	69,01	48,26	20,75	36,86	36,1	35,36	34,93	0	1,17	7	7	0,747	24	0	
05.08.2026	68,92	49,11	19,81	37,05	36,29	35,42	35,01	0	1,28	7	7	0,719	24	0	
06.08.2026	74,92	45,04	29,88	27,42	26,73	25,81	25,56	0	1,17	7	7	0,8	24	0	
07.08.2026	67,76	49,63	18,13	41,55	40,69	39,49	39,02	0	1,67	7	7	0,739	24	0	
08.08.2026	67,69	50,32	17,37	41,9	41	39,8	39,33	0	1,67	7	7	0,713	24	0	
09.08.2026	66,4	50,76	15,64	48,23	47,25	45,87	45,37	0	1,88	7	7	0,74	24	0	
10.08.2026	65,36	51,59	13,77	55,19	54,17	52,63	51,96	0	2,21	7	7	0,744	24	0	
11.08.2026	64,53	52,64	11,89	62,95	61,76	60,56	59,78	0,02	1,98	7	7	0,735	24	0	
12.08.2026	64,91	52,34	12,57	60,16	59,01	57,81	57,09	0	1,92	7	7	0,742	24	0	
13.08.2026	66,37	51,42	14,95	48,88	47,93	46,89	46,3	0	1,63	7	7	0,717	24	0	
14.08.2026	66,15	51,42	14,73	49,56	48,58	47,88	47,28	0	1,3	7	7	0,716	24	0	
15.08.2026	66,4	51,98	14,42	51,44	50,45	49,61	48,95	0	1,5	7	7	0,727	24	0	
16.08.2026	66,41	50,91	15,5	53,42	52,35	51,18	50,56	0	1,79	7	7	0,809	24	0	
17.08.2026	66,45	50,86	15,59	51,99	50,95	49,98	49,41	0	1,54	7	7	0,795	24	0	
18.08.2026	66,58	50,58	16	51,28	50,29	49,21	48,64	0	1,65	7	7	0,801	24	0	
19.08.2026	66,24	51,07	15,17	53,84	52,81	51,98	51,35	0	1,46	7	7	0,8	24	0	
20.08.2026	65,62	51,76	13,86	57,53	56,44	55,24	54,52	0	1,92	7	7	0,779	24	0	
21.08.2026	64,97	52,01	12,96	64,96	63,71	62,44	61,66	0	2,05	7	7	0,825	24	0	
22.08.2026	63,87	52,31	11,56	68,91	67,63	66,44	65,58	0	2,05	7	7	0,779	24	0	
23.08.2026	63,08	53,17	9,91	80,93	79,48	78,86	77,82	0	1,66	7	7	0,787	24	0	
Итого:				1510,8	1481,04	1446,77	1429,13	0,02	51,91			23,27	768	0	
Средние:	67,04	50,51	16,52							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	31525,51	30572,54	30404,11	30076,98	0,32	495,56	1084,275	12728	7
23/08/2624:00	33036,39	32053,58	31850,88	31506,11	0,34	547,47	1107,545	13496	7
Итого:	1510,88	1481,04	1446,77	1429,13	0,02	51,91	23,27	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

/_____
Подпись В.А. Петренко/
Ф.И.О.

/_____
Подпись Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 57 (ИТП-2)

Тип расходомера:ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196478

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хFA27

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	68,83	48,62	20,21	49,02	47,99	49,23	48,69	0	-0,7	7	7	0,969	24	0	
24.07.2026	69,44	47,95	21,49	44,74	43,76	44,82	44,34	0	-0,58	7	7	0,941	24	0	
25.07.2026	70,01	48,21	21,8	42,17	41,22	42,16	41,68	0	-0,46	7	7	0,899	24	0	
26.07.2026	69,74	48,3	21,44	42,73	41,75	42,69	42,21	0	-0,46	7	7	0,895	24	0	
27.07.2026	68,6	48,32	20,28	46,16	45,19	46,13	45,65	0	-0,46	7	7	0,915	24	0	
28.07.2026	67,93	49,33	18,6	49,66	48,64	49,77	49,2	0	-0,56	7	7	0,905	24	0	
29.07.2026	63,9	51,31	12,59	71,86	70,51	72,88	72,02	0	-1,51	7	7	0,887	24	0	
30.07.2026	67,38	48,89	18,49	49,39	48,38	49,87	49,32	0	-0,94	7	7	0,894	24	0	
31.07.2026	67,56	48,18	19,38	48,31	47,32	48,85	48,34	0	-1,02	7	7	0,916	24	0	
01.08.2026	66,83	49,89	16,94	53,59	52,56	55	54,37	0	-1,81	7	7	0,89	24	0	
02.08.2026	66,7	49,16	17,54	58,88	57,66	59,95	59,28	0	-1,62	7	7	1,01	24	0	
03.08.2026	66,04	49,6	16,44	62,57	61,34	63,42	62,69	0	-1,35	7	7	1,008	24	0	
04.08.2026	68,97	47,17	21,8	48,49	47,47	48,96	48,47	0	-1	7	7	1,035	24	0	
05.08.2026	68,81	47,7	21,11	49,12	48,11	49,67	49,14	0	-1,03	7	7	1,018	24	0	
06.08.2026	74,9	44,37	30,53	34,44	33,6	34,22	33,94	0	-0,34	7	7	1,024	24	0	
07.08.2026	67,62	48,27	19,35	54,45	53,35	55,05	54,44	0	-1,09	7	7	1,032	24	0	
08.08.2026	67,5	50,51	16,99	58,05	56,83	58,76	58,06	0	-1,23	7	7	0,966	24	0	
09.08.2026	66,36	50,98	15,38	65,63	64,34	66,61	65,8	0	-1,46	7	7	0,989	24	0	
10.08.2026	65,31	51,53	13,78	76,04	74,56	77,4	76,44	0	-1,88	7	7	1,028	24	0	
11.08.2026	64,48	52,9	11,58	91,15	89,43	93,32	92,1	0	-2,67	7	7	1,034	24	0	
12.08.2026	64,79	53,07	11,72	89,61	87,92	91,85	90,64	0	-2,72	7	7	1,03	24	0	
13.08.2026	66,35	50,84	15,51	66,67	65,39	68,06	67,26	0	-1,87	7	7	1,015	24	0	
14.08.2026	66,11	51,45	14,66	67,72	66,37	69,49	68,63	0	-2,26	7	7	0,972	24	0	
15.08.2026	66,34	51,67	14,67	71,07	69,62	72,75	71,86	0	-2,24	7	7	1,019	24	0	
16.08.2026	66,36	51,1	15,26	74,68	73,19	76,05	75,11	0	-1,92	7	7	1,118	24	0	
17.08.2026	66,44	50,78	15,66	74,6	73,11	76,01	75,12	0	-2,01	7	7	1,143	24	0	
18.08.2026	66,52	50,59	15,93	71,48	70,05	72,72	71,86	0	-1,81	7	7	1,113	24	0	
19.08.2026	66,18	51,1	15,08	77,11	75,6	78,83	77,87	0	-2,27	7	7	1,139	24	0	
20.08.2026	65,55	51,66	13,89	84	82,33	86	84,94	0	-2,61	7	7	1,141	24	0	
21.08.2026	64,88	53,11	11,77	92,52	90,75	95,06	93,83	0	-3,08	7	7	1,068	24	0	
22.08.2026	63,8	53,05	10,75	98,5	96,67	101,62	100,28	0	-3,61	7	7	1,038	24	0	
23.08.2026	62,99	53,87	9,12	123,59	121,3	128,57	126,86	0	-5,56	7	7	1,106	24	0	
Итого:				2088	2046,31	2125,7	2100,44	0	-54,13			32,157	768	0	
Средние:	66,97	50,1	16,86							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	49391,08	47858,66	48813,77	48287,04	34,86	-428,38	1755,732	12730	5
23/08/2624:00	51479,08	49904,97	50939,54	50387,48	34,86	-482,51	1787,889	13498	5
Итого:	2088	2046,31	2125,77	2100,44	0	-54,13	32,157	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации


/ В.А. Петренко/
Подпись
Ф.И.О.
МП


/Ю.О. Мартовская/
Подпись
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 61 (ИТП-1)

Тип расходомера:ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207894

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х4458

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	68,36	52,96	15,4	75,02	73,47	73,96	72,98	0	0,49	7	7	1,134	24	0	
24.07.2026	68,95	53,31	15,64	67,72	66,26	66,68	65,8	0	0,46	7	7	1,036	24	0	
25.07.2026	69,55	53,25	16,3	63,68	62,24	62,54	61,71	0	0,53	7	7	1,014	24	0	
26.07.2026	69,34	52,9	16,44	66,13	64,68	64,84	64,01	0	0,67	7	7	1,063	24	0	
27.07.2026	68,17	53,75	14,42	69,59	68,13	68,27	67,33	0	0,8	7	7	0,983	24	0	
28.07.2026	67,53	53,69	13,84	75,38	73,81	73,96	72,94	0,05	0,87	7	7	1,023	24	0	
29.07.2026	65,08	52,52	12,56	77,36	75,91	76,06	75,12	0,08	0,79	7	7	0,951	24	0	
30.07.2026	66,74	48,68	18,06	54,51	53,42	53,19	52,62	0,03	0,8	7	7	0,963	24	0	
31.07.2026	66,9	49,58	17,32	55,47	54,31	54,2	53,6	0,07	0,71	7	7	0,939	24	0	
01.08.2026	66,15	49,66	16,49	58,83	57,65	57,79	57,11	0,02	0,54	7	7	0,95	24	0	
02.08.2026	66,08	50,14	15,94	65,91	64,64	64,68	63,93	0	0,71	7	7	1,03	24	0	
03.08.2026	65,38	49,83	15,55	70,67	69,31	69,32	68,54	0,01	0,77	7	7	1,077	24	0	
04.08.2026	68,32	48,44	19,88	56,84	55,64	55,66	55,04	0,02	0,6	7	7	1,105	24	0	
05.08.2026	68,07	49,13	18,94	56,4	55,27	55,2	54,57	0	0,7	7	7	1,046	24	0	
06.08.2026	74,12	45,44	28,68	39,83	38,85	38,61	38,22	0	0,63	7	7	1,11	24	0	
07.08.2026	67,06	49,38	17,68	61,75	60,53	60,62	59,93	0	0,6	7	7	1,069	24	0	
08.08.2026	66,91	51,18	15,73	66,72	65,35	65,49	64,67	0	0,68	7	7	1,028	24	0	
09.08.2026	65,74	51,22	14,52	72,04	70,6	70,63	69,77	0	0,83	7	7	1,025	24	0	
10.08.2026	64,75	51,23	13,52	80,81	79,31	79,31	78,34	0	0,97	7	7	1,071	24	0	
11.08.2026	63,93	52,76	11,17	93,53	91,81	92,43	91,2	0	0,61	7	7	1,024	24	0	
12.08.2026	64,28	52,73	11,55	90,21	88,54	89,17	88,02	0	0,52	7	7	1,021	24	0	
13.08.2026	65,71	51,63	14,08	72,67	71,25	71,56	70,69	0	0,56	7	7	1,002	24	0	
14.08.2026	65,47	50,79	14,68	73,05	71,62	72,05	71,2	0	0,42	7	7	1,05	24	0	
15.08.2026	65,67	51,21	14,46	76,68	75,2	75,59	74,66	0	0,54	7	7	1,089	24	0	
16.08.2026	65,68	50,33	15,35	76,35	74,87	74,99	74,12	0	0,75	7	7	1,151	24	0	
17.08.2026	65,71	49,61	16,1	74,76	73,31	73,52	72,67	0	0,64	7	7	1,18	24	0	
18.08.2026	65,84	49,31	16,53	73,93	72,46	72,64	71,8	0	0,66	7	7	1,197	24	0	
19.08.2026	65,49	49,96	15,53	75,48	74,01	74,49	73,65	0	0,36	7	7	1,149	24	0	
20.08.2026	64,92	50,63	14,29	84,04	82,4	82,86	81,86	0	0,54	7	7	1,18	24	0	
21.08.2026	64,26	51,4	12,86	89,95	88,23	88,78	87,68	0	0,55	7	7	1,134	24	0	
22.08.2026	63,28	51,34	11,94	95,84	94,08	94,77	93,6	0	0,48	7	7	1,123	24	0	
23.08.2026	62,52	52,15	10,37	112,56	110,54	111,9	110,48	0	0,06	7	7	1,144	24	0	
Итого:				2323,7	2277,7	2285,7	2257,86	0,28	19,84			34,061	768	0	
Средние:	66,43	50,94	15,49							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	48532,82	47145,89	47297,67	46731,63	0,49	414,26	1421,575	11402	7
23/08/2624:00	50856,53	49423,59	49583,43	48989,49	0,77	434,1	1455,636	12170	7
Итого:	2323,71	2277,7	2285,76	2257,86	0,28	19,84	34,061	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись / В.А. Петренко/
Ф.И.О.

Подпись /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 61 (ИТП-2)

Тип расходомера:ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00193664

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1


КС=0х70AA

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	67,34	43,23	24,11	26,06	25,52	25,59	25,35	0	0,17	7	7	0,614	24	0	
24.07.2026	67,86	42,58	25,28	23,68	23,21	23,23	23,02	0	0,19	7	7	0,588	24	0	
25.07.2026	68,09	40,81	27,28	20,5	20,06	20,07	19,89	0	0,17	7	7	0,546	24	0	
26.07.2026	67,84	41,23	26,61	20,35	19,95	19,91	19,71	0	0,24	7	7	0,53	24	0	
27.07.2026	66,79	40,21	26,58	20,07	19,64	19,62	19,45	0	0,19	7	7	0,519	24	0	
28.07.2026	66,41	41,81	24,6	22,32	21,88	21,85	21,64	0	0,24	7	7	0,539	24	0	
29.07.2026	64,8	44,39	20,41	26,3	25,81	25,91	25,65	0	0,16	7	7	0,525	24	0	
30.07.2026	65,72	40,73	24,99	21,22	20,79	20,87	20,64	0	0,15	7	7	0,518	24	0	
31.07.2026	65,93	44,46	21,47	24,64	24,15	24,28	24,04	0	0,11	7	7	0,518	24	0	
01.08.2026	65,3	42,91	22,39	24,68	24,21	24,06	23,82	0	0,39	7	7	0,542	24	0	
02.08.2026	65,29	42,06	23,23	25,31	24,78	24,68	24,44	0	0,34	7	7	0,575	24	0	
03.08.2026	64,65	43,92	20,73	27,9	27,37	27,44	27,2	0	0,17	7	7	0,565	24	0	
04.08.2026	67,58	43,3	24,28	24,42	23,93	23,96	23,72	0	0,21	7	7	0,58	24	0	
05.08.2026	67,49	43,13	24,36	24,96	24,44	24,31	24,07	0	0,37	7	7	0,595	24	0	
06.08.2026	73,23	42,69	30,54	19,21	18,73	18,61	18,38	0	0,35	7	7	0,572	24	0	
07.08.2026	66,26	41,01	25,25	22,42	21,98	21,92	21,71	0	0,27	7	7	0,555	24	0	
08.08.2026	66,2	42,66	23,54	24,14	23,65	23,59	23,36	0	0,29	7	7	0,555	24	0	
09.08.2026	64,85	41,15	23,7	22,22	21,79	21,72	21,53	0	0,26	7	7	0,515	24	0	
10.08.2026	64,07	43,61	20,46	27,69	27,16	27,12	26,88	0	0,28	7	7	0,556	24	0	
11.08.2026	63,4	44,86	18,54	32,5	31,92	31,96	31,67	0	0,25	7	7	0,593	24	0	
12.08.2026	63,88	45,72	18,16	32,17	31,6	31,78	31,53	0	0,07	7	7	0,572	24	0	
13.08.2026	65,3	45,19	20,11	29,62	29,05	29,23	28,97	0	0,08	7	7	0,584	24	0	
14.08.2026	64,92	46,49	18,43	32,17	31,52	31,71	31,39	0	0,13	7	7	0,581	24	0	
15.08.2026	65,13	46,82	18,31	33,79	33,1	33,12	32,79	0	0,31	7	7	0,605	24	0	
16.08.2026	65,09	44,85	20,24	32,44	31,8	31,71	31,43	0	0,37	7	7	0,643	24	0	
17.08.2026	65,34	47,16	18,18	37,56	36,79	36,89	36,48	0	0,31	7	7	0,667	24	0	
18.08.2026	65,42	46,19	19,23	35,28	34,59	34,6	34,25	0	0,34	7	7	0,662	24	0	
19.08.2026	65,08	45,64	19,44	33,97	33,3	33,42	33,12	0	0,18	7	7	0,647	24	0	
20.08.2026	64,63	47,04	17,59	38,72	37,95	38,24	37,82	0	0,13	7	7	0,667	24	0	
21.08.2026	64,05	45,47	18,58	39,26	38,52	38,79	38,43	0	0,09	7	7	0,713	24	0	
22.08.2026	63,05	47,31	15,74	44,33	43,51	43,95	43,5	0	0,01	7	7	0,685	24	0	
23.08.2026	62,27	48,22	14,05	50,83	49,92	50,49	49,93	0	-0,01	7	7	0,701	24	0	
Итого:				920,73	902,62	904,63	895,81	0	6,81			18,827	768	0	
Средние:	65,72	43,96	21,76							7	7				


Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	25224,1	24268,84	24494,64	24055,74	2,23	213,1	906,812	11292	118
23/08/2624:00	26144,83	25171,46	25399,27	24951,55	2,23	219,91	925,639	12060	118
Итого:	920,73	902,62	904,63	895,81	0	6,81	18,827	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

/  / В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/  /Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 61 (ИТП-3)

Тип расходомера:ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00190929

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x48DA

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	67,9	54,45	13,45	55,84	54,7	53,4	52,65	0	2,05	7	7	0,732	24	0	
24.07.2026	68,4	53,88	14,52	50,56	49,53	48,3	47,63	0	1,9	7	7	0,718	24	0	
25.07.2026	68,88	54,1	14,78	48,92	47,88	46,7	46,1	0	1,78	7	7	0,707	24	0	
26.07.2026	68,73	54,33	14,4	48,92	47,89	46,67	46,04	0	1,85	7	7	0,688	24	0	
27.07.2026	67,68	54,44	13,24	54,24	53,16	51,81	51,13	0	2,03	7	7	0,706	24	0	
28.07.2026	67,26	55,47	11,79	58,57	57,38	56,02	55,2	0	2,18	7	7	0,675	24	0	
29.07.2026	66,31	55,26	11,05	62,58	61,29	60,04	59,2	0	2,09	7	7	0,677	24	0	
30.07.2026	66,41	53,95	12,46	54,68	53,54	52,67	51,98	0	1,56	7	7	0,668	24	0	
31.07.2026	66,42	52,71	13,71	45,98	45,05	44,33	43,76	0	1,29	7	7	0,616	24	0	
01.08.2026	66	55,09	10,91	61,48	60,27	58,89	58,07	0	2,2	7	7	0,656	24	0	
02.08.2026	66,11	56,6	9,51	74,68	73,19	71,68	70,65	0	2,54	7	7	0,697	24	0	
03.08.2026	65,49	54,18	11,31	67,03	65,76	64,53	63,67	0	2,09	7	7	0,744	24	0	
04.08.2026	68,73	58,86	9,87	83,14	81,39	80,39	79,11	0	2,28	7	7	0,804	24	0	
05.08.2026	67,95	56,16	11,79	66,72	65,33	63,78	62,86	0	2,47	7	7	0,77	24	0	
06.08.2026	74,62	61,44	13,18	68,13	66,43	64,99	63,85	0	2,58	7	7	0,873	24	0	
07.08.2026	67,21	55,8	11,41	67,14	65,74	63,97	63,02	0	2,72	7	7	0,748	24	0	
08.08.2026	66,71	55,96	10,75	68,5	67,1	65,14	64,23	0	2,87	7	7	0,719	24	0	
09.08.2026	65,83	57,57	8,26	85,1	83,41	80,9	79,65	0	3,76	7	7	0,69	24	0	
10.08.2026	64,99	57,63	7,36	100,23	98,3	95,31	93,87	0	4,43	7	7	0,719	24	0	
11.08.2026	64,2	57,78	6,42	119,09	116,86	114,05	112,27	0	4,59	7	7	0,75	24	0	
12.08.2026	64,55	58,33	6,22	119,49	117,25	115,63	113,82	0	3,43	7	7	0,729	24	0	
13.08.2026	66,12	59,97	6,15	122,49	120,07	118,67	116,71	0	3,36	7	7	0,738	24	0	
14.08.2026	65,47	55,64	9,83	73,63	72,23	71,01	69,96	0	2,27	7	7	0,707	24	0	
15.08.2026	65,71	56,23	9,48	75,77	74,33	72,6	71,55	0	2,78	7	7	0,702	24	0	
16.08.2026	65,74	55,06	10,68	76,49	74,96	73,01	71,98	0	2,98	7	7	0,801	24	0	
17.08.2026	65,82	55,37	10,45	76,28	74,75	73,13	72,07	0	2,68	7	7	0,781	24	0	
18.08.2026	66,01	55,92	10,09	81,24	79,64	77,7	76,56	0	3,08	7	7	0,802	24	0	
19.08.2026	65,72	56,68	9,04	88,24	86,49	84,94	83,7	0	2,79	7	7	0,781	24	0	
20.08.2026	65,27	56,85	8,42	96,33	94,44	92,86	91,48	0	2,96	7	7	0,795	24	0	
21.08.2026	64,62	56,79	7,83	101,58	99,68	97,97	96,54	0	3,14	7	7	0,778	24	0	
22.08.2026	63,68	55,72	7,96	89,18	87,53	86,04	84,81	0	2,72	7	7	0,694	24	0	
23.08.2026	62,93	54,27	8,66	87,11	85,54	83,99	82,82	0	2,72	7	7	0,741	24	0	
Итого:				2429,3	2381,11	2331,1	2296,94	0	84,17			23,406	768	0	
Средние:	66,48	56,01	10,46							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	32197,19	31194,66	30509,93	30155,74	0,45	1038,92	1088,029	11410	1
23/08/2624:00	34626,55	33575,77	32841,05	32452,68	0,45	1123,09	1111,435	12178	1
Итого:	2429,36	2381,11	2331,12	2296,94	0	84,17	23,406	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись / В.А. Петренко/
Ф.И.О.

Подпись /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО УК "Домоуправ"

Договор N:5487

Адрес:40-летия Победы, 63

Тип расходомера:ПРЭМ Ду 40

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00195985

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хD099

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	68,03	55,42	12,61	53,39	52,28	53,6	52,8	0	-0,52	7	7	0,657	24	0	
24.07.2026	68,61	55,65	12,96	50,59	49,55	50,77	50	0	-0,45	7	7	0,639	24	0	
25.07.2026	69,11	55,61	13,5	46,98	46,02	47,12	46,44	0	-0,42	7	7	0,621	24	0	
26.07.2026	68,91	55,69	13,22	47,06	46,1	47,22	46,52	0	-0,42	7	7	0,608	24	0	
27.07.2026	67,81	55,98	11,83	50,35	49,34	50,61	49,89	0	-0,55	7	7	0,583	24	0	
28.07.2026	67,24	56,19	11,05	54,74	53,62	55,11	54,32	0	-0,7	7	7	0,592	24	0	
29.07.2026	65,28	56,68	8,6	67,13	65,78	67,82	66,81	0	-1,03	7	7	0,563	24	0	
30.07.2026	66,76	56,81	9,95	60,2	59	60,71	59,8	0	-0,8	7	7	0,586	24	0	
31.07.2026	66,88	56,28	10,6	56,96	55,76	57,54	56,7	0	-0,94	7	7	0,588	24	0	
01.08.2026	66,21	57,06	9,15	64,81	63,47	65,47	64,47	0	-1	7	7	0,58	24	0	
02.08.2026	66,16	57,55	8,61	70,63	69,16	71,32	70,25	0	-1,09	7	7	0,596	24	0	
03.08.2026	65,47	57,61	7,86	78,97	77,42	79,74	78,53	0	-1,11	7	7	0,61	24	0	
04.08.2026	68,22	55,21	13,01	55,93	54,77	56,14	55,34	0	-0,57	7	7	0,712	24	0	
05.08.2026	68,06	56,4	11,66	59,52	58,33	59,64	58,76	0	-0,43	7	7	0,682	24	0	
06.08.2026	73,63	53,48	20,15	37,24	36,32	37,17	36,67	0	-0,35	7	7	0,729	24	0	
07.08.2026	67,07	56,14	10,93	61,65	60,38	61,86	60,95	0	-0,57	7	7	0,659	24	0	
08.08.2026	66,9	57,2	9,7	67,5	66,12	67,7	66,67	0	-0,55	7	7	0,641	24	0	
09.08.2026	65,85	57,48	8,37	75,09	73,62	75,32	74,17	0	-0,55	7	7	0,616	24	0	
10.08.2026	64,97	58,48	6,49	91,06	89,33	91,44	89,98	0	-0,65	7	7	0,579	24	0	
11.08.2026	64,14	59,03	5,11	109,58	107,52	110,15	108,38	0	-0,86	7	7	0,552	24	0	
12.08.2026	64,47	59,53	4,94	112,57	110,44	113,61	111,74	0	-1,3	7	7	0,546	24	0	
13.08.2026	65,85	58,04	7,81	81,67	80,02	82,31	81,05	0	-1,03	7	7	0,625	24	0	
14.08.2026	65,59	57,77	7,82	78,71	77,24	79,33	78,09	0	-0,85	7	7	0,605	24	0	
15.08.2026	65,78	57,56	8,22	78,42	76,94	78,65	77,44	0	-0,5	7	7	0,632	24	0	
16.08.2026	65,87	58,18	7,69	86,73	85	86,89	85,51	0	-0,51	7	7	0,654	24	0	
17.08.2026	65,95	58,35	7,6	88,35	86,65	88,64	87,27	0	-0,62	7	7	0,658	24	0	
18.08.2026	66,06	57,95	8,11	85,1	83,46	85,34	84,01	0	-0,55	7	7	0,678	24	0	
19.08.2026	65,73	58,15	7,58	88,19	86,43	88,68	87,29	0	-0,86	7	7	0,653	24	0	
20.08.2026	65,25	58,99	6,26	99,46	97,55	100,19	98,57	0	-1,02	7	7	0,608	24	0	
21.08.2026	64,55	59,27	5,28	107,85	105,84	108,73	106,99	0	-1,15	7	7	0,558	24	0	
22.08.2026	63,5	58,26	5,24	103,59	101,7	104,5	102,86	0	-1,16	7	7	0,535	24	0	
23.08.2026	62,88	58,33	4,55	117,1	114,99	118,61	116,76	0	-1,77	7	7	0,525	24	0	
Итого:				2387,1	2340,15	2401,9	2365,03	0	-24,88			19,67	768	0	
Средние:	66,46	57,19	9,26							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	27649,61	26854,18	27174,47	26847,88	0	6,3	801,099	11384	8
23/08/2624:00	30036,73	29194,33	29576,4	29212,91	0	-18,58	820,769	12152	8
Итого:	2387,12	2340,15	2401,93	2365,03	0	-24,88	19,67	768	0

Представитель абонента

Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись

В.А. Петренко/
Ф.И.О.

Подпись

Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/26г.-23/08/26г.
Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 56 (ИТП-1) 30 стр.

Прибор: КАРАТ-307
Серийный номер: 17841717
Посуточный архив

Дата	V1	V2	Vd	V3	T1	T2	Td	P1	P2	G1	G2	dG	Qобщ	НС	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	м3	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	Гкал		ч	ч
23.07.2026	62,12	63,59	-1,46	0,00	71,68	57,46	14,22	9,80	6,12	60,71	62,62	-1,91	0,86	OK	24	
24.07.2026	58,19	59,60	-1,41	0,00	72,12	57,52	14,60	10,18	6,10	56,85	58,69	-1,84	0,83	OK	24	
25.07.2026	53,96	55,23	-1,27	0,00	72,60	57,32	15,28	10,25	6,15	52,71	54,40	-1,69	0,81	OK	24	
26.07.2026	53,88	55,18	-1,30	0,00	72,44	57,49	14,95	10,41	6,07	52,64	54,35	-1,71	0,79	OK	24	
27.07.2026	59,45	60,95	-1,50	0,00	71,15	57,51	13,65	10,38	6,03	58,12	60,02	-1,90	0,80	OK	24	
28.07.2026	66,18	67,84	-1,67	0,00	70,72	58,20	12,51	10,44	5,92	64,72	66,78	-2,06	0,80	OK	24	
29.07.2026	86,56	88,46	-1,90	0,00	69,74	59,23	10,51	9,95	6,02	84,72	87,03	-2,31	0,84	OK	24	
30.07.2026	76,45	78,65	-2,20	0,00	70,09	58,77	11,32	9,66	6,26	74,79	77,40	-2,61	0,84	OK	24	
31.07.2026	73,29	75,40	-2,12	0,00	70,29	58,96	11,33	8,98	6,30	71,68	74,20	-2,53	0,82	OK	24	
01.08.2026	86,62	89,28	-2,66	0,00	69,61	59,68	9,94	8,50	6,49	84,75	87,82	-3,07	0,85	OK	24	
02.08.2026	92,76	95,60	-2,84	0,00	69,51	59,84	9,67	8,52	6,59	90,76	94,03	-3,27	0,88	OK	24	
03.08.2026	120,67	122,84	-2,16	0,00	68,97	60,37	8,60	8,40	6,58	118,13	120,77	-2,63	0,93	OK	24	
04.08.2026	67,73	68,83	-1,10	0,00	71,88	57,90	13,98	9,22	6,76	66,18	67,77	-1,59	0,93	OK	24	
05.08.2026	75,20	76,42	-1,23	0,00	71,48	58,17	13,32	9,08	7,24	73,50	75,24	-1,74	0,96	OK	24	
06.08.2026	46,39	46,99	-0,60	0,00	77,64	55,99	21,65	8,94	7,14	45,17	46,31	-1,14	0,98	OK	24	
07.08.2026	87,93	89,57	-1,64	0,00	71,43	59,77	11,66	8,33	6,89	85,96	88,11	-2,15	0,96	OK	24	
08.08.2026	97,38	99,24	-1,85	0,00	70,81	59,47	11,34	8,11	6,73	95,25	97,58	-2,33	0,93	OK	24	
09.08.2026	106,82	108,97	-2,15	0,00	69,21	60,48	8,73	8,26	6,80	104,53	107,14	-2,61	0,92	OK	24	
10.08.2026	147,80	150,92	-3,12	0,00	68,40	61,93	6,47	7,89	6,60	144,71	148,27	-3,56	0,92	OK	24	
11.08.2026	201,23	205,18	-3,94	0,00	67,61	62,34	5,27	7,67	6,45	197,10	201,54	-4,44	1,05	OK	24	
12.08.2026	185,02	188,77	-3,76	0,00	67,99	62,14	5,86	7,66	6,32	181,20	185,43	-4,24	1,01	OK	24	
13.08.2026	124,94	127,46	-2,52	0,00	69,35	60,99	8,36	7,85	6,30	122,26	125,26	-3,00	0,96	OK	24	
14.08.2026	125,32	128,05	-2,73	0,00	69,11	61,36	7,75	7,79	6,29	122,65	125,84	-3,20	0,94	OK	24	
15.08.2026	141,10	144,91	-3,82	0,00	69,42	62,04	7,38	7,80	6,42	138,06	142,36	-4,30	1,00	OK	24	
16.08.2026	145,55	149,67	-4,12	0,00	69,52	61,84	7,68	7,80	6,38	142,41	147,06	-4,65	1,11	OK	24	
17.08.2026	148,63	152,95	-4,31	0,00	69,68	62,49	7,19	7,84	6,40	145,42	150,22	-4,80	1,02	OK	24	
18.08.2026	138,13	141,82	-3,69	0,00	69,82	62,16	7,66	7,70	6,33	135,12	139,31	-4,19	1,01	OK	24	
19.08.2026	136,91	140,51	-3,60	0,00	69,43	61,88	7,55	7,78	6,47	133,96	138,05	-4,08	1,00	OK	24	
20.08.2026	153,50	157,77	-4,27	0,00	68,98	61,79	7,19	7,80	6,66	150,24	155,01	-4,77	1,04	OK	24	
21.08.2026	161,79	166,77	-4,98	0,00	68,06	61,50	6,56	7,80	6,80	158,44	163,87	-5,43	0,99	OK	24	
22.08.2026	165,11	170,42	-5,30	0,00	67,39	61,15	6,24	7,77	6,80	161,77	167,51	-5,74	0,98	OK	24	
23.08.2026	168,18	173,69	-5,51	0,00	66,47	60,45	6,03	7,73	6,93	164,84	170,79	-5,96	0,99	OK	24	
Итого:	3514,77	3601,50	-86,72	0,00						3439,33	3540,80	-101,46	29,72		768	
Средние:								8,63	6,48							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	dG	ВНР	ВОС	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.07.2026	54,38	4329,74	4411,90	-82,16	4234,83	4345,39	-110,56	1693		
23.08.2026	84,10	7844,51	8013,39	-168,89	7674,16	7886,18	-212,02	2461		
ИТОГО:	29,72	3514,77	3601,50	-86,72	3439,33	3540,80	-101,46	768	0	0,00



Представитель теплоснабж. организации

Ю.О. Мартовская /Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/26г. - 23/08/26г.

Адрес: Университетская Набережная, 36 (ИТП-2)

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 000

Договорные расходы: Г1 max = 75.00 м3/ч Г1 min = 0.30 м3/ч

М сеп. вода = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут Г2 max = 75.00 м3/ч Г2 min = 0.30 м3/ч

Г3 max = 5.00 м3/ч Г3 min = 0.00 м3/ч

Г3 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 22166700, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0x55DB

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кПа/см2	P2 кПа/см2	P3 кПа/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	MSum т	Qг Гкал	Qт Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.07.26 23	69.53	52.14	17.38	10.09	6.28	5.3	81.12	71.04	0	79.378	70.148	0	1.386	0	24	0
24.07.26 23	70.03	52.34	17.69	10.47	6.26	5.3	70.24	62.25	0	68.711	61.463	0	1.222	0	24	0
25.07.26 23	70.54	52.48	18.06	10.54	6.3	5.3	67.31	59.72	0	65.825	58.961	0	1.194	0	24	0
26.07.26 23	70.26	52.68	17.57	10.71	6.22	5.3	68.08	60.09	0	66.589	59.321	0	1.176	0	24	0
27.07.26 23	69.11	53.21	15.9	10.68	6.18	5.3	71.79	63.63	0	70.264	62.798	0	1.124	0	24	0
28.07.26 23	68.54	53.32	15.22	10.74	6.07	5.3	78.26	68.8	0	76.827	67.9	0	1.174	0	24	0
29.07.26 23	66.66	53.38	13.28	10.23	6.17	5.3	95.37	82.51	0	93.474	81.424	0	1.249	0	24	0
30.07.26 23	67.86	53.57	14.29	9.94	6.41	5.3	87.4	75.92	0	85.601	74.914	0	1.229	0	24	0
31.07.26 23	67.92	53.26	14.66	9.25	6.46	5.3	79	69.32	1	77.375	68.412	1	1.139	0	23	1
01.08.26 23	67.2	53.7	13.5	8.75	6.65	5.3	96.51	82.09	0	94.551	81.004	0	1.28	0	24	0
02.08.26 23	67.12	53.69	13.43	8.78	6.75	5.3	103.25	87.83	0	101.17	86.667	0	1.363	0	24	0
03.08.26 23	66.31	54.58	11.73	8.65	6.74	5.3	112.12	95.65	0	109.906	94.345	0	1.293	0	24	0
04.08.26 23	69.37	52.13	17.24	9.49	6.93	5.3	79.4	69.8	0	77.699	68.928	0	1.343	0	24	0
05.08.26 23	68.99	52.65	16.34	9.34	7.42	5.3	84.38	72.83	0	82.59	71.903	0	1.352	0	24	0
06.08.26 23	75.33	51.72	23.61	9.21	7.31	5.3	49.1	42.82	0	47.876	42.296	0	1.132	0	24	0
07.08.26 23	68.14	52.2	15.94	8.59	7.06	5.3	72.82	63.59	0	71.304	62.794	0	1.139	0	24	0
08.08.26 23	68.24	52.89	15.35	8.36	6.89	5.3	69.09	60.53	0	67.651	59.751	0	1.041	0	24	0
09.08.26 23	66.61	53.5	13.11	8.51	6.97	5.3	88.48	76.17	0	86.718	75.166	0	1.139	0	24	0
10.08.26 23	65.66	54.5	11.15	8.13	6.76	5.3	115.51	98.01	0	113.268	96.676	0	1.267	0	24	0
11.08.26 23	64.8	55.06	9.74	7.91	6.6	5.3	141.28	120.08	0	138.599	118.409	0	1.354	0	24	0
12.08.26 23	65.29	55.23	10.06	7.9	6.48	5.3	132.36	112.62	0	129.809	111.037	0	1.31	0	24	0
13.08.26 23	66.7	53.82	12.88	8.09	6.45	5.3	103.8	88.38	0	101.723	87.2	0	1.314	0	24	0
14.08.26 23	66.42	54.17	12.25	8.03	6.44	5.3	110.81	94.26	0	108.615	92.987	0	1.334	0	24	0
15.08.26 23	66.58	52.79	13.79	8.04	6.57	5.3	84.32	73.51	0	82.643	72.567	0	1.142	0	24	0
16.08.26 23	66.58	52.11	14.47	8.04	6.54	5.3	85.58	74.37	0	83.871	73.437	0	1.216	0	24	0
17.08.26 23	66.76	52.17	14.59	8.09	6.56	5.3	85.45	74.08	0	83.741	73.151	0	1.224	0	24	0
18.08.26 23	66.83	52	14.83	7.94	6.49	5.3	83.63	72.65	0	81.957	71.744	0	1.218	0	24	0
19.08.26 23	66.51	53.08	13.44	8.02	6.63	5.3	100.29	85.81	0	98.3	84.703	0	1.324	0	24	0
20.08.26 23	65.99	53.88	12.11	8.04	6.82	5.3	124.1	105.44	0	124.673	104.035	0	1.476	0	24	0
21.08.26 23	65.33	54.27	11.06	8.04	6.97	5.3	129.06	109.8	0	126.574	108.317	0	1.402	0	24	0
22.08.26 23	64.03	54.95	9.08	8.01	6.96	5.3	158.32	134.08	0	155.383	132.229	0	1.414	0	24	0
23.08.26 23	63.56	54.16	9.39	7.97	7.1	5.3	130.78	111.28	0	128.392	109.781	0	1.208	0	24	0
Итого/Средн	66.97	53.52	13.45	8.89	6.64	5.3	3039.01	2618.96	0	2977.857	2584.469	0	40.18	0	767	1

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qг Гкал	Qт Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.07.26 23	4563.14	3934.96	0	4468.052	3884.378	0	69.232	0	1213
23.08.26 23	7602.15	6553.92	0	7445.909	6468.847	0	109.412	0	1980
Итого	3039.01	2618.96	0	2977.857	2584.469	0	40.18	0	767

Директор ООО "К" "Дальстрой"

В.А. Погорелов

Ф.И.О.

Представитель теплоснабжающей организации

Подпись

Ю.О. Мартюся

Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.

24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/26г.-23/08/26г.
Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 56 (ИТП-3) 28 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 01250616
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Mna	Mna	кг/см2	м3	м3	ч	ч	м3	
23.07.2026	35,74	35,74	0,00	68,84	47,40	21,44	0,99	0,62	0,77	36,04	36,55	OK	24	0,00	
24.07.2026	34,31	34,31	0,00	69,17	47,16	22,02	1,03	0,62	0,76	34,60	35,08	OK	24	0,00	
25.07.2026	32,67	32,67	0,00	69,63	47,32	22,31	1,04	0,62	0,73	32,95	33,42	OK	24	0,00	
26.07.2026	32,12	32,12	0,00	69,55	47,80	21,74	1,06	0,62	0,70	32,38	32,86	OK	24	0,00	
27.07.2026	33,85	33,85	0,00	68,29	47,96	20,33	1,05	0,61	0,69	34,12	34,63	OK	24	0,00	
28.07.2026	34,40	34,40	0,00	67,86	48,19	19,67	1,06	0,60	0,68	34,68	35,18	OK	24	0,00	
29.07.2026	38,41	38,41	0,00	66,85	48,58	18,26	1,01	0,61	0,70	38,71	39,28	OK	24	0,00	
30.07.2026	37,95	37,95	0,00	67,00	48,08	18,91	0,98	0,63	0,72	38,20	38,84	OK	24	0,00	
31.07.2026	37,85	37,85	0,00	67,20	48,27	18,93	0,91	0,64	0,72	38,13	38,71	OK	24	0,00	
01.08.2026	39,98	39,98	0,00	66,52	48,94	17,58	0,86	0,66	0,71	40,29	40,89	OK	24	0,00	
02.08.2026	43,24	43,24	0,00	66,39	48,73	17,66	0,87	0,67	0,77	43,55	44,23	OK	24	0,00	
03.08.2026	48,55	48,55	0,00	65,78	49,05	16,73	0,85	0,67	0,81	48,90	49,66	OK	24	0,00	
04.08.2026	37,05	37,05	0,00	68,71	47,51	21,20	0,94	0,69	0,79	37,36	37,87	OK	24	0,01	
05.08.2026	38,88	38,88	0,00	68,21	47,68	20,53	0,92	0,73	0,80	39,21	39,75	OK	24	0,07	
06.08.2026	30,32	30,32	0,00	74,19	46,74	27,45	0,91	0,72	0,83	30,60	31,05	OK	24	0,03	
07.08.2026	40,24	40,24	0,00	68,10	47,72	20,38	0,85	0,70	0,81	40,53	41,18	OK	24	0,01	
08.08.2026	40,53	40,53	0,00	67,41	48,35	19,06	0,83	0,68	0,76	40,81	41,49	OK	24	0,00	
09.08.2026	44,47	44,47	0,00	65,94	48,67	17,27	0,84	0,69	0,77	44,75	45,50	OK	24	0,00	
10.08.2026	50,06	50,06	0,00	65,15	49,19	15,96	0,80	0,67	0,80	50,37	51,23	OK	24	0,00	
11.08.2026	57,78	57,78	0,00	64,27	50,24	14,03	0,78	0,65	0,81	58,13	59,14	OK	24	0,00	
12.08.2026	56,07	56,07	0,00	64,54	50,06	14,48	0,78	0,64	0,81	56,47	57,33	OK	24	0,00	
13.08.2026	46,66	46,66	0,00	65,91	48,83	17,08	0,80	0,64	0,80	47,00	47,72	OK	24	0,00	
14.08.2026	47,73	47,73	0,00	65,79	48,69	17,09	0,79	0,64	0,82	48,12	48,75	OK	24	0,00	
15.08.2026	47,94	47,94	0,00	65,90	48,82	17,09	0,79	0,65	0,82	48,33	48,98	OK	24	0,00	
16.08.2026	48,32	48,32	0,00	65,98	48,85	17,13	0,79	0,65	0,83	48,69	49,40	OK	24	0,00	
17.08.2026	49,14	49,14	0,00	66,03	48,76	17,27	0,80	0,65	0,85	49,53	50,22	OK	24	0,00	
18.08.2026	48,90	48,90	0,00	66,18	48,54	17,64	0,78	0,64	0,87	49,28	49,99	OK	24	0,00	
19.08.2026	50,38	50,38	0,00	65,91	48,65	17,26	0,79	0,66	0,87	50,80	51,47	OK	24	0,00	
20.08.2026	53,72	53,72	0,00	65,44	49,12	16,32	0,79	0,67	0,88	54,09	54,96	OK	24	0,00	
21.08.2026	58,34	58,34	0,00	64,68	49,84	14,84	0,79	0,69	0,86	58,70	59,72	OK	24	0,00	
22.08.2026	62,59	62,59	0,00	64,16	50,68	13,48	0,79	0,69	0,82	62,94	64,09	OK	24	0,00	
23.08.2026	83,72	83,72	0,00	63,18	51,67	11,50	0,79	0,70	0,89	84,23	85,71	OK	24	0,00	
Итого:	1441,92	1441,92	0,00						25,29	1452,51	1474,88		768	0,12	0
Средние:				66,84	48,63	18,21	0,88	0,66							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.07.2026	1787,69	56620,05	57307,66	-687,60	55761,27	55760,20	1,07	16623		51,70
23.08.2026	1812,98	58072,56	58782,54	-709,97	57203,19	57202,12	1,07	17391		51,82
ИТОГО:	25,29	1452,51	1474,88	-22,37	1441,92	1441,92	0,00	768	0	0,12

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации



В.А. Петренко/
Ф.И.О.

Ю.О. Мартковская
/Ю.О. Мартковская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор №: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 56 (ИТП-4) 28 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 18913916
Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	VHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.07.2026	225,06	225,06	0,00	69,41	59,43	9,98	1,00	0,62	1,65	227,44	231,46	OK	24	0	0
24.07.2026	102,99	102,99	0,00	69,55	53,52	16,03	1,04	0,62	1,64	103,92	105,61	OK	24	0	0
25.07.2026	93,88	93,88	0,00	69,99	53,44	16,55	1,04	0,62	1,56	94,69	96,31	OK	24	0	0
26.07.2026	93,62	93,62	0,00	69,92	54,01	15,91	1,06	0,62	1,50	94,44	96,05	OK	24	0	0
27.07.2026	97,03	97,03	0,00	68,63	53,62	15,02	1,06	0,61	1,46	97,81	99,52	OK	24	0	0
28.07.2026	99,39	99,39	0,00	68,20	53,50	14,70	1,06	0,60	1,47	100,17	101,93	OK	24	0	0
29.07.2026	103,48	103,48	0,00	67,11	52,77	14,34	1,01	0,61	1,49	104,20	106,11	OK	24	0	0
30.07.2026	99,81	99,81	0,00	67,27	52,56	14,72	0,99	0,64	1,47	100,48	102,39	OK	24	0	0
31.07.2026	98,67	98,67	0,00	67,48	52,01	15,47	0,92	0,64	1,53	99,34	101,19	OK	24	0	0
01.08.2026	101,23	101,23	0,00	66,78	51,95	14,83	0,87	0,66	1,51	101,88	103,81	OK	24	0	0
02.08.2026	105,49	105,49	0,00	66,63	51,03	15,60	0,87	0,67	1,66	106,20	108,09	OK	24	0	0
03.08.2026	108,07	108,07	0,00	65,97	50,81	15,16	0,86	0,67	1,63	108,76	110,73	OK	24	0	0
04.08.2026	96,83	96,83	0,00	69,01	51,42	17,59	0,94	0,69	1,71	97,55	99,29	OK	24	0	0
05.08.2026	94,87	94,87	0,00	68,47	50,08	18,39	0,93	0,73	1,72	95,53	97,25	OK	24	0	0
06.08.2026	60,59	60,59	0,00	74,32	46,33	28,00	0,91	0,72	1,65	61,25	61,99	OK	24	0	0
07.08.2026	67,44	67,44	0,00	68,14	46,18	21,96	0,85	0,70	1,47	67,96	68,93	OK	24	0	0
08.08.2026	70,22	70,22	0,00	67,41	46,94	20,48	0,83	0,68	1,41	70,75	71,79	OK	24	0	0
09.08.2026	78,83	78,83	0,00	65,98	47,73	18,25	0,85	0,69	1,45	79,40	80,58	OK	24	0	0
10.08.2026	94,01	94,01	0,00	65,24	49,15	16,09	0,81	0,67	1,52	94,66	96,15	OK	24	0	0
11.08.2026	108,87	108,87	0,00	64,38	50,11	14,27	0,79	0,65	1,56	109,53	111,44	OK	24	0	0
12.08.2026	106,69	106,69	0,00	64,66	49,59	15,06	0,79	0,64	1,60	107,33	109,21	OK	24	0	0
13.08.2026	90,74	90,74	0,00	66,02	48,89	17,14	0,80	0,64	1,56	91,30	92,92	OK	24	0	0
14.08.2026	91,16	91,16	0,00	65,89	49,13	16,77	0,80	0,64	1,53	91,74	93,33	OK	24	0	0
15.08.2026	94,61	94,61	0,00	66,04	49,39	16,65	0,80	0,65	1,58	95,23	96,86	OK	24	0	0
16.08.2026	100,75	100,75	0,00	66,14	48,95	17,19	0,80	0,65	1,75	101,44	103,09	OK	24	0	0
17.08.2026	97,45	97,45	0,00	66,16	48,46	17,69	0,80	0,65	1,72	98,10	99,72	OK	24	0	0
18.08.2026	98,56	98,56	0,00	66,32	48,89	17,43	0,79	0,64	1,72	99,27	100,83	OK	24	0	0
19.08.2026	98,89	98,89	0,00	66,04	48,54	17,50	0,80	0,66	1,74	99,57	101,16	OK	24	0	0
20.08.2026	102,65	102,65	0,00	65,56	49,28	16,28	0,80	0,68	1,67	103,37	105,01	OK	24	0	0
21.08.2026	111,87	111,87	0,00	64,82	49,51	15,30	0,80	0,69	1,70	112,69	114,37	OK	24	0	0
22.08.2026	126,19	126,19	0,00	64,31	50,96	13,35	0,80	0,69	1,65	127,10	129,06	OK	24	0	0
23.08.2026	156,16	156,16	0,00	63,31	51,12	12,20	0,79	0,70	1,77	157,17	159,78	OK	24	0	0
Итого:	3276,08	3276,08	0,00						51,02	3300,27	3355,96		768,00	0,00	0
Средние:				66,96	50,32	16,64	0,88	0,66							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	VHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.07.2026	3774,03	113228,42	113020,25	208,17	116232,53	116229,71	2,82	15792,00		7,12
23.08.2026	3825,05	116528,69	116376,21	152,48	119508,61	119505,79	2,82	16560,00		7,12
ИТОГО:	51,02	3300,27	3355,96	-55,69	3276,08	3276,08	0,00	768	0	0,00

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

/ В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж. организации

/ Ю.О. Мартовская /
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 Б (ИТП-1)

Тип расходомера:ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237483

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x455E

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	68,04	52,67	15,37	45,7	44,73	45,5	44,93	0	-0,2	7	7	0,687	24	0	
24.07.2026	68,57	52,66	15,91	41,5	40,62	41,2	40,7	0	-0,08	7	7	0,645	24	0	
25.07.2026	69,07	52,88	16,19	39,9	39,03	39,7	39,21	0	-0,18	7	7	0,631	24	0	
26.07.2026	68,95	52,63	16,32	39,8	39	39,6	39,11	0	-0,11	7	7	0,638	24	0	
27.07.2026	67,85	53,13	14,72	42,4	41,51	42,1	41,57	0	-0,06	7	7	0,61	24	0	
28.07.2026	67,34	53,9	13,44	47,2	46,22	46,9	46,27	0	-0,05	7	7	0,619	24	0	
29.07.2026	66,15	54,73	11,42	55,4	54,28	55,1	54,3	0	-0,02	7	7	0,621	24	0	
30.07.2026	66,74	54,01	12,73	51,5	50,46	51,1	50,38	0	0,08	7	7	0,643	24	0	
31.07.2026	66,93	53,83	13,1	50,3	49,31	50,1	49,4	0	-0,09	7	7	0,644	24	0	
01.08.2026	66,24	53,32	12,92	54,1	53	53,6	52,87	0	0,13	7	7	0,686	24	0	
02.08.2026	66,14	53,57	12,57	57,1	55,97	56,7	55,97	0	0	7	7	0,703	24	0	
03.08.2026	65,33	55,15	10,18	69,5	68,15	69,1	68,14	0	0,01	7	7	0,693	24	0	
04.08.2026	68,18	51,65	16,53	47	46	46,8	46,24	0	-0,24	7	7	0,761	24	0	
05.08.2026	67,77	52,71	15,06	47,5	46,56	47,2	46,57	0	-0,01	7	7	0,699	24	0	
06.08.2026	73,41	50,42	22,99	31	30,26	31	30,62	0	-0,36	7	7	0,694	24	0	
07.08.2026	67,22	53,26	13,96	52,1	51,04	52,1	51,4	0	-0,36	7	7	0,715	24	0	
08.08.2026	66,79	54,18	12,61	57,6	56,44	57,6	56,8	0	-0,36	7	7	0,713	24	0	
09.08.2026	65,89	54,37	11,52	64,3	63,06	64,2	63,3	0	-0,24	7	7	0,727	24	0	
10.08.2026	65,01	55,5	9,51	77,8	76,3	77,8	76,7	0	-0,4	7	7	0,727	24	0	
11.08.2026	64,18	56,89	7,29	102,5	100,57	102,3	100,77	0	-0,2	7	7	0,733	24	0	
12.08.2026	64,5	56,67	7,83	96,2	94,4	95,9	94,47	0	-0,07	7	7	0,738	24	0	
13.08.2026	65,84	54,8	11,04	68,9	67,54	68,6	67,63	0	-0,09	7	7	0,744	24	0	
14.08.2026	65,71	55,49	10,22	72,7	71,27	72,4	71,38	0	-0,11	7	7	0,73	24	0	
15.08.2026	65,86	55,26	10,6	72,6	71,15	72,4	71,35	0	-0,2	7	7	0,753	24	0	
16.08.2026	65,97	55,23	10,74	76,9	75,36	76,5	75,44	0	-0,08	7	7	0,809	24	0	
17.08.2026	65,96	54,88	11,08	73,9	72,45	73,5	72,48	0	-0,03	7	7	0,801	24	0	
18.08.2026	66,13	54,59	11,54	73,5	72,02	73,2	72,2	0	-0,18	7	7	0,831	24	0	
19.08.2026	65,78	55,03	10,75	76,8	75,32	76,5	75,42	0	-0,1	7	7	0,81	24	0	
20.08.2026	65,26	55,39	9,87	86,1	84,43	85,8	84,58	0	-0,15	7	7	0,831	24	0	
21.08.2026	64,59	56,32	8,27	99,8	97,92	99,7	98,25	0	-0,33	7	7	0,807	24	0	
22.08.2026	63,64	56,16	7,48	106,9	104,91	106,9	105,35	0	-0,44	7	7	0,784	24	0	
23.08.2026	62,87	56,04	6,83	119,7	117,54	119,6	117,85	0	-0,31	7	7	0,8	24	0	
Итого:				2098,2	2056,82	2090,7	2061,65	0	-4,83			23,027	768	0	
Средние:	66,49	54,29	12,2							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	6714,4	6562,63	6642,8	6568,14	0,17	-5,51	143,541	2991	0
23/08/2624:00	8812,6	8619,45	8733,5	8629,79	0,17	-10,34	166,568	3759	0
Итого:	2098,2	2056,82	2090,7	2061,65	0	-4,83	23,027	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
В.А. Петренко/
Подпись _____
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж.организации
Ю.О. Мартовская/
Подпись _____
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Братьев Кашириных, 131 В (ИТП-2)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237479

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xE839

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	69,03	51,35	17,68	42	41,05	41,7	41,22	0	-0,17	7	7	0,725	24	0	
24.07.2026	69,63	51,25	18,38	38,8	37,94	38,4	37,91	0	0,03	7	7	0,696	24	0	
25.07.2026	70,16	52,09	18,07	37,5	36,67	37,3	36,82	0	-0,15	7	7	0,661	24	0	
26.07.2026	70,03	51,99	18,04	36,8	36,01	36,5	36,02	0	-0,01	7	7	0,65	24	0	
27.07.2026	68,8	52,86	15,94	40,4	39,5	40,1	39,59	0	-0,09	7	7	0,629	24	0	
28.07.2026	68,23	52,96	15,27	41,7	40,82	41,5	40,98	0	-0,16	7	7	0,622	24	0	
29.07.2026	66,56	54,35	12,21	52	50,99	51,7	51,01	0	-0,02	7	7	0,621	24	0	
30.07.2026	67,53	53,68	13,85	47,9	46,89	47,6	47	0	-0,11	7	7	0,648	24	0	
31.07.2026	67,76	53,83	13,93	45,5	44,55	45,3	44,67	0	-0,12	7	7	0,619	24	0	
01.08.2026	67	53,34	13,66	46,4	45,46	46	45,38	0	0,08	7	7	0,621	24	0	
02.08.2026	66,9	53,32	13,58	51,4	50,41	51	50,28	0	0,13	7	7	0,685	24	0	
03.08.2026	66,03	53,71	12,32	57,9	56,73	57,5	56,75	0	-0,02	7	7	0,7	24	0	
04.08.2026	69,15	50,84	18,31	40,9	40,03	40,5	40,01	0	0,02	7	7	0,734	24	0	
05.08.2026	68,75	51,73	17,02	44	43,07	43,6	43,04	0	0,03	7	7	0,732	24	0	
06.08.2026	75,09	49,54	25,55	28,5	27,78	28,3	28,01	0	-0,23	7	7	0,71	24	0	
07.08.2026	68,05	52,38	15,67	45,4	44,46	45,2	44,62	0,02	-0,16	7	7	0,696	24	0	
08.08.2026	67,63	53,25	14,38	49,5	48,49	49,2	48,52	0	-0,03	7	7	0,697	24	0	
09.08.2026	66,52	52,89	13,63	53,8	52,72	53,6	52,9	0	-0,18	7	7	0,717	24	0	
10.08.2026	65,53	54,05	11,48	62,9	61,67	62,7	61,83	0	-0,16	7	7	0,709	24	0	
11.08.2026	64,62	55,8	8,82	83,1	81,53	82,6	81,4	0	0,13	7	7	0,72	24	0	
12.08.2026	64,96	55,63	9,33	80,7	79,13	80,5	79,36	0	-0,23	7	7	0,736	24	0	
13.08.2026	66,48	53,51	12,97	54,8	53,7	54,6	53,86	0	-0,16	7	7	0,696	24	0	
14.08.2026	66,28	53,91	12,37	58,2	57,02	58,1	57,3	0	-0,28	7	7	0,706	24	0	
15.08.2026	66,48	55,08	11,4	65,5	64,21	65,4	64,49	0	-0,28	7	7	0,73	24	0	
16.08.2026	66,54	54,61	11,93	65,7	64,37	65,7	64,79	0	-0,42	7	7	0,767	24	0	
17.08.2026	66,57	53,98	12,59	65,4	64,09	65,4	64,53	0	-0,44	7	7	0,807	24	0	
18.08.2026	66,74	53,38	13,36	61,5	60,26	61,4	60,62	0	-0,36	7	7	0,805	24	0	
19.08.2026	66,35	52,73	13,62	59,6	58,41	59,2	58,44	0	-0,03	7	7	0,795	24	0	
20.08.2026	65,76	52,57	13,19	63,9	62,66	63,4	62,6	0	0,06	7	7	0,824	24	0	
21.08.2026	64,99	54,38	10,61	77,8	76,32	77,3	76,22	0	0,1	7	7	0,807	24	0	
22.08.2026	64,08	54,81	9,27	81,6	80,1	81,1	79,98	0	0,12	7	7	0,744	24	0	
23.08.2026	63,11	54,99	8,12	100	98,2	99,2	97,81	0	0,39	7	7	0,794	24	0	
Итого:				1781,1	1745,24	1771,6	1747,96	0,02	-2,72			22,803	768	0	
Средние:	67,22	53,27	13,95							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	7245,4	7078,61	110257,7	109314,19	0,12	-102235,58	144,118	2991	0
23/08/2624:00	9026,5	8823,85	112029,3	111062,15	0,14	-102238,3	166,921	3759	0
Итого:	1781,1	1745,24	1771,6	1747,96	0,02	-2,72	22,803	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
Ф.И.О.

Подпись _____
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 Б (ИТП-3)

Тип расходомера:ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237480

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хD1F1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	67,42	52,81	14,61	47,63	46,66	46,8	46,22	0	0,44	7	7	0,68	24	0	
24.07.2026	67,92	52,56	15,36	41,85	41	41,1	40,55	0	0,45	7	7	0,628	24	0	
25.07.2026	68,42	52,27	16,15	41,55	40,65	40,7	40,17	0	0,48	7	7	0,656	24	0	
26.07.2026	68,34	52,42	15,92	40,96	40,1	40,2	39,71	0	0,39	7	7	0,637	24	0	
27.07.2026	67,25	53,27	13,98	44,3	43,36	43,5	42,93	0	0,43	7	7	0,607	24	0	
28.07.2026	66,7	53,12	13,58	46,55	45,6	45,7	45,11	0	0,49	7	7	0,621	24	0	
29.07.2026	65,63	54,5	11,13	56,25	55,14	55,6	54,79	0	0,35	7	7	0,61	24	0	
30.07.2026	66,17	54,12	12,05	53,9	52,85	53,1	52,36	0	0,49	7	7	0,634	24	0	
31.07.2026	66,32	52,89	13,43	50,08	49,1	49,4	48,72	0	0,38	7	7	0,659	24	0	
01.08.2026	65,72	53,88	11,84	59,58	58,39	58,9	58,09	0	0,3	7	7	0,693	24	0	
02.08.2026	65,58	53,48	12,1	59,88	58,73	59,2	58,41	0	0,32	7	7	0,709	24	0	
03.08.2026	64,89	53,94	10,95	66,84	65,57	66,2	65,31	0	0,26	7	7	0,718	24	0	
04.08.2026	67,53	51,12	16,41	47,04	46,06	46,5	45,97	0	0,09	7	7	0,753	24	0	
05.08.2026	67,16	51,75	15,41	48,31	47,35	47,8	47,19	0	0,16	7	7	0,727	24	0	
06.08.2026	72,68	49,32	23,36	33,42	32,63	32,8	32,4	0	0,23	7	7	0,763	24	0	
07.08.2026	66,65	52,25	14,4	52,82	51,77	52,4	51,73	0,01	0,04	7	7	0,744	24	0	
08.08.2026	66,29	53,28	13,01	55,08	54	54,6	53,88	0	0,12	7	7	0,7	24	0	
09.08.2026	65,36	53,48	11,88	64,38	63,17	63,9	63,04	0	0,13	7	7	0,749	24	0	
10.08.2026	64,49	54,98	9,51	78,6	77,1	78,1	77,01	0	0,09	7	7	0,735	24	0	
11.08.2026	63,67	56,17	7,5	99,76	97,91	99,7	98,25	0	-0,34	7	7	0,734	24	0	
12.08.2026	63,93	56,53	7,4	99,37	97,51	99,3	97,82	0	-0,31	7	7	0,72	24	0	
13.08.2026	65,3	54,05	11,25	67,53	66,2	67,3	66,37	0	-0,17	7	7	0,744	24	0	
14.08.2026	65,13	54,79	10,34	69,67	68,34	69,5	68,55	0	-0,21	7	7	0,707	24	0	
15.08.2026	65,26	54,5	10,76	69,49	68,15	69,2	68,26	0	-0,11	7	7	0,729	24	0	
16.08.2026	65,36	54,2	11,16	71,73	70,34	71,6	70,66	0	-0,32	7	7	0,784	24	0	
17.08.2026	65,31	53,36	11,95	68,5	67,16	68,3	67,41	0,01	-0,25	7	7	0,8	24	0	
18.08.2026	65,44	52,81	12,63	64	62,76	63,7	62,88	0	-0,12	7	7	0,791	24	0	
19.08.2026	65	52,31	12,69	59,58	58,45	59,4	58,63	0	-0,18	7	7	0,738	24	0	
20.08.2026	64,6	53,66	10,94	70,46	69,12	70,2	69,27	0	-0,15	7	7	0,753	24	0	
21.08.2026	63,92	55,04	8,88	84,48	82,9	84,4	83,19	0	-0,29	7	7	0,736	24	0	
22.08.2026	63,1	55,71	7,39	93,2	91,52	93,2	91,85	0	-0,33	7	7	0,676	24	0	
23.08.2026	62,24	55,66	6,58	115,05	113,02	115,3	113,64	0	-0,62	7	7	0,742	24	0	
Итого:				2021,8	1982,61	2007,6	1980,37	0,02	2,24			22,677	768	0	
Средние:	65,89	53,56	12,32							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	6387,09	6245,18	6256,6	6187,31	0,21	57,87	140,385	2992	0
23/08/2624:00	8408,93	8227,79	8264,2	8167,68	0,23	60,11	163,062	3760	0
Итого:	2021,84	1982,61	2007,6	1980,37	0,02	2,24	22,677	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись _____ / В.А. Петренко/
Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

Подпись _____ /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 В (ИТП-4)

Тип расходомера:ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237481

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хЕЕЕЕ

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	67,19	49,57	17,62	39,1	38,33	39,46	38,98	0	-0,65	7	7	0,675	24	0	
24.07.2026	67,72	49,81	17,91	37,5	36,73	37,92	37,44	0	-0,71	7	7	0,656	24	0	
25.07.2026	68,1	50,1	18	34,6	33,87	34,94	34,48	0	-0,61	7	7	0,607	24	0	
26.07.2026	68,07	49,65	18,42	35,5	34,77	35,9	35,42	0	-0,65	7	7	0,64	24	0	
27.07.2026	66,95	50,22	16,73	35,7	35	36,1	35,64	0	-0,64	7	7	0,587	24	0	
28.07.2026	66,57	50,86	15,71	38,5	37,75	38,88	38,39	0	-0,64	7	7	0,592	24	0	
29.07.2026	65,68	51,51	14,17	42,5	41,68	43,01	42,49	0	-0,81	7	7	0,59	24	0	
30.07.2026	65,97	50,9	15,07	41,3	40,53	41,47	40,99	0	-0,46	7	7	0,609	24	0	
31.07.2026	66,11	50,95	15,16	41,5	40,67	41,66	41,18	0	-0,51	7	7	0,617	24	0	
01.08.2026	65,49	50,81	14,68	43,2	42,34	43,59	43,09	0	-0,75	7	7	0,622	24	0	
02.08.2026	65,4	50,09	15,31	46,6	45,7	46,75	46,23	0	-0,53	7	7	0,7	24	0	
03.08.2026	64,72	50,7	14,02	50,2	49,21	50,59	49,98	0	-0,77	7	7	0,689	24	0	
04.08.2026	67,3	49,58	17,72	39,7	38,93	39,94	39,46	0	-0,53	7	7	0,687	24	0	
05.08.2026	66,97	49,91	17,06	41,1	40,28	41,37	40,9	0	-0,62	7	7	0,689	24	0	
06.08.2026	72,14	47,94	24,2	29,3	28,6	29,57	29,31	0	-0,71	7	7	0,691	24	0	
07.08.2026	66,53	49,87	16,66	42,5	41,63	42,91	42,43	0	-0,8	7	7	0,693	24	0	
08.08.2026	66,23	50,35	15,88	44,6	43,75	45,03	44,47	0	-0,72	7	7	0,691	24	0	
09.08.2026	65,19	50,61	14,58	48,4	47,45	48,86	48,3	0	-0,85	7	7	0,691	24	0	
10.08.2026	64,37	51,49	12,88	54,7	53,65	55,2	54,51	0	-0,86	7	7	0,691	24	0	
11.08.2026	63,56	52,27	11,29	65,4	64,18	65,95	65,14	0	-0,96	7	7	0,72	24	0	
12.08.2026	63,85	52,29	11,56	62,7	61,54	63,17	62,38	0	-0,84	7	7	0,713	24	0	
13.08.2026	65,13	51,22	13,91	49,4	48,44	50,02	49,37	0	-0,93	7	7	0,675	24	0	
14.08.2026	64,96	50,76	14,2	50,2	49,25	50,88	50,29	0	-1,04	7	7	0,699	24	0	
15.08.2026	65,09	50,42	14,67	51,1	50,12	51,65	51,02	0	-0,9	7	7	0,735	24	0	
16.08.2026	65,21	50,62	14,59	53,5	52,48	54,04	53,35	0	-0,87	7	7	0,766	24	0	
17.08.2026	65,16	50,26	14,9	50,3	49,31	50,88	50,28	0	-0,97	7	7	0,732	24	0	
18.08.2026	65,34	50,7	14,64	52,8	51,79	53,48	52,81	0	-1,02	7	7	0,758	24	0	
19.08.2026	64,93	50,36	14,57	50,9	49,92	51,64	51,02	0	-1,1	7	7	0,726	24	0	
20.08.2026	64,58	51,2	13,38	58,4	57,3	59,24	58,51	0	-1,21	7	7	0,765	24	0	
21.08.2026	63,97	52,01	11,96	63,2	62,03	63,93	63,14	0	-1,11	7	7	0,739	24	0	
22.08.2026	63,18	52,56	10,62	70,2	68,92	71,14	70,24	0	-1,32	7	7	0,734	24	0	
23.08.2026	62,33	53,07	9,26	89,3	87,72	90,24	89,04	0	-1,32	7	7	0,81	24	0	
Итого:				1553,9	1523,87	1569,4	1550,28	0	-26,41			21,989	768	0	
Средние:	65,74	50,7	15,04							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	4778,2	4673,49	4813,2	4764,74	0,26	-91,25	110,352	2675	0
23/08/2624:00	6332,1	6197,36	6382,61	6315,02	0,26	-117,66	132,341	3443	0
Итого:	1553,9	1523,87	1569,41	1550,28	0	-26,41	21,989	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

В.А. Петренко/
Ф.И.О.

Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 Б (ИТП-5)

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00254203

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х6487

ПО 2.7

ПОВЕРКА


Представитель абонента

Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

/  В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

МП



/  /Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Вратьев Кашириных, 131 Б (ИТП-6)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218019

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x1CEF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	68,47	50,25	18,22	53,1	51,99	51,73	51,15	0	0,84	7	7	0,949	24	0	
24.07.2026	68,97	48,82	20,15	45,91	44,93	44,48	43,97	0	0,96	7	7	0,904	24	0	
25.07.2026	69,33	47,89	21,44	39,48	38,6	38,05	37,6	0	1	7	7	0,826	24	0	
26.07.2026	69,26	47	22,26	40,66	39,8	39,21	38,77	0	1,03	7	7	0,886	24	0	
27.07.2026	68,08	47,56	20,52	43,02	42,12	41,6	41,12	0	1	7	7	0,863	24	0	
28.07.2026	67,7	48,27	19,43	44,78	43,81	43,38	42,9	0	0,91	7	7	0,85	24	0	
29.07.2026	66,49	49,6	16,89	53,29	52,24	52,34	51,72	0	0,52	7	7	0,88	24	0	
30.07.2026	66,92	49,33	17,59	47,49	46,51	47,65	47,13	0	-0,62	7	7	0,818	24	0	
31.07.2026	67,04	48,48	18,56	43,1	42,24	42,71	42,23	0	0,01	7	7	0,785	24	0	
01.08.2026	66,32	45,74	20,58	42,79	41,95	41	40,54	0	1,41	7	7	0,858	24	0	
02.08.2026	66,24	44,93	21,31	45,18	44,27	43,6	43,13	0	1,14	7	7	0,942	24	0	
03.08.2026	65,42	46,13	19,29	48,82	47,86	47,29	46,83	0	1,03	7	7	0,922	24	0	
04.08.2026	68,34	42,81	25,53	38,64	37,82	36,86	36,61	0	1,21	7	7	0,965	24	0	
05.08.2026	67,93	43,43	24,5	40,44	39,61	38,64	38,29	0	1,32	7	7	0,967	24	0	
06.08.2026	73,74	40,15	33,59	29,12	28,39	27,41	27,17	0	1,22	7	7	0,95	24	0	
07.08.2026	67,76	40,78	26,98	48,45	47,43	46,78	46,41	0	1,02	7	7	1,275	24	0	
08.08.2026	67,11	45,04	22,07	43,02	42,14	41,45	41,1	0	1,04	7	7	0,929	24	0	
09.08.2026	65,93	45,07	20,86	48,39	47,42	46,83	46,35	0	1,07	7	7	0,989	24	0	
10.08.2026	65,04	46,28	18,76	53,34	52,32	51,79	51,3	0	1,02	7	7	0,982	24	0	
11.08.2026	64,14	48,55	15,59	61,46	60,31	59,82	59,17	0	1,14	7	7	0,942	24	0	
12.08.2026	64,45	47,73	16,72	57,62	56,53	56,56	55,99	0	0,54	7	7	0,943	24	0	
13.08.2026	65,93	47,6	18,33	43,76	42,93	43,38	42,94	0	-0,01	7	7	0,784	24	0	
14.08.2026	65,7	47,37	18,33	51,85	50,84	50,18	49,7	0	1,14	7	7	0,93	24	0	
15.08.2026	65,81	47,31	18,5	48,61	47,66	46,93	46,45	0	1,21	7	7	0,879	24	0	
16.08.2026	65,91	46,91	19	52,78	51,76	51,1	50,59	0	1,17	7	7	0,98	24	0	
17.08.2026	66,02	46,5	19,52	53,35	52,31	51,67	51,17	0	1,14	7	7	1,018	24	0	
18.08.2026	66,14	46,52	19,62	53,89	52,85	52,17	51,67	0	1,18	7	7	1,035	24	0	
19.08.2026	65,8	47,12	18,68	55,87	54,76	54,26	53,73	0	1,03	7	7	1,021	24	0	
20.08.2026	65,29	47,71	17,58	56,35	55,22	56,46	55,89	0	-0,67	7	7	0,972	24	0	
21.08.2026	64,62	48,77	15,85	61,37	60,16	62,17	61,47	0	-1,31	7	7	0,954	24	0	
22.08.2026	63,67	49,87	13,8	71,19	69,91	72,57	71,71	0	-1,8	7	7	0,963	24	0	
23.08.2026	62,77	52,13	10,64	94,97	93,27	95,7	94,46	0	-1,19	7	7	0,996	24	0	
Итого:				1612	1579,96	1575,7	1559,26	0	20,7			29,957	768	0	
Средние:	66,63	46,92	19,7							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	28807,63	27879,9	27982,52	27679,65	0,32	200,25	1068,861	6702	176
23/08/2624:00	30419,72	29459,86	29558,29	29238,91	0,32	220,95	1098,818	7470	176
Итого:	1612,09	1579,96	1575,77	1559,26	0	20,7	29,957	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/ В.А. Петренко /
Подпись Ф.И.О.

/ Ю.О. Мартовская /
Подпись Ф.И.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Чичерина, 43 (ИТП-1)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 002

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Tхв = 7.00 °C

G3 max = 3.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00250253

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x700C

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	68,69	58,34	10,35	72,72	71,19	77,9	76,67	0	-5,48	7	7	0,733	24	0	
24.07.2026	69,22	58,37	10,85	68,59	67,12	73,48	72,34	0	-5,22	7	7	0,715	24	0	
25.07.2026	69,57	57,96	11,61	62,7	61,4	67,06	66,01	0	-4,61	7	7	0,702	24	0	
26.07.2026	69,52	57,62	11,9	60	58,71	64,07	63,07	0	-4,36	7	7	0,698	24	0	
27.07.2026	68,45	58,51	9,94	69,73	68,25	74,5	73,32	0	-5,07	7	7	0,676	24	0	
28.07.2026	68,22	58,99	9,23	75,78	74,24	80,99	79,71	0	-5,47	7	7	0,684	24	0	
29.07.2026	67,35	59,96	7,39	107,74	105,54	115,46	113,51	0	-7,97	7	7	0,695	24	0	
30.07.2026	67,44	59,07	8,37	87,91	86,09	94,72	93,19	0	-7,1	7	7	0,689	24	0	
31.07.2026	67,58	58,93	8,65	81,86	80,18	83,12	81,78	0	-1,6	7	7	0,689	24	0	
01.08.2026	66,96	58,57	8,39	87,54	85,8	86,03	84,67	0	1,13	7	7	0,719	24	0	
02.08.2026	67,08	60,07	7,01	117,72	115,38	115,86	113,94	0	1,44	7	7	0,807	24	0	
03.08.2026	66,37	60,06	6,31	138,23	135,49	136,37	134,1	0	1,39	7	7	0,785	24	0	
04.08.2026	68,9	57,8	11,1	71,52	70	70,46	69,35	0	0,65	7	7	0,769	24	0	
05.08.2026	68,51	58,35	10,16	82,95	81,23	81,73	80,43	0	0,8	7	7	0,796	24	0	
06.08.2026	73,65	54,65	19	42,58	41,58	41,82	41,28	0	0,3	7	7	0,772	24	0	
07.08.2026	68,62	57,64	10,98	75,39	73,81	74,28	73,13	0	0,68	7	7	0,767	24	0	
08.08.2026	67,97	58,01	9,96	83,92	82,17	82,73	81,42	0	0,75	7	7	0,747	24	0	
09.08.2026	66,68	58,88	7,8	105,21	103,08	103,77	102,08	0	1	7	7	0,8	24	0	
10.08.2026	65,86	59,17	6,69	117,23	114,92	115,68	113,81	0	1,11	7	7	0,76	24	0	
11.08.2026	65,05	60,17	4,88	164,64	161,5	162,67	159,94	0	1,56	7	7	0,756	24	0	
12.08.2026	65,51	61,57	3,94	203,88	199,93	202,86	199,33	0	0,6	7	7	0,78	24	0	
13.08.2026	66,8	61,36	5,44	153,48	150,39	152,75	150,11	0	0,28	7	7	0,788	24	0	
14.08.2026	66,52	59,97	6,55	118,47	116,08	117,07	115,15	0	0,93	7	7	0,755	24	0	
15.08.2026	66,66	60,11	6,55	121,21	118,78	119,66	117,67	0	1,11	7	7	0,781	24	0	
16.08.2026	66,82	60,02	6,8	132,1	129,46	130,33	128,18	0	1,28	7	7	0,873	24	0	
17.08.2026	66,96	61,05	5,91	154,66	151,51	152,75	150,15	0	1,36	7	7	0,891	24	0	
18.08.2026	67,15	61,38	5,77	161,19	157,94	159,14	156,4	0	1,54	7	7	0,896	24	0	
19.08.2026	66,82	60,85	5,97	150,86	147,82	149,27	146,72	0	1,1	7	7	0,863	24	0	
20.08.2026	66,36	60,74	5,62	158	154,86	156,97	154,3	0	0,56	7	7	0,848	24	0	
21.08.2026	65,58	60,74	4,84	173,98	170,59	172,66	169,75	0	0,84	7	7	0,812	24	0	
22.08.2026	64,95	59,55	5,4	146,03	143,23	144,94	142,59	0	0,64	7	7	0,765	24	0	
23.08.2026	63,83	58,17	5,66	142,67	139,99	140,81	138,6	0	1,39	7	7	0,781	24	0	
Итого:				3590,4	3518,26	3601,9	3542,7	0	-24,44			24,592	768	0	
Средние:	67,36	59,26	8,09							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	3552,13	3465,67	3798,09	3728,18	0	-262,51	38,901	1230	5
23/08/2624:00	7142,62	6983,93	7400	7270,88	0	-286,95	63,493	1998	5
Итого:	3590,49	3518,26	3601,91	3542,7	0	-24,44	24,592	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / В.А. Петренко/
Ф.И.О.

Подпись /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Чичерина, 43 (ИТП-2)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 003

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Tхв = 7.00 °C

G3 max = 3.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00248580

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x23E6

ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	67,59	48,97	18,62	33,44	32,74	34,04	33,65	0,01	-0,91	7	7	0,607	24	0	
24.07.2026	68,09	48,87	19,22	31,37	30,68	31,93	31,59	0	-0,91	7	7	0,59	24	0	
25.07.2026	68,43	48,49	19,94	28,68	28,1	29,19	28,94	0	-0,84	7	7	0,559	24	0	
26.07.2026	68,44	48,68	19,76	30,81	30,17	31,37	31,08	0	-0,91	7	7	0,596	24	0	
27.07.2026	67,28	49,34	17,94	30,23	29,61	30,85	30,52	0	-0,91	7	7	0,533	24	0	
28.07.2026	67,08	49,31	17,77	31,73	31,1	32,37	32,02	0	-0,92	7	7	0,553	24	0	
29.07.2026	66,09	49,94	16,15	34,73	34,02	35,44	35,01	0,01	-0,99	7	7	0,551	24	0	
30.07.2026	66,29	50,36	15,93	34,23	33,52	35,12	34,65	0	-1,13	7	7	0,534	24	0	
31.07.2026	66,43	49,75	16,68	33,01	32,32	33,78	33,34	0	-1,02	7	7	0,54	24	0	
01.08.2026	65,85	50,13	15,72	36,01	35,3	36,85	36,38	0	-1,08	7	7	0,552	24	0	
02.08.2026	65,89	49,78	16,11	39,93	39,13	40,8	40,3	0	-1,17	7	7	0,629	24	0	
03.08.2026	65,13	50,32	14,81	44,18	43,34	45,21	44,69	0	-1,35	7	7	0,643	24	0	
04.08.2026	67,76	48,65	19,11	32,6	31,91	33,27	32,95	0	-1,04	7	7	0,609	24	0	
05.08.2026	67,34	48,71	18,63	33,92	33,2	34,65	34,24	0	-1,04	7	7	0,618	24	0	
06.08.2026	72,59	46,3	26,29	24,39	23,82	24,81	24,57	0	-0,75	7	7	0,627	24	0	
07.08.2026	67,15	48,96	18,19	35,16	34,44	35,89	35,48	0	-1,04	7	7	0,626	24	0	
08.08.2026	66,73	49,79	16,94	37,98	37,24	38,78	38,35	0	-1,11	7	7	0,633	24	0	
09.08.2026	65,6	50,34	15,26	42,74	41,92	43,62	43,09	0	-1,17	7	7	0,638	24	0	
10.08.2026	64,78	50,7	14,08	47,39	46,49	48,4	47,87	0	-1,38	7	7	0,655	24	0	
11.08.2026	63,95	52,86	11,09	57,08	56,03	58,43	57,69	0	-1,66	7	7	0,62	24	0	
12.08.2026	64,28	52,27	12,01	53,46	52,45	54,51	53,82	0	-1,37	7	7	0,631	24	0	
13.08.2026	65,48	48,8	16,68	35,87	35,16	36,45	36,01	0	-0,85	7	7	0,587	24	0	
14.08.2026	65,3	49,28	16,02	37,24	36,53	37,94	37,51	0	-0,98	7	7	0,586	24	0	
15.08.2026	65,41	48,63	16,78	36,94	36,21	37,67	37,21	0	-1	7	7	0,607	24	0	
16.08.2026	65,65	50	15,65	44,86	43,96	45,78	45,24	0	-1,28	7	7	0,687	24	0	
17.08.2026	65,76	50,09	15,67	44,93	44,04	45,87	45,35	0	-1,31	7	7	0,69	24	0	
18.08.2026	65,94	50,15	15,79	46,28	45,4	47,26	46,71	0	-1,31	7	7	0,716	24	0	
19.08.2026	65,6	50,64	14,96	46,74	45,84	47,7	47,15	0	-1,31	7	7	0,688	24	0	
20.08.2026	65,12	50,74	14,38	48,05	47,12	48,96	48,37	0	-1,25	7	7	0,675	24	0	
21.08.2026	64,42	52,36	12,06	54,63	53,6	55,97	55,23	0	-1,63	7	7	0,645	24	0	
22.08.2026	63,6	52,89	10,71	63,06	61,89	64,7	63,87	0	-1,98	7	7	0,661	24	0	
23.08.2026	62,65	53,35	9,3	72,39	71,1	74,35	73,37	0	-2,27	7	7	0,66	24	0	
Итого:				1304	1278,38	1331,9	1316,25	0,02	-37,87			19,746	768	0	
Средние:	66,17	49,98	16,19							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	1875,2	1837,21	1908,44	1887,53	0,02	-50,32	33,951	1233	1
23/08/2624:00	3179,26	3115,59	3240,4	3203,78	0,04	-88,19	53,697	2001	1
Итого:	1304,06	1278,38	1331,96	1316,25	0,02	-37,87	19,746	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/  В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

/  /Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Чичерина, 43 (ИТП-3)

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Тхв= 7.00°C

G3 max = 3.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00231261

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x2E18

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	67,52	49,48	18,04	30,38	29,77	31,47	31,12	0	-1,35	7	7	0,538	24	0	
24.07.2026	68,05	49,46	18,59	27,58	27,06	28,61	28,35	0	-1,29	7	7	0,505	24	0	
25.07.2026	68,47	49,5	18,97	26,95	26,42	27,97	27,72	0	-1,3	7	7	0,501	24	0	
26.07.2026	68,48	49,38	19,1	27,54	27	28,56	28,27	0	-1,27	7	7	0,519	24	0	
27.07.2026	67,32	49,8	17,52	28,64	28,07	29,7	29,39	0	-1,32	7	7	0,493	24	0	
28.07.2026	67,03	49,95	17,08	28,13	27,58	29,2	28,88	0	-1,3	7	7	0,473	24	0	
29.07.2026	66,05	50,91	15,14	33,06	32,4	34,19	33,76	0	-1,36	7	7	0,471	24	0	
30.07.2026	66,21	50,2	16,01	32,2	31,55	33,41	33,02	0	-1,47	7	7	0,505	24	0	
31.07.2026	66,35	50,03	16,32	31,33	30,74	32,51	32,1	0	-1,36	7	7	0,505	24	0	
01.08.2026	65,76	50,77	14,99	34,35	33,65	35,44	34,98	0	-1,33	7	7	0,506	24	0	
02.08.2026	65,72	50,57	15,15	37,46	36,72	38,63	38,13	0	-1,41	7	7	0,556	24	0	
03.08.2026	65,04	51,29	13,75	42,11	41,32	43,42	42,9	0	-1,58	7	7	0,56	24	0	
04.08.2026	67,74	49,09	18,65	30,54	29,91	31,51	31,2	0	-1,29	7	7	0,557	24	0	
05.08.2026	67,3	49,95	17,35	32,11	31,42	33,12	32,72	0	-1,3	7	7	0,546	24	0	
06.08.2026	72,95	48,86	24,09	23,56	23,02	24,41	24,17	0	-1,15	7	7	0,556	24	0	
07.08.2026	67,49	49,84	17,65	32,84	32,17	34	33,6	0	-1,43	7	7	0,554	24	0	
08.08.2026	66,81	50,7	16,11	35,59	34,87	36,84	36,4	0	-1,53	7	7	0,545	24	0	
09.08.2026	65,45	52,07	13,38	41,7	40,93	43,12	42,61	0	-1,68	7	7	0,55	24	0	
10.08.2026	64,65	52,52	12,13	46,66	45,77	48,23	47,64	0	-1,87	7	7	0,552	24	0	
11.08.2026	63,78	53,56	10,22	53,04	52,04	54,81	54,07	0	-2,03	7	7	0,523	24	0	
12.08.2026	64,11	52,7	11,41	48,9	48,01	50,29	49,65	0	-1,64	7	7	0,541	24	0	
13.08.2026	65,4	51,88	13,52	40,05	39,28	41,18	40,7	0	-1,42	7	7	0,532	24	0	
14.08.2026	65,24	51,94	13,3	41,94	41,15	43,17	42,65	0	-1,5	7	7	0,548	24	0	
15.08.2026	65,38	52,14	13,24	41,4	40,61	42,68	42,18	0	-1,57	7	7	0,54	24	0	
16.08.2026	65,52	51,97	13,55	44,7	43,83	46,08	45,51	0	-1,68	7	7	0,596	24	0	
17.08.2026	65,57	51,77	13,8	44,01	43,16	45,37	44,84	0	-1,68	7	7	0,596	24	0	
18.08.2026	65,74	51,9	13,84	44,51	43,67	45,88	45,35	0	-1,68	7	7	0,605	24	0	
19.08.2026	65,46	51,95	13,51	45,62	44,77	46,96	46,39	0	-1,62	7	7	0,6	24	0	
20.08.2026	65	52,53	12,47	48,03	47,13	49,47	48,84	0	-1,71	7	7	0,579	24	0	
21.08.2026	64,28	53,33	10,95	56,76	55,71	58,88	58,09	0	-2,38	7	7	0,598	24	0	
22.08.2026	63,78	53,98	9,8	66,45	65,24	69,15	68,21	0	-2,97	7	7	0,579	24	0	
23.08.2026	62,84	54,97	7,87	90,85	89,27	94,66	93,29	0	-4,02	7	7	0,597	24	0	
Итого:				1288,9	1264,24	1332,9	1316,73	0	-52,49			17,426	768	0	
Средние:	66,14	51,21	14,92							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	1699,18	1665,19	1756,6	1736,76	0	-71,57	28,957	1233	1
23/08/2624:00	2988,17	2929,43	3089,52	3053,49	0	-124,06	46,383	2001	1
Итого:	1288,99	1264,24	1332,92	1316,73	0	-52,49	17,426	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись
Ф.И.О.
МП

Подпись
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент: 000 "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N: 8848

Адрес: Чичерина, 43 (ИТП-4)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 004

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 10045.01 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Tхв = 7.00 °C

G3 max = 3.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00220191

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xE4D1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	67,61	51,12	16,49	37,33	36,59	36,07	35,59	0	1	7	7	0,603	24	0	
24.07.2026	68,11	51,01	17,1	35,19	34,44	33,98	33,51	0	0,93	7	7	0,59	24	0	
25.07.2026	68,47	50,5	17,97	33,25	32,54	32,08	31,64	0	0,9	7	7	0,586	24	0	
26.07.2026	68,43	50,74	17,69	32,8	32,07	31,64	31,21	0	0,86	7	7	0,569	24	0	
27.07.2026	67,35	51,24	16,11	34,96	34,24	33,75	33,27	0	0,97	7	7	0,553	24	0	
28.07.2026	67,09	51,41	15,68	35,91	35,17	34,64	34,16	0	1,01	7	7	0,554	24	0	
29.07.2026	66,18	51,58	14,6	39,78	39,03	38,61	38,12	0	0,91	7	7	0,566	24	0	
30.07.2026	66,38	51,66	14,72	40,57	39,81	39,76	39,28	0	0,53	7	7	0,587	24	0	
31.07.2026	66,52	52,09	14,43	38,67	37,95	37,89	37,41	0	0,54	7	7	0,547	24	0	
01.08.2026	65,96	52,2	13,76	42,67	41,83	41,43	40,94	0	0,89	7	7	0,577	24	0	
02.08.2026	65,96	52,63	13,33	47,01	46,05	45,59	45,02	0	1,03	7	7	0,615	24	0	
03.08.2026	65,29	52,46	12,83	50,76	49,77	49,39	48,74	0	1,03	7	7	0,632	24	0	
04.08.2026	67,92	51,39	16,53	39,67	38,89	38,59	38,1	0	0,79	7	7	0,646	24	0	
05.08.2026	67,45	51,54	15,91	40,92	40,09	39,79	39,29	0	0,8	7	7	0,635	24	0	
06.08.2026	72,74	49,75	22,99	28,54	27,83	27,53	27,25	0	0,58	7	7	0,637	24	0	
07.08.2026	67,75	51,6	16,15	46,93	45,97	45,46	44,92	0	1,05	7	7	0,722	24	0	
08.08.2026	67,04	52,76	14,28	45,89	45,01	44,66	44,06	0	0,95	7	7	0,614	24	0	
09.08.2026	65,73	53,44	12,29	52,91	51,88	51,53	50,8	0	1,08	7	7	0,639	24	0	
10.08.2026	64,96	54,06	10,9	57,53	56,43	56,13	55,35	0	1,08	7	7	0,614	24	0	
11.08.2026	64,15	54,8	9,35	69,59	68,29	68,16	67,22	0	1,07	7	7	0,635	24	0	
12.08.2026	64,46	54,06	10,4	63,7	62,5	62,79	61,92	0	0,58	7	7	0,643	24	0	
13.08.2026	65,7	53,55	12,15	52,72	51,7	51,99	51,29	0	0,41	7	7	0,626	24	0	
14.08.2026	65,55	53,53	12,02	54,31	53,26	53,2	52,48	0	0,78	7	7	0,639	24	0	
15.08.2026	65,7	53,58	12,12	56,6	55,52	55,22	54,47	0	1,05	7	7	0,673	24	0	
16.08.2026	65,8	53,41	12,39	56,67	55,54	55,2	54,47	0	1,07	7	7	0,69	24	0	
17.08.2026	65,87	53,66	12,21	56,36	55,28	55,01	54,28	0	1	7	7	0,676	24	0	
18.08.2026	66,03	53,37	12,66	56,06	54,95	54,65	53,91	0	1,04	7	7	0,697	24	0	
19.08.2026	65,78	53,55	12,23	59,53	58,42	58,18	57,39	0	1,03	7	7	0,71	24	0	
20.08.2026	65,36	53,96	11,4	63,52	62,3	62,66	61,81	0	0,49	7	7	0,699	24	0	
21.08.2026	64,61	54,27	10,34	70,3	68,97	69,42	68,49	0	0,48	7	7	0,699	24	0	
22.08.2026	64,09	54,45	9,64	73,23	71,87	72,38	71,38	0	0,49	7	7	0,66	24	0	
23.08.2026	63,08	54,56	8,52	87,99	86,4	86,7	85,5	0	0,9	7	7	0,704	24	0	
Итого:				1601,8	1570,59	1564	1543,27	0	27,32			20,237	768	0	
Средние:	66,34	52,62	13,72							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	2078,38	2036,98	1782,13	1760,21	0,01	276,77	33,516	1231	2
23/08/2624:00	3680,25	3607,57	3346,21	3303,48	0,01	304,09	53,753	1999	2
Итого:	1601,87	1570,59	1564,08	1543,27	0	27,32	20,237	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/ В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.
МП

/Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Университетская Набережная, 60 (ИТП-1Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246565

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хЕА62

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	69,55	58,85	10,7	184,3	180,31	184,83	181,91	0	-1,6	7	7	1,927	24	0	
24.07.2026	70,27	60,04	10,23	188,6	184,41	189,04	185,93	0	-1,52	7	7	1,884	24	0	
25.07.2026	70,87	60,78	10,09	183,7	179,59	184,24	181,14	0	-1,55	7	7	1,81	24	0	
26.07.2026	70,63	60,84	9,79	186,2	182,07	186,69	183,52	0	-1,45	7	7	1,782	24	0	
27.07.2026	69,34	60,03	9,31	192,4	188,29	192,67	189,5	0	-1,21	7	7	1,753	24	0	
28.07.2026	68,74	59,64	9,1	195,3	191,16	195,71	192,53	0	-1,37	7	7	1,737	24	0	
29.07.2026	66,44	57,31	9,13	194	190,13	194,53	191,58	0	-1,45	7	7	1,734	24	0	
30.07.2026	68,01	57,31	10,7	166	162,57	167,19	164,65	0	-2,08	7	7	1,739	24	0	
31.07.2026	68,15	56,46	11,69	150,4	147,24	151,6	149,36	0	-2,12	7	7	1,72	24	0	
01.08.2026	67,3	53,54	13,76	127,9	125,31	128,97	127,25	0	-1,94	7	7	1,725	24	0	
02.08.2026	67,13	52,47	14,66	126,5	123,92	127,6	125,94	0	-2,02	7	7	1,815	24	0	
03.08.2026	66,66	51,87	14,79	129,9	127,3	130,92	129,29	0	-1,99	7	7	1,882	24	0	
04.08.2026	69,72	55,96	13,76	146,1	142,91	147,3	145,17	0	-2,26	7	7	1,967	24	0	
05.08.2026	69,37	53,33	16,04	122,9	120,21	124,07	122,42	0	-2,21	7	7	1,928	24	0	
06.08.2026	76,15	56,63	19,52	111,3	108,44	112,6	110,93	0	-2,49	7	7	2,116	24	0	
07.08.2026	68,5	53,4	15,1	126,7	124,01	127,79	126,11	0	-2,1	7	7	1,871	24	0	
08.08.2026	68,41	52,88	15,53	119,2	116,68	120,25	118,69	0	-2,01	7	7	1,813	24	0	
09.08.2026	66,72	51,91	14,81	120,6	118,2	121,61	120,1	0	-1,9	7	7	1,745	24	0	
10.08.2026	65,62	51,89	13,73	133,2	130,61	134,17	132,51	0	-1,9	7	7	1,79	24	0	
11.08.2026	64,72	52,86	11,86	158,4	155,38	159,25	157,19	0	-1,81	7	7	1,839	24	0	
12.08.2026	65,07	52,53	12,54	152,2	149,25	153,17	151,2	0	-1,95	7	7	1,869	24	0	
13.08.2026	66,67	51,71	14,96	124,8	122,32	125,73	124,17	0	-1,85	7	7	1,825	24	0	
14.08.2026	66,44	51,49	14,95	124	121,52	124,86	123,31	0	-1,79	7	7	1,815	24	0	
15.08.2026	66,66	51,51	15,15	125,5	123,01	126,51	124,95	0	-1,94	7	7	1,861	24	0	
16.08.2026	66,66	51,18	15,48	131,2	128,56	132,11	130,5	0	-1,94	7	7	1,99	24	0	
17.08.2026	66,73	51,52	15,21	131,6	128,95	132,49	130,81	0	-1,86	7	7	1,959	24	0	
18.08.2026	66,86	51,15	15,71	132,1	129,43	133,09	131,45	0	-2,02	7	7	2,033	24	0	
19.08.2026	66,49	51,53	14,96	136	133,27	136,81	135,13	0	-1,86	7	7	1,992	24	0	
20.08.2026	65,88	51,4	14,48	139,6	136,85	140,23	138,52	0	-1,67	7	7	1,98	24	0	
21.08.2026	65,19	52,13	13,06	158	154,95	158,67	156,67	0	-1,72	7	7	2,022	24	0	
22.08.2026	64,1	52,27	11,83	167,5	164,38	167,77	165,66	0	-1,28	7	7	1,943	24	0	
23.08.2026	63,16	53,72	9,44	214,4	210,5	214,33	211,44	0	-0,94	7	7	1,985	24	0	
Итого:				4800,5	4701,73	4826,8	4759,53	0	-57,8			59,851	768	0	
Средние:	67,56	54,37	13,18							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	16233	15845,54	16443,75	16250,75	0	-405,21	365,385	3082	0
23/08/2624:00	21033,5	20547,27	21270,55	21010,28	0	-463,01	425,236	3850	0
Итого:	4800,5	4701,73	4826,8	4759,53	0	-57,8	59,851	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

В.А. Петренко/
Ф.И.О.

Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Университетская Набережная, 60 (ИТП-2 Тип расходомера: _____)

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246540

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x4D6D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	68,89	51,49	17,4	118,8	116,26	118,4	116,95	0	-0,69	7	7	2,019	24	0	
24.07.2026	69,52	51,06	18,46	107,1	104,79	106,9	105,6	0	-0,81	7	7	1,934	24	0	
25.07.2026	70,12	51,23	18,89	102	99,75	101,8	100,55	0	-0,8	7	7	1,883	24	0	
26.07.2026	69,9	51,09	18,81	103,6	101,34	103,4	102,14	0	-0,8	7	7	1,905	24	0	
27.07.2026	68,67	52,07	16,6	113,9	111,42	113,6	112,17	0	-0,75	7	7	1,85	24	0	
28.07.2026	67,93	52,11	15,82	119,7	117,21	119,5	117,98	0	-0,77	7	7	1,851	24	0	
29.07.2026	65,55	53,43	12,12	162,3	159,14	161,4	159,24	0	-0,1	7	7	1,925	24	0	
30.07.2026	67,34	52,68	14,66	130,8	128,12	129,7	128,03	0	0,09	7	7	1,877	24	0	
31.07.2026	67,55	52,19	15,36	121	118,53	120,3	118,77	0	-0,24	7	7	1,819	24	0	
01.08.2026	66,83	53,54	13,29	147,8	144,81	147	145,07	0	-0,26	7	7	1,921	24	0	
02.08.2026	66,88	53,46	13,42	161,6	158,34	160,2	158,06	0	0,28	7	7	2,125	24	0	
03.08.2026	66,25	54,05	12,2	184,6	180,93	182,4	179,92	0	1,01	7	7	2,205	24	0	
04.08.2026	69,4	51,24	18,16	119,1	116,52	118	116,58	0	-0,06	7	7	2,112	24	0	
05.08.2026	69,13	51,16	17,97	120,2	117,65	119,2	117,73	0	-0,08	7	7	2,111	24	0	
06.08.2026	75,57	47,25	28,32	74,9	72,99	74,1	73,36	0	-0,37	7	7	2,063	24	0	
07.08.2026	67,99	52,36	15,63	136,6	133,75	135,5	133,81	0	-0,06	7	7	2,089	24	0	
08.08.2026	67,66	53,18	14,48	145,7	142,71	144,5	142,61	0	0,1	7	7	2,064	24	0	
09.08.2026	66,8	54,84	11,96	185,8	182,05	184,3	181,75	0	0,3	7	7	2,177	24	0	
10.08.2026	65,67	54,56	11,11	205	201	203,5	200,66	0	0,34	7	7	2,231	24	0	
11.08.2026	64,75	58,14	6,61	317,5	311,48	314,2	309,32	0	2,16	7	7	2,056	24	0	
12.08.2026	65,13	58,07	7,06	318,6	312,46	315,3	310,4	0	2,06	7	7	2,205	24	0	
13.08.2026	66,7	56,46	10,24	203,6	199,53	201,2	198,23	0	1,3	7	7	2,042	24	0	
14.08.2026	66,51	55,83	10,68	190,2	186,4	188,2	185,49	0	0,91	7	7	1,989	24	0	
15.08.2026	66,68	56,71	9,97	214,9	210,6	212,4	209,25	0	1,35	7	7	2,098	24	0	
16.08.2026	66,72	57,16	9,56	242,2	237,34	239,5	235,9	0	1,44	7	7	2,267	24	0	
17.08.2026	66,75	57,77	8,98	263,3	258,01	260,3	256,28	0,01	1,73	7	7	2,315	24	0	
18.08.2026	66,92	57,09	9,83	235,2	230,44	232,4	228,88	0	1,56	7	7	2,264	24	0	
19.08.2026	66,59	56,36	10,23	220,3	215,88	217,6	214,39	0	1,49	7	7	2,205	24	0	
20.08.2026	65,99	57,32	8,67	262,8	257,61	260,3	256,34	0	1,27	7	7	2,233	24	0	
21.08.2026	65,22	56,72	8,5	258,9	253,91	256,5	252,68	0	1,23	7	7	2,159	24	0	
22.08.2026	64,19	55,65	8,54	246,6	241,97	244,3	240,8	0	1,17	7	7	2,065	24	0	
23.08.2026	63,69	54,84	8,85	250,9	246,27	248,5	245,06	0	1,21	7	7	2,178	24	0	
Итого:				5785,5	5669,21	5734,4	5654	0,01	15,21			66,237	768	0	
Средние:	67,29	54,09	13,19							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	7196,9	7049,9	7145,5	7053,13	1,25	-3,23	103,184	1215	1
23/08/2624:00	12982,4	12719,11	12879,9	12707,13	1,26	11,98	169,421	1983	1
Итого:	5785,5	5669,21	5734,4	5654	0,01	15,21	66,237	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

В.А. Петренко/
Ф.И.О.

Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Университетская Набережная, 64 (ИТП-1Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248274

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хAD29

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	68,65	53,35	15,3	125,58	122,91	135,12	133,31	0	-10,4	7	7	1,877	24	0	
24.07.2026	69,25	52,96	16,29	116,71	114,19	125,2	123,55	0	-9,36	7	7	1,861	24	0	
25.07.2026	69,76	53,01	16,75	108,1	105,76	115,54	114,01	0	-8,25	7	7	1,767	24	0	
26.07.2026	69,64	52,78	16,86	108,52	106,18	115,93	114,41	0	-8,23	7	7	1,787	24	0	
27.07.2026	68,46	53,95	14,51	123,73	121,14	133	131,22	0	-10,08	7	7	1,756	24	0	
28.07.2026	67,93	54,42	13,51	128,88	126,15	138,83	136,93	0	-10,78	7	7	1,704	24	0	
29.07.2026	66,38	54,16	12,22	148,5	145,55	160,64	158,49	0	-12,94	7	7	1,777	24	0	
30.07.2026	67,14	52,74	14,4	123,37	120,85	131,47	129,75	0	-8,9	7	7	1,74	24	0	
31.07.2026	67,36	52,3	15,06	119,05	116,61	126,43	124,83	0	-8,22	7	7	1,754	24	0	
01.08.2026	66,66	52,77	13,89	135,71	132,96	145,44	143,54	0	-10,58	7	7	1,847	24	0	
02.08.2026	66,46	52,4	14,06	137,12	134,4	147,41	145,56	0	-11,16	7	7	1,888	24	0	
03.08.2026	65,67	53,66	12,01	165,51	162,28	179,58	177,19	0	-14,91	7	7	1,947	24	0	
04.08.2026	68,72	51,24	17,48	114,62	112,17	122,24	120,76	0	-8,59	7	7	1,955	24	0	
05.08.2026	68,39	52,14	16,25	124,13	121,52	132,55	130,89	0,03	-9,37	7	7	1,971	24	0	
06.08.2026	74,54	48,39	26,15	79,1	77,16	82,28	81,35	0	-4,19	7	7	2,018	24	0	
07.08.2026	67,69	52,52	15,17	135,14	132,36	145,15	143,3	0	-10,94	7	7	2,009	24	0	
08.08.2026	67,31	53,28	14,03	142,44	139,54	153,42	151,4	0	-11,86	7	7	1,959	24	0	
09.08.2026	66,21	53,82	12,39	162,51	159,3	175,88	173,52	0	-14,22	7	7	1,971	24	0	
10.08.2026	65,23	54,77	10,46	190,43	186,72	207,18	204,3	0,01	-17,58	7	7	1,953	24	0	
11.08.2026	64,34	55,39	8,95	228,21	223,91	249,68	246,11	0,01	-22,2	7	7	2,004	24	0	
12.08.2026	64,64	55,49	9,15	224,9	220,63	245,29	241,8	0	-21,17	7	7	2,017	24	0	
13.08.2026	66,11	54,72	11,39	178,34	174,84	192,42	189,72	0	-14,88	7	7	1,987	24	0	
14.08.2026	65,96	55,16	10,8	183,53	179,91	197,51	194,73	0	-14,82	7	7	1,942	24	0	
15.08.2026	66,1	54,85	11,25	178,44	174,89	192,45	189,78	0	-14,89	7	7	1,968	24	0	
16.08.2026	66,15	54,13	12,02	174,93	171,45	188,72	186,15	0	-14,7	7	7	2,057	24	0	
17.08.2026	66,18	53,87	12,31	179,28	175,74	193,54	190,92	0	-15,18	7	7	2,162	24	0	
18.08.2026	66,34	54,41	11,93	187,5	183,8	202,71	199,94	0	-16,14	7	7	2,191	24	0	
19.08.2026	66,01	54,02	11,99	192,17	188,39	208,08	205,26	0	-16,87	7	7	2,259	24	0	
20.08.2026	65,46	54,2	11,26	197,83	193,98	213,9	210,96	0	-16,98	7	7	2,181	24	0	
21.08.2026	64,67	55,48	9,19	242,17	237,58	263,27	259,52	0	-21,94	7	7	2,185	24	0	
22.08.2026	63,8	54,62	9,18	225,5	221,33	244,83	241,44	0	-20,11	7	7	2,031	24	0	
23.08.2026	63,04	54,46	8,58	252,08	247,5	273,26	269,51	0	-22,01	7	7	2,123	24	0	
Итого:				5134	5031,7	5538,9	5464,15	0,05	-432,45			62,648	768	0	
Средние:	66,88	53,6	13,27							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	3212,02	3145,21	3448,72	3402,53	0,07	-257,32	44,587	543	309
23/08/2624:00	8346,05	8176,91	8987,67	8866,68	0,12	-689,77	107,235	1311	309
Итого:	5134,03	5031,7	5538,95	5464,15	0,05	-432,45	62,648	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись / В.А. Петренко/
Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

Подпись /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Университетская Набережная, 64 (ИТП-2Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00246650

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x72B1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	68,24	48,94	19,3	95,35	93,37	96,6	95,54	0	-2,17	7	7	1,8	24	0	
24.07.2026	68,85	48,58	20,27	89,28	87,36	90,2	89,16	0	-1,8	7	7	1,77	24	0	
25.07.2026	69,33	48,34	20,99	84,48	82,66	85,3	84,4	0	-1,74	7	7	1,732	24	0	
26.07.2026	69,24	48,44	20,8	86,83	84,95	87,6	86,61	0	-1,66	7	7	1,765	24	0	
27.07.2026	68,09	48,91	19,18	90,16	88,27	91,1	90,1	0	-1,83	7	7	1,686	24	0	
28.07.2026	67,56	49,33	18,23	93,59	91,63	94,7	93,63	0	-2	7	7	1,667	24	0	
29.07.2026	66,23	50,78	15,45	111,32	109,11	112,6	111,26	0	-2,15	7	7	1,685	24	0	
30.07.2026	66,84	50,31	16,53	103,98	101,88	104,9	103,64	0	-1,76	7	7	1,68	24	0	
31.07.2026	67,06	49,78	17,28	103,69	101,58	104,7	103,49	0	-1,91	7	7	1,752	24	0	
01.08.2026	66,4	50,62	15,78	113,38	111,12	114,6	113,24	0	-2,12	7	7	1,754	24	0	
02.08.2026	66,2	50,17	16,03	119,66	117,31	120,9	119,48	0,01	-2,17	7	7	1,877	24	0	
03.08.2026	65,39	50,76	14,63	132,01	129,45	133,4	131,79	0	-2,34	7	7	1,892	24	0	
04.08.2026	68,32	48,48	19,84	98,39	96,33	99,4	98,32	0	-1,99	7	7	1,909	24	0	
05.08.2026	68,06	49	19,06	103,68	101,52	104,8	103,62	0	-2,1	7	7	1,934	24	0	
06.08.2026	73,96	46,17	27,79	71,05	69,33	71,8	71,08	0,26	-1,75	7	7	1,923	24	0	
07.08.2026	67,46	49,31	18,15	107,21	105,01	108,8	107,58	0	-2,57	7	7	1,902	24	0	
08.08.2026	67,1	50,28	16,82	113,98	111,66	115,5	114,12	0	-2,46	7	7	1,876	24	0	
09.08.2026	65,99	50,42	15,57	124,26	121,79	125,9	124,39	0	-2,6	7	7	1,893	24	0	
10.08.2026	65,05	51,76	13,29	144,06	141,29	146	144,17	0,01	-2,88	7	7	1,878	24	0	
11.08.2026	64,21	53,06	11,15	175,13	171,86	177,3	174,98	0	-3,12	7	7	1,915	24	0	
12.08.2026	64,49	52,64	11,85	171,2	167,98	173,3	171,06	0	-3,08	7	7	1,988	24	0	
13.08.2026	65,91	51,64	14,27	135,54	132,89	137,1	135,4	0,11	-2,51	7	7	1,893	24	0	
14.08.2026	65,74	51,71	14,03	135,63	132,97	137,4	135,67	0	-2,7	7	7	1,863	24	0	
15.08.2026	65,95	52,05	13,9	145,92	143,04	147,8	145,93	0	-2,89	7	7	1,985	24	0	
16.08.2026	65,97	51,34	14,63	145,43	142,55	147,3	145,51	0	-2,96	7	7	2,084	24	0	
17.08.2026	66,01	51,44	14,57	148,28	145,37	150,3	148,45	0	-3,08	7	7	2,113	24	0	
18.08.2026	66,16	51,37	14,79	145,82	142,94	147,8	145,96	0	-3,02	7	7	2,111	24	0	
19.08.2026	65,87	51,23	14,64	150,24	147,28	152,6	150,75	0	-3,47	7	7	2,153	24	0	
20.08.2026	65,3	51,38	13,92	156,99	153,96	159,2	157,26	0	-3,3	7	7	2,139	24	0	
21.08.2026	64,56	52,21	12,35	167,58	164,4	169,8	167,64	0	-3,24	7	7	2,029	24	0	
22.08.2026	63,69	52,02	11,67	179,73	176,41	181,8	179,5	0	-3,09	7	7	2,054	24	0	
23.08.2026	62,81	52,14	10,67	207,57	203,83	210	207,35	0	-3,52	7	7	2,174	24	0	
Итого:				4051,4	3971,1	4100,5	4051,08	0,39	-79,98			60,876	768	0	
Средние:	66,62	50,45	16,16							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	2392,47	2343,33	2417,8	2390,24	0,09	-46,91	42,602	544	309
23/08/2624:00	6443,89	6314,43	6518,3	6441,32	0,48	-126,89	103,478	1312	309
Итого:	4051,42	3971,1	4100,5	4051,08	0,39	-79,98	60,876	768	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Директор ООО "УК "Домоуправ"

В.А. Петренко/
Ф.И.О.

Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Ул. Чичерина, 45 (19стр)

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00 °С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218012

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8E25

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	67,1	49,99	17,11	50,66	49,66	49,16	48,6	0	1,06	7	7	0,847	24	0	
24.07.2026	67,57	50,16	17,41	47,36	46,38	45,9	45,37	0	1,01	7	7	0,807	24	0	
25.07.2026	67,97	49,7	18,27	45,87	44,91	44,42	43,92	0	0,99	7	7	0,82	24	0	
26.07.2026	67,97	49,71	18,26	45,78	44,8	44,28	43,8	0	1	7	7	0,819	24	0	
27.07.2026	66,88	50,5	16,38	48,58	47,6	47,02	46,5	0	1,1	7	7	0,781	24	0	
28.07.2026	66,65	50,74	15,91	50,06	49,07	48,43	47,89	0,05	1,18	7	7	0,783	24	0	
29.07.2026	65,68	50,91	14,77	54,6	53,57	53,13	52,49	0	1,08	7	7	0,791	24	0	
30.07.2026	65,89	51,44	14,45	55,11	54,04	54,5	53,82	0	0,22	7	7	0,781	24	0	
31.07.2026	66,08	50,83	15,25	53,09	52,04	52,12	51,48	0	0,56	7	7	0,793	24	0	
01.08.2026	65,56	51,56	14	59,58	58,38	57,61	56,88	0	1,5	7	7	0,816	24	0	
02.08.2026	65,52	51,28	14,24	62,5	61,31	60,54	59,81	0	1,5	7	7	0,875	24	0	
03.08.2026	64,71	51,7	13,01	68,07	66,79	65,96	65,16	0	1,63	7	7	0,868	24	0	
04.08.2026	67,34	49,23	18,11	49,46	48,45	47,58	47,09	0	1,36	7	7	0,874	24	0	
05.08.2026	66,84	50,04	16,8	53,79	52,67	51,8	51,17	0	1,5	7	7	0,881	24	0	
06.08.2026	72,03	46,1	25,93	37,78	36,92	36,06	35,7	0,01	1,22	7	7	0,957	24	0	
07.08.2026	66,96	49,94	17,02	54,67	53,59	52,76	52,15	0	1,44	7	7	0,912	24	0	
08.08.2026	66,23	51,31	14,92	60,89	59,67	58,91	58,23	0	1,44	7	7	0,891	24	0	
09.08.2026	65,29	51,65	13,64	70,01	68,68	67,81	66,96	0	1,72	7	7	0,937	24	0	
10.08.2026	64,52	52,93	11,59	77	75,53	74,77	73,81	0	1,72	7	7	0,873	24	0	
11.08.2026	63,75	53,74	10,01	95,37	93,6	92,75	91,5	0	2,1	7	7	0,938	24	0	
12.08.2026	63,97	53,88	10,09	93,03	91,35	91,08	89,88	0	1,47	7	7	0,921	24	0	
13.08.2026	65,25	52,18	13,07	69,28	67,98	68,24	67,37	0	0,61	7	7	0,889	24	0	
14.08.2026	65,11	52,19	12,92	71,14	69,75	68,86	67,98	0	1,77	7	7	0,899	24	0	
15.08.2026	65,28	51,86	13,42	76,31	74,8	73,83	72,91	0	1,89	7	7	1,002	24	0	
16.08.2026	65,42	51,2	14,22	79,76	78,2	77,15	76,2	0	2	7	7	1,112	24	0	
17.08.2026	65,41	51,62	13,79	71,22	69,83	68,87	68	0	1,83	7	7	0,962	24	0	
18.08.2026	65,59	51,39	14,2	73,23	71,78	70,85	69,96	0	1,82	7	7	1,018	24	0	
19.08.2026	65,33	51,84	13,49	78,54	77,01	76,06	75,11	0	1,9	7	7	1,039	24	0	
20.08.2026	64,84	52,81	12,03	82,62	81,03	81,87	80,8	0	0,23	7	7	0,973	24	0	
21.08.2026	64,09	53,74	10,35	92,19	90,47	91,85	90,65	0	-0,18	7	7	0,936	24	0	
22.08.2026	63,41	53,68	9,73	100,09	98,23	99,99	98,69	0	-0,46	7	7	0,954	24	0	
23.08.2026	62,4	53,22	9,18	111,34	109,38	109,39	107,93	0	1,45	7	7	1,005	24	0	
Итого:				2138,9	2097,47	2083,5	2057,81	0,06	39,66			28,754	768	0	
Средние:	65,83	51,34	14,48							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	26647	25797,03	25631,31	25368,11	0,53	428,92	1010,718	6702	175
23/08/2624:00	28785,98	27894,5	27714,86	27425,92	0,59	468,58	1039,472	7470	175
Итого:	2138,98	2097,47	2083,55	2057,81	0,06	39,66	28,754	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

/_____/ В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

/Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Братьев Кашириных, 131 а ИТП-1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239658

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

TЗ=1

КС=0x2238

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	65,64	50,21	15,43	45,9	45,02	45,6	45,05	0	-0,03	7	7	0,694	24	0	
24.07.2026	66,16	50,6	15,56	43,4	42,52	43	42,49	0	0,03	7	7	0,663	24	0	
25.07.2026	66,58	50,85	15,73	41,2	40,38	40,9	40,41	0	-0,03	7	7	0,634	24	0	
26.07.2026	66,39	50,15	16,24	39,6	38,86	39,3	38,82	0	0,04	7	7	0,63	24	0	
27.07.2026	65,49	50,31	15,18	42,5	41,71	42,2	41,71	0	0	7	7	0,632	24	0	
28.07.2026	65,02	51,65	13,37	47	46,12	46,6	46,01	0	0,11	7	7	0,615	24	0	
29.07.2026	63,35	52,81	10,54	60,7	59,59	60,4	59,62	0	-0,03	7	7	0,628	24	0	
30.07.2026	64,48	52,96	11,52	53,8	52,79	53,5	52,8	0	-0,01	7	7	0,609	24	0	
31.07.2026	64,72	52,73	11,99	53	52	52,8	52,13	0	-0,13	7	7	0,623	24	0	
01.08.2026	64,05	51,86	12,19	54,6	53,57	54,4	53,76	0	-0,19	7	7	0,655	24	0	
02.08.2026	63,9	50,68	13,22	55	53,93	54,7	54,07	0	-0,14	7	7	0,713	24	0	
03.08.2026	62,97	52,56	10,41	66,5	65,27	66,3	65,47	0	-0,2	7	7	0,679	24	0	
04.08.2026	65,51	50,63	14,88	46,8	45,91	46,5	45,95	0	-0,04	7	7	0,683	24	0	
05.08.2026	65,37	50,63	14,74	48,1	47,18	48,1	47,52	0	-0,34	7	7	0,696	24	0	
06.08.2026	70,02	48,34	21,68	32,7	31,98	32,6	32,28	0	-0,3	7	7	0,691	24	0	
07.08.2026	64,82	50,95	13,87	49,3	48,36	49,4	48,82	0	-0,46	7	7	0,67	24	0	
08.08.2026	64,71	51,73	12,98	55,5	54,45	55,7	54,98	0	-0,53	7	7	0,704	24	0	
09.08.2026	63,92	52,6	11,32	63,3	62,12	63,3	62,5	0	-0,38	7	7	0,703	24	0	
10.08.2026	62,91	51,77	11,14	62,4	61,27	62,5	61,73	0	-0,46	7	7	0,682	24	0	
11.08.2026	62,16	55,3	6,86	102	100,19	101,6	100,16	0,32	0,03	7	7	0,685	24	0	
12.08.2026	62,67	54,96	7,71	92,1	90,46	92	90,71	0	-0,25	7	7	0,696	24	0	
13.08.2026	63,85	53,63	10,22	70,7	69,41	70,4	69,45	0	-0,04	7	7	0,71	24	0	
14.08.2026	63,73	51,71	12,02	70,9	69,6	70,9	70,05	0	-0,45	7	7	0,836	24	0	
15.08.2026	64,11	52,97	11,14	82,3	80,82	82,2	81,13	0	-0,31	7	7	0,9	24	0	
16.08.2026	64,05	51,67	12,38	77,1	75,63	77	76,02	0	-0,39	7	7	0,936	24	0	
17.08.2026	64,01	50,77	13,24	72,6	71,26	72,6	71,71	0	-0,45	7	7	0,942	24	0	
18.08.2026	64,24	51,55	12,69	77,3	75,84	77,3	76,37	0	-0,53	7	7	0,962	24	0	
19.08.2026	63,76	49,97	13,79	69	67,73	69,2	68,4	0,09	-0,67	7	7	0,932	24	0	
20.08.2026	63,52	51,9	11,62	81,8	80,31	82,1	81,08	0	-0,77	7	7	0,932	24	0	
21.08.2026	62,84	51,21	11,63	83,6	82,11	83,9	82,85	0	-0,74	7	7	0,952	24	0	
22.08.2026	61,9	51,12	10,78	85,8	84,31	86,2	85,15	0	-0,84	7	7	0,908	24	0	
23.08.2026	61,3	52,24	9,06	105,5	103,7	105,5	104,17	0	-0,47	7	7	0,938	24	0	
Итого:				2032	1994,4	2028,7	2003,37	0,41	-8,97			23,933	768	0	
Средние:	64,31	51,65	12,66							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	11275,3	10986,87	11177,6	11045,72	55,8	-58,85	279,64	3898	0
23/08/2624:00	13307,3	12981,27	13206,3	13049,09	56,21	-67,82	303,573	4666	0
Итого:	2032	1994,4	2028,7	2003,37	0,41	-8,97	23,933	768	0

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись / В.А. Петренко/
Ф.И.О.

Подпись /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 а ИТП-2

Тип расходомера:ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239659

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x014В

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	68,96	49,08	19,88	28,8	28,17	28,5	28,24	0	-0,07	7	7	0,56	24	0	
24.07.2026	69,57	49,08	20,49	27,8	27,18	27,7	27,41	0	-0,23	7	7	0,556	24	0	
25.07.2026	70,14	49,3	20,84	26	25,46	25,7	25,42	0	0,04	7	7	0,529	24	0	
26.07.2026	69,94	48,72	21,22	25,1	24,59	24,8	24,56	0	0,03	7	7	0,522	24	0	
27.07.2026	68,77	49,68	19,09	28	27,39	27,8	27,54	0	-0,15	7	7	0,521	24	0	
28.07.2026	67,98	50,69	17,29	29,8	29,16	29,6	29,26	0	-0,1	7	7	0,506	24	0	
29.07.2026	65,14	51,9	13,24	40,1	39,36	39,8	39,32	0	0,04	7	7	0,52	24	0	
30.07.2026	67,16	51,23	15,93	33,8	33,09	33,7	33,25	0	-0,16	7	7	0,525	24	0	
31.07.2026	67,48	50,97	16,51	32,6	31,89	32,5	32,04	0	-0,15	7	7	0,524	24	0	
01.08.2026	66,77	50,47	16,3	34,9	34,18	34,7	34,24	0	-0,06	7	7	0,556	24	0	
02.08.2026	66,67	50,51	16,16	38,3	37,55	38,5	38,03	0	-0,48	7	7	0,605	24	0	
03.08.2026	65,31	52,34	12,97	46,2	45,31	46,1	45,51	0	-0,2	7	7	0,587	24	0	
04.08.2026	68,72	49,06	19,66	32,3	31,58	32,1	31,74	0	-0,16	7	7	0,621	24	0	
05.08.2026	68,54	49,59	18,95	32,5	31,78	32,3	31,9	0	-0,12	7	7	0,603	24	0	
06.08.2026	74,81	47,09	27,72	22,4	21,9	22,4	22,16	0	-0,26	7	7	0,605	24	0	
07.08.2026	67,79	50,03	17,76	36,3	35,56	36,2	35,77	0	-0,21	7	7	0,632	24	0	
08.08.2026	67,49	51,59	15,9	39,1	38,27	39,3	38,83	0	-0,56	7	7	0,607	24	0	
09.08.2026	66,38	50,69	15,69	41,4	40,61	41,4	40,92	0	-0,31	7	7	0,637	24	0	
10.08.2026	65,33	51,88	13,45	44,8	43,98	44,8	44,26	0	-0,28	7	7	0,593	24	0	
11.08.2026	63,95	53,63	10,32	61,8	60,63	61,6	60,79	0	-0,16	7	7	0,625	24	0	
12.08.2026	64,54	53,68	10,86	57,9	56,81	57,5	56,74	0	0,07	7	7	0,617	24	0	
13.08.2026	66,24	51,62	14,62	43,6	42,71	43,6	43,12	0	-0,41	7	7	0,624	24	0	
14.08.2026	66,06	52,57	13,49	45,1	44,19	45,2	44,6	0	-0,41	7	7	0,595	24	0	
15.08.2026	66,31	52,46	13,85	47,5	46,54	47,5	46,89	0	-0,35	7	7	0,645	24	0	
16.08.2026	66,35	51,18	15,17	44,7	43,78	44,7	44,2	0	-0,42	7	7	0,663	24	0	
17.08.2026	66,43	51,63	14,8	46,6	45,66	46,9	46,34	0	-0,68	7	7	0,674	24	0	
18.08.2026	66,58	51,43	15,15	46,3	45,41	46,4	45,84	0	-0,43	7	7	0,688	24	0	
19.08.2026	66,21	51,51	14,7	47,1	46,2	47,2	46,61	0	-0,41	7	7	0,678	24	0	
20.08.2026	65,63	51,91	13,72	50	49,04	50,1	49,47	0	-0,43	7	7	0,671	24	0	
21.08.2026	64,9	52,83	12,07	55,3	54,25	55,3	54,61	0	-0,36	7	7	0,656	24	0	
22.08.2026	63,91	52,63	11,28	59,9	58,78	59,6	58,85	0	-0,07	7	7	0,663	24	0	
23.08.2026	63,05	53,41	9,64	74,4	73,07	73,7	72,7	0	0,37	7	7	0,702	24	0	
Итого:				1320,4	1294,08	1317,2	1301,16	0	-7,08			19,31	768	0	
Средние:	66,97	51,07	15,89							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	7508,3	7295,23	7391,6	7311,96	0,07	-16,73	240,377	3898	0
23/08/2624:00	8828,7	8589,31	8708,8	8613,12	0,07	-23,81	259,687	4666	0
Итого:	1320,4	1294,08	1317,2	1301,16	0	-7,08	19,31	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации


В.А. Петренко/
Ф.И.О.
МП
«Домоуправ»
ИНН 7452108715
ОГРНИП 1047400000000000000


/Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 а ИТП-3

Тип расходомера:ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239653

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8BD1

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	67,59	43,88	23,71	24,8	24,32	24,7	24,46	0	-0,14	7	7	0,574	24	0	
24.07.2026	68,1	43,51	24,59	23,3	22,82	23,2	22,96	0	-0,14	7	7	0,559	24	0	
25.07.2026	68,54	44,36	24,18	21,6	21,12	21,5	21,26	0	-0,14	7	7	0,509	24	0	
26.07.2026	68,39	44	24,39	21,1	20,63	21,2	20,96	0	-0,33	7	7	0,505	24	0	
27.07.2026	67,27	44,65	22,62	21,8	21,32	21,7	21,46	0	-0,14	7	7	0,483	24	0	
28.07.2026	66,66	44,08	22,58	23,1	22,61	23,1	22,86	0	-0,25	7	7	0,508	24	0	
29.07.2026	64,88	46,49	18,39	28,4	27,89	28,2	27,93	0	-0,04	7	7	0,514	24	0	
30.07.2026	65,92	44,96	20,96	25,5	25,02	25,4	25,16	0	-0,14	7	7	0,525	24	0	
31.07.2026	66,15	44,89	21,26	25,1	24,62	25	24,76	0,26	-0,14	7	7	0,524	24	0	
01.08.2026	65,55	45,3	20,25	26,1	25,6	26	25,76	0	-0,16	7	7	0,518	24	0	
02.08.2026	65,47	45,05	20,42	28,1	27,58	28	27,76	0	-0,18	7	7	0,562	24	0	
03.08.2026	64,39	45,53	18,86	31,8	31,22	31,5	31,24	0	-0,02	7	7	0,589	24	0	
04.08.2026	67,33	44,21	23,12	26	25,49	26	25,76	0	-0,27	7	7	0,587	24	0	
05.08.2026	67,14	44,93	22,21	26	25,51	26	25,76	0	-0,25	7	7	0,565	24	0	
06.08.2026	72,61	41,76	30,85	19,6	19,1	19,5	19,28	0	-0,18	7	7	0,588	24	0	
07.08.2026	66,57	43,63	22,94	26,9	26,36	26,9	26,66	0	-0,3	7	7	0,603	24	0	
08.08.2026	66,46	43,56	22,9	28,2	27,67	28,2	27,95	0	-0,28	7	7	0,631	24	0	
09.08.2026	65,29	44,79	20,5	30,1	29,53	30	29,76	0	-0,23	7	7	0,599	24	0	
10.08.2026	64,36	44,83	19,53	32,4	31,81	32,4	32,12	0	-0,31	7	7	0,622	24	0	
11.08.2026	63,17	47,08	16,09	39,8	39,06	39,4	38,98	0	0,08	7	7	0,626	24	0	
12.08.2026	63,71	47,22	16,49	35,3	34,64	35	34,63	0	0,01	7	7	0,572	24	0	
13.08.2026	65,1	45,86	19,24	30,5	29,95	30,3	30,04	0	-0,09	7	7	0,578	24	0	
14.08.2026	64,99	45,72	19,27	30	29,46	29,8	29,56	0	-0,1	7	7	0,57	24	0	
15.08.2026	65,21	45,53	19,68	30,2	29,64	30,1	29,85	0	-0,21	7	7	0,583	24	0	
16.08.2026	65,29	45,13	20,16	31,4	30,81	31,2	30,94	0	-0,13	7	7	0,619	24	0	
17.08.2026	65,32	45,55	19,77	31,3	30,69	31,2	30,93	0	-0,24	7	7	0,607	24	0	
18.08.2026	65,48	45,34	20,14	31,6	30,94	31,4	31,12	0,04	-0,18	7	7	0,622	24	0	
19.08.2026	65,14	45,27	19,87	32,4	31,79	32,2	31,92	0,06	-0,13	7	7	0,631	24	0	
20.08.2026	64,65	45,19	19,46	34	33,36	33,8	33,51	0	-0,15	7	7	0,649	24	0	
21.08.2026	64,06	46,87	17,19	36,9	36,22	36,8	36,43	0	-0,21	7	7	0,621	24	0	
22.08.2026	63,22	47,9	15,32	39,3	38,61	39,1	38,65	0	-0,04	7	7	0,591	24	0	
23.08.2026	62,43	48,34	14,09	47,3	46,49	46,9	46,43	0	0,06	7	7	0,654	24	0	
Итого:				939,9	921,88	935,7	926,85	0,36	-4,97			18,488	768	0	
Средние:	65,82	45,16	20,65							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	7444,2	7227,23	7263,2	7193,25	0,1	33,98	257,857	3897	0
23/08/2624:00	8384,1	8149,11	8198,9	8120,1	0,46	29,01	276,345	4665	0
Итого:	939,9	921,88	935,7	926,85	0,36	-4,97	18,488	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись / В.А. Петренко/
Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

Подпись / Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 а ИТП-4

Тип расходомера:ПРЭМ Ду

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239660

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x885E

ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	66,81	49,8	17,01	39,6	38,86	38,2	37,73	0	1,13	7	7	0,659	24	0	
24.07.2026	67,19	49,37	17,82	33,9	33,18	32,8	32,38	0	0,8	7	7	0,59	24	0	
25.07.2026	67,64	49,79	17,85	33,6	32,89	32,5	32,12	0	0,77	7	7	0,587	24	0	
26.07.2026	67,58	49,55	18,03	34,4	33,68	33,2	32,8	0	0,88	7	7	0,607	24	0	
27.07.2026	66,53	50,35	16,18	35,7	34,98	34,5	34,04	0	0,94	7	7	0,566	24	0	
28.07.2026	65,99	51,11	14,88	37,3	36,57	36,1	35,62	0	0,95	7	7	0,542	24	0	
29.07.2026	64,45	52,91	11,54	47,6	46,72	46	45,41	0	1,31	7	7	0,537	24	0	
30.07.2026	65,33	51,28	14,05	41,6	40,82	40,3	39,82	0	1	7	7	0,574	24	0	
31.07.2026	65,5	51,5	14	40,1	39,34	39,1	38,62	0	0,72	7	7	0,551	24	0	
01.08.2026	65	51,34	13,66	45,4	44,53	44,2	43,67	0	0,86	7	7	0,608	24	0	
02.08.2026	64,86	50,46	14,4	45,1	44,25	43,8	43,3	0	0,95	7	7	0,635	24	0	
03.08.2026	63,77	51,4	12,37	51,9	50,94	50,5	49,87	0	1,07	7	7	0,63	24	0	
04.08.2026	66,61	49,6	17,01	39,4	38,65	38,5	38,03	0	0,62	7	7	0,656	24	0	
05.08.2026	66,36	49,34	17,02	40	39,2	39,3	38,87	0	0,33	7	7	0,665	24	0	
06.08.2026	71,38	46,41	24,97	27,4	26,78	26,6	26,34	0	0,44	7	7	0,669	24	0	
07.08.2026	65,88	49,76	16,12	42,5	41,65	41,7	41,2	0	0,45	7	7	0,668	24	0	
08.08.2026	65,66	50,83	14,83	45,4	44,51	44,3	43,77	0	0,74	7	7	0,66	24	0	
09.08.2026	64,72	50,61	14,11	48,1	47,16	46,8	46,24	0	0,92	7	7	0,665	24	0	
10.08.2026	63,88	51,94	11,94	55,4	54,35	54	53,31	0	1,04	7	7	0,646	24	0	
11.08.2026	62,84	53,59	9,25	75,8	74,45	74	73,01	0	1,44	7	7	0,689	24	0	
12.08.2026	63,37	53,2	10,17	69,4	68,14	67,6	66,7	0	1,44	7	7	0,693	24	0	
13.08.2026	64,58	51,88	12,7	52,1	51,14	50,7	50,07	0	1,07	7	7	0,648	24	0	
14.08.2026	64,53	52,09	12,44	55,5	54,44	54	53,36	0	1,08	7	7	0,678	24	0	
15.08.2026	64,77	52,69	12,08	57,1	56,04	55,6	54,87	0	1,17	7	7	0,676	24	0	
16.08.2026	64,83	52,53	12,3	59,1	57,95	57,6	56,9	0	1,05	7	7	0,714	24	0	
17.08.2026	64,79	51,32	13,47	55,4	54,34	54,1	53,46	0	0,88	7	7	0,73	24	0	
18.08.2026	64,97	51,75	13,22	56,2	55,09	54,9	54,25	0	0,84	7	7	0,728	24	0	
19.08.2026	64,66	51,61	13,05	57,2	56,12	55,5	54,8	0	1,32	7	7	0,731	24	0	
20.08.2026	64,13	50,87	13,26	57,3	56,24	55,6	54,92	0	1,32	7	7	0,744	24	0	
21.08.2026	63,51	52,87	10,64	65,8	64,57	63,9	63,09	0	1,48	7	7	0,686	24	0	
22.08.2026	62,68	52,6	10,08	72,3	71,02	70,3	69,42	0	1,6	7	7	0,717	24	0	
23.08.2026	61,95	53,95	8	93,2	91,54	90,6	89,41	0	2,13	7	7	0,732	24	0	
Итого:				1610,8	1580,14	1566,8	1547,4	0	32,74			20,881	768	0	
Средние:	65,21	51,19	14,01							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	8013,5	7786,4	8954,5	8863,22	0,47	-1076,82	270,299	3897	0
23/08/2624:00	9624,3	9366,54	10521,3	10410,62	0,47	-1044,08	291,18	4665	0
Итого:	1610,8	1580,14	1566,8	1547,4	0	32,74	20,881	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации


В.А.Петренко/
Ф.И.О.
Подпись
МП
ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНН 7450125173
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ


/Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.
Подпись

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Братьев Кашириных, 131 А (ИТП-5)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00243856

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8A7C

ПО 2.7

ПОВЕРКА

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/  / В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.
МП 

/  / Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Братьев Кашириных, 131 А (ИТП-6)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218018

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х3943

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	68,37	52,42	15,95	65,59	64,15	63,58	62,77	0	1,38	7	7	1,023	24	0	
24.07.2026	68,94	53,22	15,72	64,74	63,38	62,78	61,94	0	1,44	7	7	0,999	24	0	
25.07.2026	69,39	51,02	18,37	55,93	54,72	54,03	53,34	0	1,38	7	7	1,006	24	0	
26.07.2026	69,36	52,55	16,81	59,85	58,62	57,95	57,22	0	1,4	7	7	0,985	24	0	
27.07.2026	68,2	53,1	15,1	65,01	63,66	63,11	62,3	0	1,36	7	7	0,958	24	0	
28.07.2026	67,8	55,1	12,7	75,85	74,27	73,86	72,84	0	1,43	7	7	0,941	24	0	
29.07.2026	66,59	55,57	11,02	88,91	87,11	87,49	86,23	0	0,88	7	7	0,957	24	0	
30.07.2026	66,94	53,1	13,84	70,16	68,74	70,61	69,68	0	-0,94	7	7	0,951	24	0	
31.07.2026	67,13	52,92	14,21	67,92	66,61	67,1	66,23	0	0,38	7	7	0,945	24	0	
01.08.2026	66,57	54,46	12,11	84,39	82,7	82,08	81	0	1,7	7	7	0,998	24	0	
02.08.2026	66,43	53,61	12,82	86,34	84,63	84,11	82,96	0	1,67	7	7	1,086	24	0	
03.08.2026	65,69	55,5	10,19	110,91	108,73	108,36	106,81	0	1,92	7	7	1,108	24	0	
04.08.2026	68,58	52,35	16,23	72,23	70,68	69,71	68,82	0	1,86	7	7	1,148	24	0	
05.08.2026	68,08	52,35	15,73	70,22	68,77	67,84	66,99	0	1,78	7	7	1,082	24	0	
06.08.2026	73,94	49,47	24,47	46,29	45,18	44,28	43,76	0	1,42	7	7	1,104	24	0	
07.08.2026	67,63	53,76	13,87	81,94	80,23	79,71	78,65	0	1,58	7	7	1,112	24	0	
08.08.2026	67,23	54,22	13,01	81,54	79,87	79,33	78,27	0	1,6	7	7	1,038	24	0	
09.08.2026	66,2	55,16	11,04	99,62	97,66	97,28	95,9	0	1,76	7	7	1,078	24	0	
10.08.2026	65,21	55,21	10	105,98	103,93	103,64	102,18	0	1,75	7	7	1,036	24	0	
11.08.2026	64,41	57,02	7,39	154,67	151,78	151,98	149,7	0	2,08	7	7	1,123	24	0	
12.08.2026	64,7	57,51	7,19	152,44	149,57	151,16	148,85	0	0,72	7	7	1,074	24	0	
13.08.2026	66,1	54,9	11,2	94,37	92,52	94,21	92,9	0	-0,38	7	7	1,035	24	0	
14.08.2026	65,93	55,75	10,18	105,93	103,86	103,07	101,58	0	2,28	7	7	1,054	24	0	
15.08.2026	66,25	56,89	9,36	119,05	116,72	116,24	114,51	0	2,21	7	7	1,091	24	0	
16.08.2026	66,32	56,57	9,75	128,78	126,24	125,92	124,04	0	2,2	7	7	1,231	24	0	
17.08.2026	66,32	56,84	9,48	134,87	132,22	131,74	129,78	0	2,44	7	7	1,251	24	0	
18.08.2026	66,48	57,18	9,3	131,1	128,45	128,26	126,3	0	2,15	7	7	1,195	24	0	
19.08.2026	66,17	56,71	9,46	131,32	128,71	128,35	126,44	0	2,27	7	7	1,216	24	0	
20.08.2026	65,68	57,45	8,23	148,81	145,92	150,11	147,82	0	-1,9	7	7	1,199	24	0	
21.08.2026	64,91	57,89	7,02	162,59	159,47	165,9	163,34	0	-3,87	7	7	1,118	24	0	
22.08.2026	64,01	56,29	7,72	137,55	134,97	140,64	138,56	0	-3,59	7	7	1,04	24	0	
23.08.2026	63,43	55,86	7,57	153,86	151,04	152,98	150,81	0	0,23	7	7	1,143	24	0	
Итого:				3208,7	3145,11	3157,4	3112,52	0	32,59			34,325	768	0	
Средние:	66,84	54,74	12,09							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	31698,73	30693,7	30432,53	30066,22	0,04	627,48	1065,146	6707	171
23/08/2624:00	34907,49	33838,81	33589,94	33178,74	0,04	660,07	1099,471	7475	171
Итого:	3208,76	3145,11	3157,41	3112,52	0	32,59	34,325	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/ В.А. Петренко /
Подпись Ф.И.О.

/ Ю.О. Мартовская /
Подпись Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:Братьев Кашириных, 131 (ИТП-1)

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244025

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0хAD12

ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	68,47	53,38	15,09	45,9	44,95	45,1	44,51	0,11	0,44	7	7	0,677	24	0	
24.07.2026	69,04	52,99	16,05	42,7	41,82	42,1	41,55	0	0,27	7	7	0,67	24	0	
25.07.2026	69,63	53,83	15,8	42,2	41,24	41,5	40,96	0	0,28	7	7	0,651	24	0	
26.07.2026	69,42	53,79	15,63	41,7	40,79	41	40,48	0	0,31	7	7	0,639	24	0	
27.07.2026	68,28	53,82	14,46	44,8	43,84	44,2	43,61	0	0,23	7	7	0,633	24	0	
28.07.2026	67,61	54,29	13,32	46,6	45,61	45,9	45,31	0,16	0,3	7	7	0,607	24	0	
29.07.2026	65,51	54,97	10,54	62,2	61	60,8	59,93	0	1,07	7	7	0,643	24	0	
30.07.2026	67,12	54,83	12,29	53,7	52,62	52,2	51,47	0	1,15	7	7	0,645	24	0	
31.07.2026	67,35	54,43	12,92	52,7	51,58	51,4	50,7	0	0,88	7	7	0,667	24	0	
01.08.2026	66,59	53,26	13,33	53,7	52,63	52,1	51,41	0	1,22	7	7	0,702	24	0	
02.08.2026	66,53	54,45	12,08	60,2	58,98	58,6	57,81	0	1,17	7	7	0,713	24	0	
03.08.2026	65,81	54,74	11,07	69,5	68,13	67,5	66,59	0	1,54	7	7	0,756	24	0	
04.08.2026	68,59	52,41	16,18	45,5	44,55	44,3	43,72	0,02	0,83	7	7	0,717	24	0	
05.08.2026	68,31	52,48	15,83	48,6	47,56	47,2	46,6	0	0,96	7	7	0,752	24	0	
06.08.2026	74,08	49,38	24,7	30,4	29,68	29,4	29,11	0	0,57	7	7	0,734	24	0	
07.08.2026	67,48	52,45	15,03	52,3	51,24	51	50,35	0	0,89	7	7	0,768	24	0	
08.08.2026	67,21	53,84	13,37	54,8	53,67	53,4	52,7	0	0,97	7	7	0,719	24	0	
09.08.2026	66,15	53,99	12,16	59,8	58,6	58,5	57,69	0	0,91	7	7	0,71	24	0	
10.08.2026	65,18	54,08	11,1	68,3	66,99	66,8	65,88	0	1,11	7	7	0,743	24	0	
11.08.2026	64,42	56,07	8,35	89,8	88,11	87,8	86,53	0	1,58	7	7	0,733	24	0	
12.08.2026	64,76	56,64	8,12	91,2	89,45	89,2	87,87	0	1,58	7	7	0,727	24	0	
13.08.2026	66,16	55,08	11,08	68,7	67,33	67,2	66,3	0	1,03	7	7	0,746	24	0	
14.08.2026	65,92	54,9	11,02	64,8	63,54	63,6	62,71	0	0,83	7	7	0,701	24	0	
15.08.2026	66,2	55,71	10,49	72,4	70,96	70,9	69,89	0	1,07	7	7	0,742	24	0	
16.08.2026	66,22	54,63	11,59	71,1	69,65	69,5	68,54	0	1,11	7	7	0,809	24	0	
17.08.2026	66,26	54,75	11,51	70,3	68,88	68,8	67,86	0	1,02	7	7	0,791	24	0	
18.08.2026	66,42	54,51	11,91	71,2	69,77	69,7	68,73	0	1,04	7	7	0,828	24	0	
19.08.2026	66,07	55,03	11,04	73,8	72,32	72,3	71,3	0	1,02	7	7	0,798	24	0	
20.08.2026	65,51	54,83	10,68	77,5	75,99	75,9	74,85	0	1,14	7	7	0,815	24	0	
21.08.2026	64,81	55,61	9,2	86,9	85,26	85,1	83,87	0	1,39	7	7	0,783	24	0	
22.08.2026	63,77	54,81	8,96	84,4	82,8	82,5	81,37	0	1,43	7	7	0,741	24	0	
23.08.2026	62,99	55,77	7,22	115,3	113,23	112,4	110,79	0	2,44	7	7	0,817	24	0	
Итого:				2013	1972,77	1967,9	1940,99	0,29	31,78			23,177	768	0	
Средние:	66,8	54,24	12,56							7	7				


Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	6556,7	6406,01	6387,6	6318,63	0,42	87,38	150,669	3086	0
23/08/2624:00	8569,7	8378,78	8355,5	8259,62	0,71	119,16	173,846	3854	0
Итого:	2013	1972,77	1967,9	1940,99	0,29	31,78	23,177	768	0

Представитель абонента

Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации


/ В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.


/Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Братьев Кашириных, 131 (ИТП-2)

Тип расходомера: ПРЭМ

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00000001

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x7917

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	69,2	50,12	19,08	31,3	30,59	31,1	30,76	0	-0,17	7	7	0,585	24	0	
24.07.2026	69,83	49,73	20,1	29,2	28,56	28,8	28,49	0	0,07	7	7	0,574	24	0	
25.07.2026	70,43	49,07	21,36	28	27,39	27,7	27,4	0	-0,01	7	7	0,583	24	0	
26.07.2026	70,2	49,42	20,78	27,7	27,12	27,3	27,06	0	0,06	7	7	0,563	24	0	
27.07.2026	68,98	50,25	18,73	29,8	29,13	29,5	29,18	0	-0,05	7	7	0,547	24	0	
28.07.2026	68,3	49,76	18,54	29,9	29,23	29,7	29,37	0	-0,14	7	7	0,541	24	0	
29.07.2026	65,05	52,13	12,92	43,3	42,45	42,9	42,35	0	0,1	7	7	0,547	24	0	
30.07.2026	67,73	50,28	17,45	33	32,28	32,8	32,42	0	-0,14	7	7	0,563	24	0	
31.07.2026	67,92	50,79	17,13	32,9	32,19	32,7	32,27	0	-0,08	7	7	0,551	24	0	
01.08.2026	67,16	50,77	16,39	35,7	34,98	35,4	34,93	0	0,05	7	7	0,572	24	0	
02.08.2026	67,03	50,7	16,33	38,3	37,54	37,9	37,42	0	0,12	7	7	0,613	24	0	
03.08.2026	66,38	50,95	15,43	41,9	41,07	41,7	41,22	0	-0,15	7	7	0,633	24	0	
04.08.2026	69,34	48,37	20,97	30,7	30,02	30,5	30,2	0	-0,18	7	7	0,628	24	0	
05.08.2026	69,12	48,71	20,41	31,7	30,99	31,6	31,24	0	-0,25	7	7	0,632	24	0	
06.08.2026	75,48	44,94	30,54	21,9	21,38	21,9	21,66	0	-0,28	7	7	0,656	24	0	
07.08.2026	68,09	49,53	18,56	35,1	34,39	35	34,59	0	-0,2	7	7	0,64	24	0	
08.08.2026	67,85	50,09	17,76	36,3	35,55	36,2	35,77	0	-0,22	7	7	0,631	24	0	
09.08.2026	66,67	51,13	15,54	41,1	40,3	40,8	40,32	0	-0,02	7	7	0,625	24	0	
10.08.2026	65,59	52,59	13	50,2	49,19	50,1	49,47	0	-0,28	7	7	0,639	24	0	
11.08.2026	64,78	54,17	10,61	61,9	60,72	61,9	61,03	0,01	-0,31	7	7	0,642	24	0	
12.08.2026	65,12	54,12	11	61,3	60,15	61,2	60,36	0	-0,21	7	7	0,662	24	0	
13.08.2026	66,64	51,49	15,15	44,6	43,65	44,6	44,08	0	-0,43	7	7	0,661	24	0	
14.08.2026	66,43	52,35	14,08	46,7	45,79	46,8	46,19	0	-0,4	7	7	0,643	24	0	
15.08.2026	66,66	53,04	13,62	48,3	47,33	48,3	47,63	0	-0,3	7	7	0,644	24	0	
16.08.2026	66,69	52,05	14,64	50,1	49,12	50,3	49,63	0	-0,51	7	7	0,716	24	0	
17.08.2026	66,74	52,36	14,38	49,8	48,8	49,9	49,28	0	-0,48	7	7	0,702	24	0	
18.08.2026	66,89	51,95	14,94	50,2	49,22	50,3	49,67	0	-0,45	7	7	0,733	24	0	
19.08.2026	66,48	51,71	14,77	50,4	49,43	50,6	49,96	0	-0,53	7	7	0,731	24	0	
20.08.2026	65,86	52,09	13,77	54,5	53,44	54,4	53,72	0	-0,28	7	7	0,734	24	0	
21.08.2026	65,15	52,98	12,17	58,9	57,74	58,9	58,13	0	-0,39	7	7	0,701	24	0	
22.08.2026	64,06	53,41	10,65	64,8	63,62	64,8	63,95	0	-0,33	7	7	0,675	24	0	
23.08.2026	63,17	54,47	8,7	85	83,44	84,4	83,22	0	0,22	7	7	0,724	24	0	
Итого:				1374,5	1346,8	1370	1352,97	0,01	-6,17			20,291	768	0	
Средние:	67,34	51,11	16,23							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	5112,4	4991,08	5041,9	4990,29	0,18	0,79	136,192	3086	0
23/08/2624:00	6486,9	6337,88	6411,9	6343,26	0,19	-5,38	156,483	3854	0
Итого:	1374,5	1346,8	1370	1352,97	0,01	-6,17	20,291	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись _____
Ф.И.О. В.А. Петренко/
Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
Ф.И.О. /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Братьев Кашириных, 131 (ИТП-3)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239655

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x75A4

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	68,28	49,37	18,91	35,1	34,38	34,4	34,02	0	0,36	7	7	0,649	24	0	
24.07.2026	68,77	49,38	19,39	31,5	30,81	30,7	30,39	0	0,42	7	7	0,594	24	0	
25.07.2026	69,37	49,22	20,15	30,2	29,48	29,3	29,02	0	0,46	7	7	0,592	24	0	
26.07.2026	69,25	49,85	19,4	31,7	30,98	30,9	30,57	0	0,41	7	7	0,599	24	0	
27.07.2026	67,99	48,16	19,83	31,1	30,41	30,1	29,81	0	0,6	7	7	0,602	24	0	
28.07.2026	67,41	49,72	17,69	34	33,3	33,3	32,94	0	0,36	7	7	0,59	24	0	
29.07.2026	64,83	50,58	14,25	40,7	39,91	39,9	39,44	0	0,47	7	7	0,571	24	0	
30.07.2026	66,88	50,16	16,72	36	35,28	35,4	34,97	0	0,31	7	7	0,591	24	0	
31.07.2026	67,08	50,87	16,21	35,7	34,99	35,3	34,86	0	0,13	7	7	0,567	24	0	
01.08.2026	66,31	50,14	16,17	36,4	35,66	35,9	35,44	0	0,22	7	7	0,574	24	0	
02.08.2026	66,26	50,58	15,68	42	41,21	41,4	40,89	0	0,32	7	7	0,645	24	0	
03.08.2026	65,63	50,72	14,91	42,8	41,94	42,3	41,81	0	0,13	7	7	0,627	24	0	
04.08.2026	68,33	48,6	19,73	32,8	32,09	32,2	31,85	0	0,24	7	7	0,633	24	0	
05.08.2026	68,1	48,47	19,63	33,9	33,18	33,6	33,2	0	-0,02	7	7	0,648	24	0	
06.08.2026	73,77	45,72	28,05	23,4	22,83	23,1	22,86	0	-0,03	7	7	0,639	24	0	
07.08.2026	67,25	50,6	16,65	38,3	37,52	38,1	37,63	0	-0,11	7	7	0,621	24	0	
08.08.2026	66,98	51,02	15,96	40,1	39,28	39,8	39,33	0	-0,05	7	7	0,627	24	0	
09.08.2026	66,03	51,91	14,12	49,3	48,32	48,9	48,29	0	0,03	7	7	0,68	24	0	
10.08.2026	65,03	53,15	11,88	52,4	51,38	52,1	51,39	0	-0,01	7	7	0,61	24	0	
11.08.2026	64,33	55,11	9,22	70,2	68,89	70	69,01	0	-0,12	7	7	0,634	24	0	
12.08.2026	64,6	56,21	8,39	77,9	76,44	77,4	76,25	0	0,19	7	7	0,641	24	0	
13.08.2026	65,97	53,86	12,11	51	49,95	50,6	49,93	0	0,02	7	7	0,603	24	0	
14.08.2026	65,78	53,4	12,38	50,8	49,76	50,4	49,75	0	0,01	7	7	0,618	24	0	
15.08.2026	66,04	53,69	12,35	55,6	54,45	55,3	54,56	0	-0,11	7	7	0,672	24	0	
16.08.2026	66,1	53,28	12,82	58,7	57,53	58,2	57,42	0	0,11	7	7	0,736	24	0	
17.08.2026	65,99	50,98	15,01	49	48,06	48,7	48,1	0	-0,04	7	7	0,719	24	0	
18.08.2026	66,2	52,14	14,06	52,6	51,56	52,3	51,64	0	-0,08	7	7	0,725	24	0	
19.08.2026	65,8	52,17	13,63	52,2	51,18	51,9	51,25	0,01	-0,07	7	7	0,695	24	0	
20.08.2026	65,18	51,85	13,33	56	54,91	55,5	54,79	0	0,12	7	7	0,733	24	0	
21.08.2026	64,55	53,74	10,81	66,8	65,56	66,1	65,22	0	0,34	7	7	0,711	24	0	
22.08.2026	63,65	53,75	9,9	70,5	69,19	69,8	68,85	0	0,34	7	7	0,685	24	0	
23.08.2026	62,92	53,88	9,04	78,4	76,96	77,9	76,86	0	0,1	7	7	0,695	24	0	
Итого:				1487,1	1457,39	1470,8	1452,34	0,01	5,05			20,526	768	0	
Средние:	66,58	51,32	15,26							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	DI м3
22/07/2624:00	5532,8	5404,1	5426,7	5371,51	0,07	32,59	143,237	3085	0	0
23/08/2624:00	7019,9	6861,49	6897,5	6823,85	0,08	37,64	163,763	3853	0	0
Итого:	1487,1	1457,39	1470,8	1452,34	0,01	5,05	20,526	768	0	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____
Ф.И.О. В.А. Петренко/
МП

Подпись _____
Ф.И.О. /Ю.О. Мартовская/

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: ул. Братьев Кашириных, 131 (ИТП-4)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248273

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xB261

ПО 2.7

ПОВЕРКА

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/  / В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

/  / Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

МП



ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: Братьев Кашириных, 131 (ИТП-5)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00218015

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x597B

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	68,02	50,87	17,15	69,57	68,09	72,4	71,51	0	-3,42	7	7	1,168	24	0	
24.07.2026	68,6	50,79	17,81	63,07	61,71	65,71	64,92	0	-3,21	7	7	1,098	24	0	
25.07.2026	69,08	50,6	18,48	59,65	58,35	62,14	61,37	0	-3,02	7	7	1,075	24	0	
26.07.2026	68,94	49,49	19,45	59,91	58,64	62,36	61,62	0	-2,98	7	7	1,14	24	0	
27.07.2026	67,75	48,07	19,68	61,8	60,5	64,28	63,58	0	-3,08	7	7	1,189	24	0	
28.07.2026	66,98	50,19	16,79	63,53	62,26	66,16	65,42	0	-3,16	7	7	1,043	24	0	
29.07.2026	65,5	51,38	14,12	76,94	75,48	79,96	78,98	0	-3,5	7	7	1,067	24	0	
30.07.2026	66,55	50,86	15,69	69,36	67,97	72,06	71,2	0	-3,23	7	7	1,065	24	0	
31.07.2026	66,76	51,22	15,54	69,78	68,39	72,33	71,42	0	-3,03	7	7	1,062	24	0	
01.08.2026	66,11	51,56	14,55	76,98	75,45	79,78	78,8	0	-3,35	7	7	1,094	24	0	
02.08.2026	66,03	52,33	13,7	87,31	85,59	90,84	89,67	0	-4,08	7	7	1,171	24	0	
03.08.2026	64,9	53,37	11,53	104,8	102,82	108,99	107,54	0	-4,72	7	7	1,186	24	0	
04.08.2026	67,97	49,65	18,32	65,48	64,11	67,87	67,08	0	-2,97	7	7	1,174	24	0	
05.08.2026	67,88	50,21	17,67	70,13	68,69	72,58	71,72	0	-3,03	7	7	1,214	24	0	
06.08.2026	73,82	48,54	25,28	46,91	45,75	48,85	48,35	0	-2,6	7	7	1,153	24	0	
07.08.2026	67,07	51,6	15,47	75,27	73,72	78,38	77,4	0	-3,68	7	7	1,141	24	0	
08.08.2026	66,78	52,9	13,88	87,49	85,73	91,08	89,91	0	-4,18	7	7	1,188	24	0	
09.08.2026	65,77	53,35	12,42	96,99	95,15	100,93	99,57	0	-4,42	7	7	1,18	24	0	
10.08.2026	64,79	54,53	10,26	110,02	107,9	114,51	112,94	0	-5,04	7	7	1,107	24	0	
11.08.2026	63,8	56,56	7,24	160,39	157,43	166,69	164,21	0	-6,78	7	7	1,137	24	0	
12.08.2026	64,21	56,66	7,55	152,44	149,55	157,88	155,54	0	-5,99	7	7	1,128	24	0	
13.08.2026	65,67	53,56	12,11	94,14	92,27	97,69	96,4	0	-4,13	7	7	1,117	24	0	
14.08.2026	65,51	54,09	11,42	100,74	98,83	103,83	102,41	0	-3,58	7	7	1,128	24	0	
15.08.2026	65,69	53,89	11,8	101,14	99,14	104,41	103	0	-3,86	7	7	1,169	24	0	
16.08.2026	65,77	53,99	11,78	107,16	105,09	110,76	109,25	0	-4,16	7	7	1,238	24	0	
17.08.2026	65,82	54,07	11,75	108,08	105,96	111,58	110,11	0	-4,15	7	7	1,243	24	0	
18.08.2026	65,94	54,17	11,77	109,33	107,2	113,02	111,52	0	-4,32	7	7	1,26	24	0	
19.08.2026	65,57	54,34	11,23	107,56	105,47	111,16	109,64	0	-4,17	7	7	1,184	24	0	
20.08.2026	65,06	55,02	10,04	123,36	120,98	128,05	126,24	0	-5,26	7	7	1,215	24	0	
21.08.2026	64,36	55,77	8,59	140,06	137,45	145,9	143,8	0	-6,35	7	7	1,18	24	0	
22.08.2026	63,38	54,01	9,37	126	123,72	131,29	129,53	0	-5,81	7	7	1,16	24	0	
23.08.2026	62,89	53,58	9,31	133,02	130,59	137,68	135,86	0	-5,27	7	7	1,215	24	0	
Итого:				2978,4	2919,98	3091,1	3050,51	0	-130,53			36,889	768	0	
Средние:	66,34	52,53	13,8							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	29788,59	28843,89	30369,2	30029,2	0,08	-1185,31	1059,281	6589	289
23/08/2624:00	32767	31763,87	33460,35	33079,71	0,08	-1315,84	1096,17	7357	289
Итого:	2978,41	2919,98	3091,15	3050,51	0	-130,53	36,889	768	0

Представитель абонента.
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись / В.А. Петренко/
Ф.И.О.

Подпись /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: 40-летия Победы, 44 (ИТП-1)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244019

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0x0C33

ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	68,9	47,61	21,29	59,9	58,62	60,7	60,02	0	-1,4	7	7	1,247	24	0	
24.07.2026	69,53	47,9	21,63	57,6	56,36	58,3	57,7	0	-1,34	7	7	1,219	24	0	
25.07.2026	70,13	47,29	22,84	55,1	53,88	55,7	55,16	0	-1,28	7	7	1,231	24	0	
26.07.2026	69,81	47,79	22,02	54	52,79	54,7	54,12	0	-1,33	7	7	1,16	24	0	
27.07.2026	68,68	48,54	20,14	59,9	58,66	60,5	59,82	0	-1,16	7	7	1,178	24	0	
28.07.2026	67,97	49,19	18,78	61,6	60,33	62,4	61,67	0	-1,34	7	7	1,131	24	0	
29.07.2026	63,63	50,35	13,28	91,8	90,15	92,9	91,79	0	-1,64	7	7	1,193	24	0	
30.07.2026	67,38	48,71	18,67	62	60,74	62,3	61,57	0	-0,83	7	7	1,135	24	0	
31.07.2026	67,59	48,34	19,25	62,7	61,43	63,1	62,38	0	-0,95	7	7	1,183	24	0	
01.08.2026	66,85	49,26	17,59	68,8	67,38	69,4	68,66	0	-1,28	7	7	1,187	24	0	
02.08.2026	66,7	48,71	17,99	72,5	71,05	73,2	72,41	0	-1,36	7	7	1,277	24	0	
03.08.2026	66,05	49,16	16,89	79,3	77,73	80	79,1	0	-1,37	7	7	1,31	24	0	
04.08.2026	68,99	47,19	21,8	61,9	60,56	62,4	61,73	0	-1,17	7	7	1,318	24	0	
05.08.2026	68,86	47,69	21,17	61,8	60,47	62,4	61,75	0	-1,28	7	7	1,28	24	0	
06.08.2026	74,95	45,68	29,27	43,9	42,83	44,3	43,84	0	-1,01	7	7	1,253	24	0	
07.08.2026	67,73	48,49	19,24	67,7	66,29	68,9	68,15	0	-1,86	7	7	1,272	24	0	
08.08.2026	67,57	48,93	18,64	69	67,57	70	69,2	0	-1,63	7	7	1,26	24	0	
09.08.2026	66,35	49,32	17,03	77,8	76,23	79,1	78,16	0	-1,93	7	7	1,298	24	0	
10.08.2026	65,26	50,26	15	86,4	84,74	87,9	86,88	0	-2,14	7	7	1,269	24	0	
11.08.2026	64,4	51,22	13,18	99,3	97,43	100,6	99,38	0	-1,95	7	7	1,283	24	0	
12.08.2026	64,76	51,04	13,72	97,4	95,55	98,5	97,3	0	-1,75	7	7	1,309	24	0	
13.08.2026	66,3	49,73	16,57	83,7	82,02	84,8	83,81	0	-1,79	7	7	1,359	24	0	
14.08.2026	66,08	49,73	16,35	81,1	79,49	82,1	81,13	0	-1,64	7	7	1,299	24	0	
15.08.2026	66,32	49,88	16,44	84,8	83,1	85,9	84,87	0	-1,77	7	7	1,366	24	0	
16.08.2026	66,32	49,51	16,81	86,3	84,56	87,4	86,41	0	-1,85	7	7	1,423	24	0	
17.08.2026	66,43	49,83	16,6	87,9	86,14	89,1	88,08	0	-1,94	7	7	1,431	24	0	
18.08.2026	66,53	49,34	17,19	86,4	84,67	87,5	86,5	0	-1,83	7	7	1,453	24	0	
19.08.2026	66,16	49,43	16,73	88,7	86,97	90,1	89,08	0	-2,11	7	7	1,453	24	0	
20.08.2026	65,57	49,96	15,61	97,8	95,91	99	97,85	0	-1,94	7	7	1,495	24	0	
21.08.2026	64,92	50,73	14,19	104,4	102,41	105,8	104,52	0	-2,11	7	7	1,452	24	0	
22.08.2026	63,79	51,6	12,19	116,6	114,47	118,1	116,65	0	-2,18	7	7	1,394	24	0	
23.08.2026	62,95	52,47	10,48	141,2	138,6	141,9	140,11	0	-1,51	7	7	1,452	24	0	
Итого:				2509,3	2459,13	2539	2509,8	0	-50,67			41,57	768	0	
Средние:	66,98	49,21	17,76							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	3042,6	2978,37	3082,3	3033,95	0	-55,58	31,149	544	308
23/08/2624:00	5551,9	5437,5	5621,3	5543,75	0	-106,25	72,719	1312	308
Итого:	2509,3	2459,13	2539	2509,8	0	-50,67	41,57	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/  / В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

/  / И.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 44 (ИТП-2)

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237477

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xFB58

ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	69,55	53,42	16,13	77,85	76,16	75,87	74,85	0	1,31	7	7	1,227	24	0	
24.07.2026	70,23	52,71	17,52	70,91	69,32	69,04	68,14	0	1,18	7	7	1,211	24	0	
25.07.2026	70,84	53,25	17,59	66,83	65,38	64,99	64,11	0	1,27	7	7	1,149	24	0	
26.07.2026	70,56	53,02	17,54	67,04	65,59	65,37	64,52	0	1,07	7	7	1,15	24	0	
27.07.2026	69,28	52,47	16,81	67,19	65,73	65,61	64,78	0	0,95	7	7	1,106	24	0	
28.07.2026	68,57	52,77	15,8	70,57	69,1	68,88	67,95	0	1,15	7	7	1,091	24	0	
29.07.2026	65,02	53,73	11,29	100,46	98,56	98,68	97,34	0	1,22	7	7	1,111	24	0	
30.07.2026	68,03	53,06	14,97	75,56	73,96	74,03	73,04	0	0,92	7	7	1,106	24	0	
31.07.2026	68,17	52,3	15,87	68,99	67,54	67,46	66,57	0	0,97	7	7	1,074	24	0	
01.08.2026	67,34	52,66	14,68	76,41	74,82	74,6	73,61	0	1,21	7	7	1,099	24	0	
02.08.2026	67,25	52,89	14,36	86,88	85,09	84,57	83,48	0	1,61	7	7	1,219	24	0	
03.08.2026	66,55	53,96	12,59	99,63	97,63	97,35	96,03	0	1,6	7	7	1,228	24	0	
04.08.2026	69,68	51,58	18,1	70,57	69,05	68,78	67,96	0	1,09	7	7	1,249	24	0	
05.08.2026	69,55	51,68	17,87	69,89	68,37	67,85	67,02	0	1,35	7	7	1,219	24	0	
06.08.2026	75,97	50,6	25,37	51,64	50,32	49,39	48,83	0	1,49	7	7	1,275	24	0	
07.08.2026	68,27	52,12	16,15	77,69	76,03	75,32	74,39	0	1,64	7	7	1,227	24	0	
08.08.2026	68,27	53,65	14,62	88,94	87,06	86,42	85,3	0	1,76	7	7	1,272	24	0	
09.08.2026	66,83	52,46	14,37	88,03	86,24	85,42	84,32	0	1,92	7	7	1,24	24	0	
10.08.2026	65,75	53,54	12,21	103,69	101,7	101,04	99,7	0	2	7	7	1,241	24	0	
11.08.2026	64,91	55,95	8,96	143,13	140,4	140,8	138,76	0	1,64	7	7	1,255	24	0	
12.08.2026	65,32	56,45	8,87	145,13	142,32	144,41	142,29	0,01	0,03	7	7	1,262	24	0	
13.08.2026	66,85	55,73	11,12	117,28	114,91	116,35	114,68	0	0,23	7	7	1,277	24	0	
14.08.2026	66,61	55,05	11,56	111,54	109,33	110,64	109,08	0	0,25	7	7	1,262	24	0	
15.08.2026	66,83	55,21	11,62	109,64	107,48	107,48	105,96	0	1,52	7	7	1,248	24	0	
16.08.2026	66,83	54,85	11,98	111,39	109,15	108,57	107,04	0	2,11	7	7	1,309	24	0	
17.08.2026	66,93	54,26	12,67	112,36	110,1	109,76	108,26	0	1,84	7	7	1,397	24	0	
18.08.2026	67,04	53,9	13,14	103,5	101,42	100,74	99,37	0	2,05	7	7	1,333	24	0	
19.08.2026	66,71	54,25	12,46	108,14	105,97	106,29	104,83	0	1,14	7	7	1,319	24	0	
20.08.2026	66,12	54,67	11,45	114,17	111,93	113,21	111,62	0	0,31	7	7	1,282	24	0	
21.08.2026	65,44	54,64	10,8	123,74	121,32	123,07	121,37	0	-0,05	7	7	1,31	24	0	
22.08.2026	64,27	54	10,27	124,89	122,55	124,49	122,8	0	-0,25	7	7	1,256	24	0	
23.08.2026	63,67	55,12	8,55	162,56	159,55	163,19	160,89	0	-1,34	7	7	1,361	24	0	
Итого:				3066,2	3004,08	3009,6	2968,89	0,01	35,19			39,365	768	0	
Средние:	67,6	53,62	13,97							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	30529,39	29524,19	29412,09	29030,14	0,59	494,05	1037,971	6582	295
23/08/2624:00	33595,63	32528,27	32421,76	31999,03	0,6	529,24	1077,336	7350	295
Итого:	3066,24	3004,08	3009,67	2968,89	0,01	35,19	39,365	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

/  / В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

/  /Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 44 (ИТП-3

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237482

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хСА85

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	69,48	49,84	19,64	51,97	50,79	51,27	50,73	0	0,06	7	7	0,997	24	0	
24.07.2026	70,18	49,92	20,26	50,84	49,65	50,12	49,55	0	0,1	7	7	1,006	24	0	
25.07.2026	70,79	50,36	20,43	49,08	47,91	48,39	47,84	0	0,07	7	7	0,979	24	0	
26.07.2026	70,53	50,33	20,2	49,77	48,61	49,11	48,56	0	0,05	7	7	0,982	24	0	
27.07.2026	69,27	50,71	18,56	51,88	50,7	51,31	50,68	0	0,02	7	7	0,94	24	0	
28.07.2026	68,58	51,14	17,44	53,71	52,52	53,19	52,53	0	-0,01	7	7	0,916	24	0	
29.07.2026	64,47	51,13	13,34	68,63	67,31	68,54	67,71	0	-0,4	7	7	0,894	24	0	
30.07.2026	67,94	49,7	18,24	50,5	49,49	50,31	49,76	0	-0,27	7	7	0,903	24	0	
31.07.2026	68,11	49,1	19,01	49,23	48,25	49,02	48,48	0	-0,23	7	7	0,914	24	0	
01.08.2026	67,29	48,89	18,4	52,35	51,32	52,12	51,58	0	-0,26	7	7	0,944	24	0	
02.08.2026	67,18	49,53	17,65	60,02	58,79	59,45	58,73	0	0,06	7	7	1,038	24	0	
03.08.2026	66,49	50,44	16,05	64,18	62,93	63,76	63,03	0	-0,1	7	7	1,008	24	0	
04.08.2026	69,59	48,38	21,21	48,6	47,59	48,29	47,81	0	-0,22	7	7	1,007	24	0	
05.08.2026	69,45	49,06	20,39	48,83	47,77	48,32	47,77	0	0	7	7	0,974	24	0	
06.08.2026	75,88	46,73	29,15	36,19	35,23	35,07	34,74	0	0,49	7	7	1,027	24	0	
07.08.2026	68,2	48,98	19,22	55,14	53,99	54,28	53,68	0,01	0,31	7	7	1,037	24	0	
08.08.2026	68,08	50,28	17,8	59,29	58,04	58,43	57,74	0	0,3	7	7	1,033	24	0	
09.08.2026	66,79	50,09	16,7	62,71	61,46	61,85	61,11	0	0,35	7	7	1,025	24	0	
10.08.2026	65,69	51,24	14,45	70,26	68,9	69,54	68,7	0	0,2	7	7	0,994	24	0	
11.08.2026	64,82	52,32	12,5	82,66	81,05	82,46	81,38	0	-0,33	7	7	1,013	24	0	
12.08.2026	65,21	51,98	13,23	76,82	75,35	77,5	76,54	0	-1,19	7	7	0,992	24	0	
13.08.2026	66,74	50,76	15,98	63,59	62,33	63,95	63,19	0	-0,86	7	7	0,997	24	0	
14.08.2026	66,51	50,52	15,99	62	60,77	62,3	61,56	0	-0,79	7	7	0,97	24	0	
15.08.2026	66,76	50,85	15,91	68,57	67,15	68,26	67,45	0	-0,3	7	7	1,067	24	0	
16.08.2026	66,78	50,56	16,22	72,64	71,15	72,01	71,16	0	-0,01	7	7	1,15	24	0	
17.08.2026	66,84	50,79	16,05	70,58	69,14	70,25	69,42	0	-0,28	7	7	1,107	24	0	
18.08.2026	66,97	50,67	16,3	69,58	68,16	69,1	68,28	0	-0,12	7	7	1,113	24	0	
19.08.2026	66,6	50,68	15,92	72,15	70,69	72,31	71,45	0	-0,76	7	7	1,125	24	0	
20.08.2026	66	51,06	14,94	77,11	75,61	77,87	76,95	0	-1,34	7	7	1,126	24	0	
21.08.2026	65,31	52,2	13,11	82,36	80,8	83,49	82,41	0	-1,61	7	7	1,057	24	0	
22.08.2026	64,22	51,7	12,52	88,7	87,03	90,28	89,14	0	-2,11	7	7	1,087	24	0	
23.08.2026	63,44	52,14	11,3	101,52	99,65	104,05	102,72	0	-3,07	7	7	1,126	24	0	
Итого:				2021,4	1980,13	2016,2	1992,38	0,01	-12,25			32,548	768	0	
Средние:	67,5	50,37	17,12							7	7				


Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	24078,76	23282,96	23497,57	23261,58	5,73	21,38	963,769	6683	195
23/08/2624:00	26100,22	25263,09	25513,77	25253,96	5,74	9,13	996,317	7451	195
Итого:	2021,46	1980,13	2016,2	1992,38	0,01	-12,25	32,548	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

/  / В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

/  /Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 44 (ИТП-4)

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00 °С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00237479

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хEDDF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	69,41	49,7	19,71	54,48	53,28	53,29	52,68	0	0,6	7	7	1,05	24	0	
24.07.2026	70,06	49,66	20,4	50,55	49,42	49,36	48,81	0	0,61	7	7	1,007	24	0	
25.07.2026	70,66	50,32	20,34	47,64	46,58	46,47	45,94	0	0,64	7	7	0,948	24	0	
26.07.2026	70,37	50,06	20,31	47,03	46	45,9	45,41	0	0,59	7	7	0,933	24	0	
27.07.2026	69,14	50,81	18,33	49,26	48,18	48,18	47,63	0	0,55	7	7	0,882	24	0	
28.07.2026	68,4	51,04	17,36	53,09	51,96	52,06	51,44	0	0,52	7	7	0,902	24	0	
29.07.2026	64,46	51,09	13,37	69,4	68,06	68,75	67,91	0	0,15	7	7	0,91	24	0	
30.07.2026	67,88	49,15	18,73	51,15	50,12	50,68	50,14	0	-0,02	7	7	0,939	24	0	
31.07.2026	68,03	49,55	18,48	50,22	49,22	49,79	49,23	0	-0,01	7	7	0,909	24	0	
01.08.2026	67,24	50,05	17,19	55,64	54,47	55,43	54,74	0	-0,27	7	7	0,936	24	0	
02.08.2026	67,1	49,59	17,51	60,98	59,76	60,09	59,38	0	0,38	7	7	1,045	24	0	
03.08.2026	66,47	49,58	16,89	64,38	63,1	63,6	62,88	0	0,22	7	7	1,065	24	0	
04.08.2026	69,5	48,55	20,95	50,54	49,42	50,27	49,75	0	-0,33	7	7	1,035	24	0	
05.08.2026	69,38	48,74	20,64	51,63	50,49	51,01	50,44	0	0,05	7	7	1,043	24	0	
06.08.2026	75,76	45,84	29,92	38,79	37,81	37,44	37,08	0	0,73	7	7	1,131	24	0	
07.08.2026	68,16	49,08	19,08	57,83	56,63	56,55	55,92	0,01	0,71	7	7	1,079	24	0	
08.08.2026	68,05	50,52	17,53	58,92	57,69	57,64	56,96	0	0,73	7	7	1,008	24	0	
09.08.2026	66,73	50,56	16,17	65,58	64,28	64,27	63,51	0	0,77	7	7	1,039	24	0	
10.08.2026	65,62	50,93	14,69	74,25	72,79	73	72,14	0	0,65	7	7	1,069	24	0	
11.08.2026	64,77	52,26	12,51	86,75	85,11	86,13	85,04	0	0,07	7	7	1,063	24	0	
12.08.2026	65,16	51,96	13,2	80,51	78,95	80,87	79,83	0	-0,88	7	7	1,044	24	0	
13.08.2026	66,7	50,96	15,74	67,81	66,43	67,91	67,09	0	-0,66	7	7	1,044	24	0	
14.08.2026	66,46	51,02	15,44	66,22	64,9	66,3	65,54	0	-0,64	7	7	1,001	24	0	
15.08.2026	66,7	50,99	15,71	69,94	68,5	69,32	68,48	0	0,02	7	7	1,074	24	0	
16.08.2026	66,7	51,06	15,64	73,67	72,18	72,59	71,68	0	0,5	7	7	1,129	24	0	
17.08.2026	66,79	51,43	15,36	75,32	73,79	74,77	73,83	0	-0,04	7	7	1,135	24	0	
18.08.2026	66,92	50,88	16,04	74,84	73,37	74,04	73,13	0	0,24	7	7	1,177	24	0	
19.08.2026	66,55	51,41	15,14	75,22	73,71	75,23	74,29	0	-0,58	7	7	1,116	24	0	
20.08.2026	65,94	51,54	14,4	81,16	79,58	81,62	80,61	0	-1,03	7	7	1,144	24	0	
21.08.2026	65,23	52,23	13	86,1	84,42	86,93	85,83	0	-1,41	7	7	1,099	24	0	
22.08.2026	64,08	53,16	10,92	95,38	93,61	96,85	95,55	0	-1,94	7	7	1,019	24	0	
23.08.2026	63,3	53,34	9,96	111,63	109,58	113,83	112,31	0	-2,73	7	7	1,091	24	0	
Итого:				2095,9	2053,39	2080,1	2055,2	0,01	-1,81			33,066	768	0	
Средние:	67,42	50,53	16,89							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	24376,36	23578,41	23778,01	23516,44	0,65	61,97	910,454	6683	195
23/08/2624:00	26472,27	25631,8	25858,18	25571,64	0,66	60,16	943,52	7451	195
Итого:	2095,91	2053,39	2080,17	2055,2	0,01	-1,81	33,066	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

/ В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

/Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю. О.
24.08.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор N: 8848

Адрес: ул. 40-летия Победы, 44 (ИТП-5) 9 СТР.

Тип расходомера: _____

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 05911818

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V2	V1	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Мпа	Мпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.07.2026	98,47	98,47	0,00	68,83	49,81	19,02	1,00	0,64	1,89	99,40	100,70	OK	24	0,00	
24.07.2026	90,59	90,59	0,00	69,49	49,19	20,29	1,04	0,64	1,84	91,50	92,60	OK	24	0,00	
25.07.2026	85,42	85,42	0,00	70,06	48,99	21,07	1,05	0,65	1,81	86,30	87,30	OK	24	0,00	
26.07.2026	86,60	86,60	0,00	69,83	49,32	20,51	1,06	0,64	1,79	87,50	88,50	OK	24	0,00	
27.07.2026	93,09	92,93	0,17	68,58	49,92	18,67	1,06	0,64	1,75	93,90	95,10	OK	24	0,00	
28.07.2026	101,94	101,94	0,00	68,00	49,99	18,01	1,07	0,62	1,84	102,90	104,20	OK	24	0,00	
29.07.2026	147,03	147,03	0,00	66,65	49,46	17,19	1,01	0,64	2,32	147,80	150,60	OK	24	0,00	
30.07.2026	112,01	111,84	0,17	67,36	49,07	18,29	0,98	0,67	2,08	112,40	114,90	OK	24	0,00	
31.07.2026	105,24	105,24	0,00	67,51	50,27	17,25	0,90	0,68	1,83	105,90	107,90	OK	24	0,00	
01.08.2026	114,60	114,60	0,00	66,74	50,79	15,95	0,84	0,71	1,84	115,40	117,40	OK	24	0,00	
02.08.2026	118,89	118,89	0,00	66,60	50,62	15,98	0,85	0,72	1,91	119,80	121,70	OK	24	0,00	
03.08.2026	133,18	133,18	0,00	66,10	50,89	15,21	0,83	0,72	1,99	134,30	136,20	OK	24	0,00	
04.08.2026	100,87	100,87	0,00	69,01	50,01	19,00	0,92	0,73	1,93	101,70	103,30	OK	24	0,00	
05.08.2026	103,20	103,20	0,00	68,94	49,24	19,70	0,90	0,78	2,02	104,10	105,60	OK	24	0,00	
06.08.2026	77,60	77,60	0,00	75,44	49,74	25,70	0,89	0,77	2,00	78,40	79,60	OK	24	0,01	
07.08.2026	114,36	114,36	0,00	67,87	49,69	18,18	0,85	0,73	2,08	115,50	116,80	OK	24	0,00	
08.08.2026	112,87	112,87	0,00	67,85	49,63	18,22	0,82	0,72	2,02	114,10	115,20	OK	24	0,00	
09.08.2026	126,70	126,70	0,00	66,20	50,28	15,92	0,83	0,73	2,04	128,10	129,20	OK	24	0,00	
10.08.2026	140,54	140,54	0,00	65,17	51,19	13,98	0,80	0,71	1,96	142,20	143,20	OK	24	0,00	
11.08.2026	168,27	168,27	0,00	64,27	51,98	12,29	0,77	0,69	2,06	169,40	172,30	OK	24	0,00	
12.08.2026	160,82	160,82	0,00	64,69	51,78	12,91	0,77	0,68	2,03	161,70	164,90	OK	24	0,00	
13.08.2026	128,21	128,21	0,00	66,16	50,36	15,80	0,79	0,68	2,03	129,10	131,30	OK	24	0,00	
14.08.2026	134,12	134,12	0,00	65,94	50,81	15,13	0,78	0,68	2,04	135,00	137,40	OK	24	0,00	
15.08.2026	131,79	131,79	0,00	66,16	50,93	15,23	0,79	0,69	2,01	132,80	134,90	OK	24	0,00	
16.08.2026	138,89	138,89	0,00	66,18	50,86	15,32	0,78	0,69	2,15	139,90	142,20	OK	24	0,00	
17.08.2026	137,67	137,67	0,00	66,26	50,36	15,90	0,79	0,69	2,21	138,70	140,90	OK	24	0,00	
18.08.2026	135,69	135,69	0,00	66,38	50,49	15,90	0,77	0,68	2,17	136,70	138,90	OK	24	0,00	
19.08.2026	144,12	144,12	0,00	66,07	50,63	15,44	0,78	0,70	2,24	145,30	147,40	OK	24	0,00	
20.08.2026	151,36	151,36	0,00	65,49	51,17	14,32	0,79	0,72	2,16	152,50	154,90	OK	24	0,00	
21.08.2026	169,05	169,05	0,00	64,84	51,43	13,41	0,79	0,73	2,22	170,30	173,00	OK	24	0,00	
22.08.2026	196,30	196,30	0,00	63,88	52,71	11,17	0,78	0,73	2,13	197,60	201,00	OK	24	0,00	
23.08.2026	214,81	214,81	0,00	63,16	52,15	11,02	0,78	0,74	2,20	216,00	220,10	OK	24	0,00	
Итого:	4074,28	4073,94							64,59	4106,20	4169,20		768	0,01	0
Средние:				67,05	50,43	16,62	0,87	0,69							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.07.2026	1735,45	49856,69	48969,48	887,21	47943,22	48637,31	-694,08	5258		19,44
23.08.2026	1800,04	54025,88	53075,68	950,21	52017,50	52711,25	-693,75	6026		19,45
ИТОГО:	64,59	4169,20	4106,20	63,00	4074,28	4073,94	0,34	768	0	0,01

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись

В.А. Петренко/
Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

/Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 52 (ИТП-1)

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00248275

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хF053

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	69,17	49,17	20	67,6	66,14	67,77	67	0	-0,86	7	7	1,32	24	0	
24.07.2026	69,84	48,64	21,2	62,1	60,73	62,31	61,6	0	-0,87	7	7	1,286	24	0	
25.07.2026	70,45	48,53	21,92	58,9	57,61	59,04	58,38	0	-0,77	7	7	1,261	24	0	
26.07.2026	70,17	48,47	21,7	59,7	58,38	59,9	59,24	0	-0,86	7	7	1,266	24	0	
27.07.2026	68,96	49,57	19,39	65,1	63,66	65,38	64,63	0	-0,97	7	7	1,232	24	0	
28.07.2026	68,2	49,92	18,28	70,7	69,21	70,94	70,12	0	-0,91	7	7	1,265	24	0	
29.07.2026	63,64	50,72	12,92	100,2	98,36	98,69	97,51	0	0,85	7	7	1,268	24	0	
30.07.2026	67,68	49,68	18	72,7	71,21	71,04	70,24	0	0,97	7	7	1,281	24	0	
31.07.2026	67,83	49	18,83	67,8	66,4	66,43	65,71	0	0,69	7	7	1,248	24	0	
01.08.2026	67,03	49,76	17,27	73,5	71,99	72,1	71,28	0	0,71	7	7	1,245	24	0	
02.08.2026	66,94	50,28	16,66	84,2	82,47	82,46	81,47	0	1	7	7	1,372	24	0	
03.08.2026	66,21	50,4	15,81	90,8	88,99	89,09	88,03	0	0,96	7	7	1,407	24	0	
04.08.2026	69,28	47,56	21,72	64,7	63,3	63,36	62,68	0	0,62	7	7	1,374	24	0	
05.08.2026	69,18	47,52	21,66	65,9	64,49	64,61	63,95	0	0,54	7	7	1,394	24	0	
06.08.2026	75,49	44,69	30,8	46,1	44,94	45,4	44,95	0	-0,01	7	7	1,384	24	0	
07.08.2026	67,94	48,96	18,98	74,3	72,79	73,25	72,41	0	0,38	7	7	1,38	24	0	
08.08.2026	67,76	50,1	17,66	78,1	76,48	76,99	76,1	0	0,38	7	7	1,35	24	0	
09.08.2026	66,54	50,3	16,24	88,9	87,14	87,84	86,81	0	0,33	7	7	1,413	24	0	
10.08.2026	65,4	51,6	13,8	104,9	102,88	103,2	101,92	0	0,96	7	7	1,418	24	0	
11.08.2026	64,6	53,52	11,08	126,7	124,3	124,23	122,58	0	1,72	7	7	1,375	24	0	
12.08.2026	64,89	53,57	11,32	125	122,63	122,49	120,84	0	1,79	7	7	1,388	24	0	
13.08.2026	66,5	50,54	15,96	87,7	85,96	86,12	85,09	0	0,87	7	7	1,37	24	0	
14.08.2026	66,28	51,54	14,74	96,5	94,56	94,84	93,67	0	0,89	7	7	1,391	24	0	
15.08.2026	66,5	51,81	14,69	95,4	93,49	93,7	92,5	0	0,99	7	7	1,372	24	0	
16.08.2026	66,52	51,32	15,2	97,6	95,63	95,9	94,71	0	0,92	7	7	1,452	24	0	
17.08.2026	66,59	51,56	15,03	100,3	98,31	98,6	97,36	0	0,95	7	7	1,475	24	0	
18.08.2026	66,71	50,59	16,12	93,2	91,32	91,68	90,59	0	0,73	7	7	1,471	24	0	
19.08.2026	66,36	51,49	14,87	105	102,93	103,2	101,93	0	1	7	7	1,529	24	0	
20.08.2026	65,69	52,44	13,25	119	116,71	117,02	115,55	0	1,16	7	7	1,545	24	0	
21.08.2026	64,97	53,38	11,59	137,1	134,48	134,4	132,62	0	1,86	7	7	1,558	24	0	
22.08.2026	63,87	52,9	10,97	135,3	132,82	132,86	131,12	0	1,7	7	7	1,454	24	0	
23.08.2026	63	54,02	8,98	176,9	173,69	173,67	171,32	0	2,37	7	7	1,558	24	0	
Итого:				2891,9	2834	2848,5	2813,91	0	20,09			44,102	768	0	
Средние:	67,19	50,42	16,77							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	10867,5	10613,94	10808,64	10698,89	0	-84,95	273,043	2895	0
23/08/2624:00	13759,4	13447,94	13657,15	13512,8	0	-64,86	317,145	3663	0
Итого:	2891,9	2834	2848,51	2813,91	0	20,09	44,102	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись _____ Ф.И.О. В.А. Петренко/

Подпись _____ /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 52 (ИТП-2)

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00239656

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0xD02C

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	69,51	53,23	16,28	69,89	68,37	68,71	67,79	0	0,58	7	7	1,114	24	0	
24.07.2026	70,18	53,05	17,13	65,17	63,7	64,06	63,27	0	0,43	7	7	1,092	24	0	
25.07.2026	70,83	53,5	17,33	60,69	59,25	59,68	58,91	0	0,34	7	7	1,028	24	0	
26.07.2026	70,51	53,28	17,23	60,86	59,52	59,91	59,12	0	0,4	7	7	1,025	24	0	
27.07.2026	69,3	54,08	15,22	68,05	66,59	67,07	66,15	0	0,44	7	7	1,014	24	0	
28.07.2026	68,55	54,51	14,04	71,48	69,99	70,46	69,49	0	0,5	7	7	0,981	24	0	
29.07.2026	64,78	54,35	10,43	96,71	94,87	95,8	94,49	0	0,38	7	7	0,988	24	0	
30.07.2026	68,01	53,71	14,3	72,03	70,52	71,51	70,53	0	-0,01	7	7	1,008	24	0	
31.07.2026	68,17	53,47	14,7	68,81	67,37	68,25	67,31	0	0,06	7	7	0,991	24	0	
01.08.2026	67,35	53,81	13,54	78,07	76,49	77,2	76,15	0	0,34	7	7	1,032	24	0	
02.08.2026	67,23	54,66	12,57	92,15	90,27	90,68	89,43	0	0,84	7	7	1,134	24	0	
03.08.2026	66,46	55,18	11,28	103,34	101,29	101,77	100,33	0	0,96	7	7	1,141	24	0	
04.08.2026	69,63	53,31	16,32	70,27	68,76	69,31	68,38	0	0,38	7	7	1,124	24	0	
05.08.2026	69,45	53,32	16,13	71,84	70,28	70,69	69,76	0	0,52	7	7	1,134	24	0	
06.08.2026	75,92	49,96	25,96	45,83	44,66	44,58	44,06	0	0,6	7	7	1,159	24	0	
07.08.2026	68,2	53,76	14,44	78,26	76,64	76,8	75,78	0	0,86	7	7	1,107	24	0	
08.08.2026	68,06	54,13	13,93	82,04	80,38	80,37	79,26	0	1,12	7	7	1,12	24	0	
09.08.2026	66,82	54,99	11,83	94,52	92,61	92,73	91,42	0	1,19	7	7	1,097	24	0	
10.08.2026	65,73	55,18	10,55	107,65	105,57	105,76	104,28	0	1,29	7	7	1,116	24	0	
11.08.2026	64,83	56,46	8,37	139,2	136,53	137,72	135,69	0	0,84	7	7	1,142	24	0	
12.08.2026	65,2	56,43	8,77	134,53	131,92	134,65	132,66	0	-0,74	7	7	1,155	24	0	
13.08.2026	66,77	55,61	11,16	103,04	100,97	102,94	101,47	0	-0,5	7	7	1,125	24	0	
14.08.2026	66,54	55,23	11,31	101,34	99,31	101,19	99,75	0	-0,44	7	7	1,122	24	0	
15.08.2026	66,78	55,45	11,33	105,78	103,64	104,46	102,97	0	0,67	7	7	1,174	24	0	
16.08.2026	66,77	55,03	11,74	111,67	109,45	109,68	108,15	0	1,3	7	7	1,283	24	0	
17.08.2026	66,85	55,41	11,44	113,11	110,84	111,49	109,91	0	0,93	7	7	1,267	24	0	
18.08.2026	66,98	55,44	11,54	112,18	109,94	110,37	108,81	0	1,13	7	7	1,264	24	0	
19.08.2026	66,64	55,4	11,24	111,32	109,08	110,48	108,95	0	0,13	7	7	1,226	24	0	
20.08.2026	66	55,6	10,4	116,93	114,63	117,22	115,55	0	-0,92	7	7	1,191	24	0	
21.08.2026	65,28	55,95	9,33	132,15	129,59	132,86	130,95	0	-1,36	7	7	1,209	24	0	
22.08.2026	64,12	55,65	8,47	136,1	133,57	137,17	135,22	0	-1,65	7	7	1,131	24	0	
23.08.2026	63,47	55,94	7,53	157,03	154,17	158,78	156,5	0	-2,33	7	7	1,157	24	0	
Итого:				3032	2970,77	3004,3	2962,49	0	8,28			35,851	768	0	
Средние:	67,52	54,53	12,99							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	28353,93	27433,75	27477,85	27143,1	6,43	290,65	977,036	6542	216
23/08/2624:00	31385,97	30404,52	30482,2	30105,59	6,43	298,93	1012,887	7310	216
Итого:	3032,04	2970,77	3004,35	2962,49	0	8,28	35,851	768	0

Представитель абонента:
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж.организации

Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 5ЭР
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: 40-летия Победы, 52 (ИТП-3)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244020

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

KC=0x3683

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	69,75	53,87	15,88	66,88	65,44	67,78	66,84	0	-1,4	7	7	1,038	24	0	
24.07.2026	70,41	53,52	16,89	62,38	60,95	63,18	62,37	0	-1,42	7	7	1,03	24	0	
25.07.2026	71,04	53,72	17,32	58,26	56,97	59,02	58,23	0	-1,26	7	7	0,987	24	0	
26.07.2026	70,75	53,57	17,18	57,81	56,57	58,62	57,88	0	-1,31	7	7	0,972	24	0	
27.07.2026	69,51	54,29	15,22	64,59	63,17	65,61	64,74	0	-1,57	7	7	0,961	24	0	
28.07.2026	68,73	54,1	14,63	67,18	65,72	68,25	67,29	0	-1,57	7	7	0,961	24	0	
29.07.2026	66,46	57,43	9,03	112,8	110,53	114,71	112,98	0	-2,45	7	7	0,997	24	0	
30.07.2026	68,34	60,34	8	137,02	134,14	139,46	137,13	0	-2,99	7	7	1,074	24	0	
31.07.2026	68,48	60,35	8,13	135,11	132,23	137,42	135,16	0	-2,93	7	7	1,075	24	0	
01.08.2026	67,64	59,3	8,34	137,86	134,98	138,9	136,67	0	-1,69	7	7	1,124	24	0	
02.08.2026	67,45	59,13	8,32	140,55	137,67	141,71	139,47	0	-1,8	7	7	1,147	24	0	
03.08.2026	66,67	58,12	8,55	141,33	138,46	142,31	140,08	0	-1,62	7	7	1,185	24	0	
04.08.2026	70,01	61,11	8,9	139,23	136,12	140,36	137,94	0	-1,82	7	7	1,211	24	0	
05.08.2026	69,99	61,08	8,91	138,96	135,92	139,55	137,16	0	-1,24	7	7	1,209	24	0	
06.08.2026	76,69	66,35	10,34	135,49	131,97	136,71	133,99	0	-2,02	7	7	1,367	24	0	
07.08.2026	68,71	59,84	8,87	138,88	135,94	139,91	137,62	0	-1,68	7	7	1,206	24	0	
08.08.2026	68,74	60,03	8,71	139,18	136,24	140,14	137,81	0	-1,57	7	7	1,187	24	0	
09.08.2026	67,06	58,71	8,35	141,11	138,23	141,9	139,66	0	-1,43	7	7	1,154	24	0	
10.08.2026	65,94	58,03	7,91	143,6	140,74	144,39	142,17	0	-1,43	7	7	1,114	24	0	
11.08.2026	64,95	56,87	8,08	147,8	144,97	147,94	145,75	0	-0,78	7	7	1,17	24	0	
12.08.2026	65,33	56,93	8,4	137,4	134,76	138,98	136,91	0	-2,15	7	7	1,131	24	0	
13.08.2026	66,92	56,23	10,69	103,15	101,08	104,59	103,07	0	-1,99	7	7	1,081	24	0	
14.08.2026	66,69	55,58	11,11	95	93,08	95,7	94,32	0	-1,24	7	7	1,033	24	0	
15.08.2026	66,92	55	11,92	95,37	93,45	94,99	93,65	0	-0,2	7	7	1,116	24	0	
16.08.2026	66,91	54,97	11,94	100,65	98,66	99,86	98,42	0	0,24	7	7	1,178	24	0	
17.08.2026	66,96	54,74	12,22	102,37	100,25	101,85	100,46	0	-0,21	7	7	1,226	24	0	
18.08.2026	67,13	54,65	12,48	104,13	101,97	103,5	102,08	0	-0,11	7	7	1,27	24	0	
19.08.2026	66,79	54,89	11,9	105,21	103,05	105,3	103,83	0	-0,78	7	7	1,224	24	0	
20.08.2026	66,17	55,99	10,18	120,14	117,75	122,04	120,29	0	-2,54	7	7	1,198	24	0	
21.08.2026	65,46	56,43	9,03	135,87	133,22	138,37	136,33	0	-3,11	7	7	1,201	24	0	
22.08.2026	64,31	55,83	8,48	137,02	134,45	139,63	137,64	0	-3,19	7	7	1,141	24	0	
23.08.2026	63,72	55,68	8,04	149,62	146,85	152,28	150,13	0	-3,28	7	7	1,18	24	0	
Итого:				3691,9	3615,53	3724,9	3668,07	0	-52,54			36,148	768	0	
Средние:	67,83	57,08	10,74							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	27996,1	27111,79	27827,57	27484,81	1,64	-373,02	920,772	6539	219
23/08/2624:00	31688,05	30727,32	31552,53	31152,88	1,64	-425,56	956,92	7307	219
Итого:	3691,95	3615,53	3724,96	3668,07	0	-52,54	36,148	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Подпись _____ / В.А. Петренко/
Ф.И.О.

МП

Представитель теплоснабж. организации

Подпись _____ /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: 40-летия Победы, 52 (ИТП-4)

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 099

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00244034

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=1

КС=0xE74A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	69,8	63,19	6,61	190,15	186,01	187,75	184,39	0	1,62	7	7	1,228	24	0	
24.07.2026	70,51	63,73	6,78	189,26	185,06	186,84	183,4	0	1,66	7	7	1,255	24	0	
25.07.2026	71,15	64,38	6,77	188,63	184,35	186,23	182,72	0	1,63	7	7	1,248	24	0	
26.07.2026	70,84	64,26	6,58	188,69	184,45	186,29	182,8	0	1,65	7	7	1,217	24	0	
27.07.2026	69,56	63,24	6,32	189,91	185,78	187,61	184,23	0	1,55	7	7	1,171	24	0	
28.07.2026	68,89	62,74	6,15	191,16	187,1	188,91	185,56	0	1,54	7	7	1,153	24	0	
29.07.2026	67,09	61,27	5,82	193,07	189,14	193,95	190,62	0	-1,48	7	7	1,1	24	0	
30.07.2026	68,23	61,97	6,26	177,17	173,42	184,67	181,44	0	-8,02	7	7	1,086	24	0	
31.07.2026	68,36	61,93	6,43	174,61	170,95	182,22	179,07	0	-8,12	7	7	1,099	24	0	
01.08.2026	67,51	61,11	6,4	181,81	178,06	184,79	181,62	0	-3,56	7	7	1,143	24	0	
02.08.2026	67,36	60,53	6,83	191,2	187,33	189,5	186,33	0	1	7	7	1,279	24	0	
03.08.2026	66,83	60,07	6,76	190,8	186,99	188,51	185,39	0	1,6	7	7	1,261	24	0	
04.08.2026	69,88	62,88	7	185,62	181,55	186,33	182,98	0	-1,43	7	7	1,272	24	0	
05.08.2026	69,92	62,81	7,11	187,76	183,64	187,27	183,9	0	-0,26	7	7	1,305	24	0	
06.08.2026	76,59	68,62	7,97	187,87	183,02	185,25	181,33	0	1,69	7	7	1,459	24	0	
07.08.2026	68,6	61,56	7,04	187,97	183,99	185,49	182,29	0	1,7	7	7	1,293	24	0	
08.08.2026	68,65	61,58	7,07	187,38	183,4	184,57	181,39	0	2,01	7	7	1,298	24	0	
09.08.2026	66,94	60,39	6,55	191,92	188,08	188,86	185,66	0	2,42	7	7	1,232	24	0	
10.08.2026	65,83	59,31	6,52	194,14	190,34	191,09	188	0	2,34	7	7	1,243	24	0	
11.08.2026	64,88	58,67	6,21	201,07	197,22	198,04	194,91	0	2,31	7	7	1,225	24	0	
12.08.2026	65,32	59,04	6,28	195,15	191,36	200,43	197,22	0	-5,86	7	7	1,2	24	0	
13.08.2026	66,91	60,22	6,69	181,01	177,38	188,74	185,62	0	-8,24	7	7	1,187	24	0	
14.08.2026	66,65	60,06	6,59	182,39	178,73	188,69	185,55	0	-6,82	7	7	1,176	24	0	
15.08.2026	66,89	60,04	6,85	190,96	187,11	190,86	187,7	0	-0,59	7	7	1,283	24	0	
16.08.2026	66,88	59,68	7,2	196,17	192,24	192,98	189,8	0	2,44	7	7	1,384	24	0	
17.08.2026	66,99	59,52	7,47	196,44	192,43	193,99	190,85	0	1,58	7	7	1,435	24	0	
18.08.2026	67,11	59,69	7,42	193,73	189,78	190,86	187,75	0	2,03	7	7	1,405	24	0	
19.08.2026	66,77	59,68	7,09	191,43	187,6	191,55	188,41	0	-0,81	7	7	1,326	24	0	
20.08.2026	66,15	59,08	7,07	182,87	179,28	190,9	187,83	0	-8,55	7	7	1,266	24	0	
21.08.2026	65,49	58,6	6,89	178,53	175,06	188,23	185,26	0	-10,2	7	7	1,202	24	0	
22.08.2026	64,41	57,94	6,47	181,76	178,36	193,01	190,03	0	-11,67	7	7	1,148	24	0	
23.08.2026	63,7	56,85	6,85	173,64	170,47	184,85	182,12	0	-11,65	7	7	1,162	24	0	
Итого:				6014,2	5889,68	6049,2	5946,17	0	-56,49			39,741	768	0	
Средние:	67,83	61,08	6,75							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	47907,94	46539,68	45621,39	45009,59	1,66	1530,09	1251,174	10032	11
23/08/2624:00	53922,21	52429,36	51670,65	50955,76	1,66	1473,6	1290,915	10800	11
Итого:	6014,27	5889,68	6049,26	5946,17	0	-56,49	39,741	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/ В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.
МП

/ Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент: ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес: ул. 40-летия Победы, 52 ИТП-5

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00255531

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хС985


ПО 2.7


Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	69,89	51,7	18,19	103,1	101,58	103,7	101,58	0	0	7	7	1,845	24	0	
24.07.2026	70,6	52,44	18,16	102,8	101,23	103,4	101,23	0	0	7	7	1,838	24	0	
25.07.2026	71,23	53,2	18,03	101,2	99,55	101,7	99,55	0	0	7	7	1,792	24	0	
26.07.2026	70,79	50,76	20,03	90,1	88,66	90,7	88,94	0	-0,28	7	7	1,774	24	0	*
27.07.2026	69,56	51,05	18,51	92,1	90,63	92,5	90,77	0	-0,14	7	7	1,677	24	0	*
28.07.2026	68,86	51,75	17,11	100,9	99,49	101,6	99,49	0	0	7	7	1,7	24	0	
29.07.2026	65,14	51,81	13,33	128,8	126,86	129,1	126,86	0	0	7	7	1,688	24	0	
30.07.2026	68,35	50,98	17,37	99,8	97,91	99,4	97,91	0	0	7	7	1,698	24	0	
31.07.2026	68,41	50,52	17,89	95,7	93,88	95,3	93,88	0	0	7	7	1,679	24	0	
01.08.2026	67,62	51,62	16	112,5	110,33	112	110,33	0	0	7	7	1,765	24	0	
02.08.2026	67,47	51,88	15,59	118	115,75	117,5	115,75	0	0	7	7	1,802	24	0	
03.08.2026	66,98	53,35	13,63	137,2	134,53	136,6	134,53	0	0	7	7	1,835	24	0	
04.08.2026	69,86	52,31	17,55	110,1	107,8	109,4	107,8	0	0	7	7	1,89	24	0	
05.08.2026	70,1	52,33	17,77	111	108,7	110,3	108,7	0	0	7	7	1,93	24	0	
06.08.2026	76,29	51,54	24,75	72,8	71,15	72,3	71,15	0	0	7	7	1,761	24	0	
07.08.2026	68,32	51,31	17,01	109,8	107,63	109,3	107,76	0	-0,13	7	7	1,83	24	0	*
08.08.2026	68,51	52,65	15,86	117,9	115,5	117,3	115,64	0	-0,14	7	7	1,832	24	0	*
09.08.2026	67,07	51,56	15,51	123,3	120,89	122,6	120,89	0	0	7	7	1,874	24	0	
10.08.2026	65,9	53,32	12,58	153,6	150,57	152,7	150,57	0	0	7	7	1,894	24	0	
11.08.2026	65,06	54,48	10,58	186,7	183,08	185,7	183,08	0	0	7	7	1,936	24	0	
12.08.2026	65,66	54,53	11,13	184,9	181,26	183,9	181,26	0	0	7	7	2,016	24	0	
13.08.2026	67,08	54,61	12,47	165,8	162,45	164,8	162,45	0	0	7	7	2,025	24	0	
14.08.2026	66,82	53,24	13,58	147,2	144,26	146,3	144,26	0	0	7	7	1,954	24	0	
15.08.2026	67,08	52,47	14,61	140,4	137,58	139,5	137,58	0	0	7	7	2,009	24	0	
16.08.2026	67,05	52,35	14,7	141,3	138,5	140,5	138,5	0	0	7	7	2,031	24	0	
17.08.2026	67,2	52,89	14,31	143,9	140,97	143	140,97	0	0	7	7	2,014	24	0	
18.08.2026	67,28	52,74	14,54	145	142,14	144,2	142,14	0	0	7	7	2,063	24	0	
19.08.2026	66,93	53,69	13,24	167	163,54	165,8	163,54	0	0	7	7	2,163	24	0	
20.08.2026	66,25	54,44	11,81	181,1	177,37	179,8	177,37	0	0	7	7	2,094	24	0	
21.08.2026	65,74	54,92	10,82	197,5	193,56	196,3	193,56	0	0	7	7	2,092	24	0	
22.08.2026	64,22	53,94	10,28	200,5	196,62	199,3	196,62	0	0	7	7	2,023	24	0	
23.08.2026	63,99	54,31	9,68	225,3	221,06	224,2	221,06	0	0	7	7	2,14	24	0	
Итого:				4307,3	4225,03	4290,7	4225,72	0	-0,69			60,664	768	0	
Средние:	67,85	52,64	15,2							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	DI м3
22/07/2624:00	281035,1	274174,85	279418,4	274067,72	0	107,13	9293,145	33614	0	0
23/08/2624:00	285342,4	278399,88	283709,1	278293,44	0	106,44	9353,809	34382	0	0
Итого:	4307,3	4225,03	4290,7	4225,72	0	-0,69	60,664	768	0	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/  / В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

/  /Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/26г.-23/08/26г.
Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 62 (ИТП-1) 16 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 08914717
Посуточный архив

Дата	G1 т	G2 т	Gd1 т	T1 °C	T2 °C	Td1 °C	P1 Мпа	P2 Мпа	Q1 кг/см2	V1 м3	V2 м3	HC ч	ВНР ч	V3 м3	ВОС
23.07.2026	80,80	80,80	0,00	69,30	51,35	17,94	1,04	0,68	1,43	82,60	81,70	OK	24	0,00	
24.07.2026	75,87	75,87	0,00	69,94	51,02	18,93	1,08	0,67	1,42	77,60	76,70	OK	24	0,00	
25.07.2026	73,99	73,99	0,00	70,52	51,31	19,22	1,09	0,68	1,40	75,60	74,90	OK	24	0,00	
26.07.2026	73,43	73,39	0,04	70,26	51,30	18,95	1,11	0,67	1,38	75,10	74,20	OK	24	0,00	
27.07.2026	81,53	81,53	0,00	69,08	52,21	16,88	1,10	0,67	1,36	83,30	82,50	OK	24	0,00	
28.07.2026	83,92	83,87	0,05	68,47	52,33	16,14	1,11	0,66	1,34	85,70	84,90	OK	24	0,00	
29.07.2026	103,66	103,66	0,00	67,38	52,68	14,70	1,05	0,67	1,40	105,80	104,90	OK	24	0,00	
30.07.2026	92,17	92,23	-0,06	67,88	53,05	14,83	1,02	0,70	1,33	94,20	93,30	OK	24	0,00	
31.07.2026	93,42	93,42	0,00	68,02	53,28	14,74	0,94	0,71	1,34	95,40	94,60	OK	24	0,00	
01.08.2026	98,11	98,23	-0,12	67,26	53,13	14,13	0,88	0,74	1,33	100,20	99,40	OK	24	0,00	
02.08.2026	112,49	112,73	-0,24	67,17	53,85	13,32	0,89	0,75	1,44	114,90	114,10	OK	24	0,00	
03.08.2026	133,77	134,01	-0,24	66,77	54,49	12,28	0,88	0,75	1,47	136,80	135,50	OK	24	0,00	
04.08.2026	88,68	88,68	0,00	69,50	52,66	16,84	0,96	0,77	1,45	90,60	89,80	OK	24	0,00	
05.08.2026	89,46	89,70	-0,24	69,47	52,13	17,34	0,94	0,82	1,48	91,50	90,70	OK	24	0,01	
06.08.2026	57,14	57,38	-0,24	75,65	49,80	25,85	0,93	0,80	1,47	58,60	58,00	OK	24	0,00	
07.08.2026	101,16	101,16	0,00	68,37	52,59	15,78	0,88	0,76	1,51	103,10	102,60	OK	24	0,00	
08.08.2026	98,54	98,54	0,00	68,44	52,69	15,75	0,86	0,75	1,49	100,50	99,90	OK	24	0,00	
09.08.2026	125,28	125,40	-0,12	66,81	54,02	12,79	0,87	0,76	1,49	127,80	127,10	OK	24	0,00	
10.08.2026	142,66	142,78	-0,12	65,78	54,66	11,12	0,83	0,74	1,48	145,50	144,70	OK	24	0,00	
11.08.2026	166,04	166,04	0,00	64,92	54,95	9,97	0,81	0,73	1,45	169,40	168,20	OK	24	0,00	
12.08.2026	160,51	160,51	0,00	65,40	55,03	10,36	0,81	0,72	1,51	163,80	162,60	OK	24	0,00	
13.08.2026	125,19	125,19	0,00	66,79	53,99	12,80	0,83	0,71	1,50	127,90	126,70	OK	24	0,00	
14.08.2026	132,46	132,46	0,00	66,54	54,30	12,24	0,82	0,71	1,47	135,20	134,20	OK	24	0,00	
15.08.2026	129,49	129,74	-0,25	66,78	53,83	12,95	0,82	0,72	1,55	132,30	131,30	OK	24	0,00	
16.08.2026	131,11	131,11	0,00	66,78	53,86	12,93	0,82	0,72	1,61	133,90	132,70	OK	24	0,00	
17.08.2026	127,07	127,07	0,00	66,89	53,77	13,12	0,83	0,72	1,59	129,70	128,70	OK	24	0,00	
18.08.2026	119,91	119,91	0,00	66,98	53,25	13,73	0,81	0,72	1,59	122,40	121,40	OK	24	0,01	
19.08.2026	129,57	129,70	-0,13	66,67	53,88	12,79	0,82	0,73	1,58	132,30	131,30	OK	24	0,00	
20.08.2026	143,00	142,95	0,05	66,11	54,06	12,05	0,82	0,75	1,62	146,00	144,70	OK	24	0,00	
21.08.2026	154,19	154,02	0,17	65,53	54,46	11,07	0,82	0,76	1,56	157,30	156,00	OK	24	0,00	
22.08.2026	180,62	180,62	0,00	64,41	54,54	9,87	0,82	0,76	1,53	184,30	182,80	OK	24	0,00	
23.08.2026	176,24	176,24	0,00	63,88	54,19	9,69	0,82	0,77	1,56	179,80	178,30	OK	24	0,00	
Итого:	3681,48	3682,94	-1,46						47,15	3759,10	3728,40		768	0,02	0
Средние:				67,62	53,21	14,41	0,91	0,73							

Дата	Qобщ Гкал	V1 м3	V2 м3	Vd м3	G1 т	G2 т	Gподп т	ВНР ч	ВОС ч	V3 м3
22.07.2026	1445,01	39389,48	38834,68	554,80	38266,13	38281,10	-14,98	6568		1,34
23.08.2026	1492,16	43148,58	42563,08	585,50	41947,61	41964,05	-16,44	7336		1,36
ИТОГО:	47,15	3759,10	3728,40	30,70	3681,48	3682,94	-1,46	768	0	0,02

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"
/ / В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

Представитель теплоснабж. организации

/Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/26г.-23/08/26г.
Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 62 (ИТП-2) 16 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 33752817
Посуточный архив

Дата	G1 т	G2 т	Gd1 т	T1 °C	T2 °C	Td1 °C	P1 Мпа	P2 Мпа	Q1 Гкал	V1 м3	V2 м3	HC ч	BHP ч	V3 м3	BOC
23.07.2026	83,86	83,86	0,00	69,25	51,49	17,76	1,01	0,66	1,49	85,40	85,10	OK	24	0,00	0
24.07.2026	77,29	77,42	-0,13	69,88	51,23	18,65	1,04	0,66	1,44	78,80	78,50	OK	24	0,00	0
25.07.2026	73,58	74,10	-0,52	70,45	51,83	18,63	1,05	0,66	1,37	75,20	75,00	OK	24	0,00	0
26.07.2026	72,66	72,90	-0,24	70,18	51,32	18,86	1,07	0,65	1,38	74,10	73,90	OK	24	0,00	0
27.07.2026	75,96	76,33	-0,37	68,96	51,20	17,77	1,06	0,65	1,36	77,50	77,30	OK	24	0,00	0
28.07.2026	86,96	86,96	0,00	68,44	52,46	15,98	1,07	0,64	1,39	88,50	88,30	OK	24	0,00	0
29.07.2026	101,95	101,95	0,00	67,34	52,91	14,42	1,01	0,65	1,41	103,70	103,50	OK	24	0,00	0
30.07.2026	94,58	94,58	0,00	67,85	53,02	14,83	0,98	0,68	1,40	96,20	96,10	OK	24	0,00	0
31.07.2026	89,33	89,33	0,00	67,95	52,62	15,33	0,90	0,70	1,37	90,80	90,80	OK	24	0,00	0
01.08.2026	101,43	101,43	0,00	67,22	53,51	13,71	0,85	0,72	1,40	103,10	103,10	OK	24	0,00	0
02.08.2026	109,15	109,15	0,00	67,11	53,45	13,66	0,85	0,73	1,50	111,00	110,90	OK	24	0,00	0
03.08.2026	119,23	119,23	0,00	66,70	54,08	12,62	0,84	0,73	1,45	121,20	121,20	OK	24	0,00	0
04.08.2026	87,02	87,15	-0,12	69,43	52,34	17,09	0,92	0,74	1,49	88,60	88,50	OK	24	0,00	0
05.08.2026	89,58	89,99	-0,40	69,42	52,63	16,79	0,90	0,79	1,47	91,20	91,40	OK	24	0,00	0
06.08.2026	56,39	56,79	-0,39	75,50	49,03	26,48	0,89	0,77	1,49	57,70	57,50	OK	24	0,00	0
07.08.2026	95,01	95,26	-0,25	68,27	52,07	16,20	0,85	0,73	1,51	96,60	96,80	OK	24	0,00	0
08.08.2026	102,68	102,81	-0,13	68,40	52,68	15,72	0,83	0,72	1,55	104,40	104,50	OK	24	0,00	0
09.08.2026	122,52	122,52	0,00	66,78	54,06	12,72	0,84	0,73	1,57	124,50	124,60	OK	24	0,00	0
10.08.2026	136,42	136,42	0,00	65,74	54,62	11,12	0,80	0,71	1,51	138,50	138,80	OK	24	0,00	0
11.08.2026	162,83	162,83	0,00	64,91	55,43	9,48	0,77	0,71	1,53	165,60	165,40	OK	24	0,00	0
12.08.2026	147,24	147,24	0,00	65,36	54,78	10,58	0,77	0,69	1,51	149,70	149,60	OK	24	0,00	0
13.08.2026	116,93	116,93	0,00	66,74	53,60	13,14	0,79	0,67	1,54	118,70	119,00	OK	24	0,00	0
14.08.2026	118,36	118,36	0,00	66,49	53,73	12,76	0,79	0,68	1,52	120,20	120,40	OK	24	0,00	0
15.08.2026	118,50	118,50	0,00	66,73	53,91	12,82	0,79	0,69	1,52	120,30	120,60	OK	24	0,00	0
16.08.2026	123,82	123,82	0,00	66,73	53,65	13,08	0,79	0,69	1,63	125,70	126,00	OK	24	0,00	0
17.08.2026	127,10	127,10	0,00	66,85	53,86	13,00	0,79	0,69	1,65	129,10	129,30	OK	24	0,00	0
18.08.2026	127,49	127,49	0,00	66,96	53,84	13,12	0,78	0,69	1,67	129,40	129,80	OK	24	0,00	0
19.08.2026	133,49	133,49	0,00	66,65	54,22	12,43	0,79	0,70	1,65	135,50	135,90	OK	24	0,00	0
20.08.2026	145,11	145,11	0,00	66,08	54,58	11,50	0,79	0,70	1,65	147,30	147,70	OK	24	0,00	0
21.08.2026	153,50	153,50	0,00	65,51	54,45	11,05	0,79	0,71	1,62	155,90	156,10	OK	24	0,00	0
22.08.2026	163,45	163,45	0,00	64,37	54,27	10,10	0,79	0,71	1,62	165,90	166,20	OK	24	0,00	0
23.08.2026	153,88	153,88	0,00	63,82	52,86	10,96	0,78	0,73	1,67	156,20	156,30	OK	24	0,00	0
Итого:	3567,31	3569,87							48,34	3626,50	3628,10		768	0	0
Средние:				67,56	53,12	14,45	0,87	0,70							

Дата	Qобщ Гкал	V1 м3	V2 м3	Vd м3	G1 т	G2 т	Gподп т	BHP ч	BOC ч	V3 м3
22.07.2026	1394,94	38524,27	37981,07	543,20	37385,34	37435,17	-49,83	5871,00		0,22
23.08.2026	1443,28	42150,77	41609,17	541,60	40952,65	41005,05	-52,40	6639		0,22
ИТОГО:	48,34	3626,50	3628,10	-1,60	3567,31	3569,87	-2,57	768	0	0,00



Представитель теплоснабж. организации

Ю.О. Мартовская /Ю.О. Мартовская/
Подпись Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент: ООО "УК "Домоуправ"

Договор N: 8848

Адрес: Университетская Набережная, 62 (ИТП-3) 16 стр.

Прибор: КАРАТ-306

Серийный номер: 00263017

Посуточный архив

Дата	G1	G2	Gd1	T1	T2	Td1	P1	P2	Q1	V1	V2	HC	BHP	V3	BOC
	т	т	т	°C	°C	°C	Mпа	Mпа	Гкал	м3	м3	ч	ч	м3	
23.07.2026	97,29	97,29	0,00	69,21	53,24	15,96	1,03	0,67	1,55	98,90	99,00	OK	24	0,01	
24.07.2026	87,99	87,99	0,00	69,82	52,99	16,83	1,07	0,67	1,48	89,40	89,60	OK	24	0,01	
25.07.2026	81,25	81,51	-0,26	70,37	53,55	16,82	1,07	0,67	1,37	82,60	83,00	OK	24	0,01	
26.07.2026	84,45	84,45	0,00	70,15	53,29	16,85	1,09	0,66	1,43	85,70	86,10	OK	24	0,02	
27.07.2026	92,43	92,43	0,00	68,98	53,67	15,31	1,09	0,66	1,42	93,90	94,10	OK	24	0,02	
28.07.2026	99,26	99,26	0,00	68,44	54,11	14,33	1,09	0,65	1,41	100,90	101,00	OK	24	0,01	
29.07.2026	118,13	118,13	0,00	67,35	54,43	12,91	1,03	0,66	1,48	120,20	120,00	OK	24	0,01	
30.07.2026	109,84	109,84	0,00	67,80	54,38	13,42	1,00	0,69	1,47	111,90	111,50	OK	24	0,01	
31.07.2026	105,46	105,46	0,00	67,93	54,30	13,63	0,92	0,70	1,44	107,30	107,20	OK	24	0,00	
01.08.2026	111,04	111,04	0,00	67,17	54,51	12,66	0,87	0,73	1,41	113,00	112,80	OK	24	0,00	
02.08.2026	123,72	123,72	0,00	67,06	54,92	12,14	0,87	0,74	1,50	125,80	125,80	OK	24	0,00	
03.08.2026	141,14	141,14	0,00	66,58	55,01	11,57	0,86	0,74	1,58	143,50	143,50	OK	24	0,01	
04.08.2026	98,72	98,72	0,00	69,29	53,34	15,95	0,94	0,76	1,57	100,40	100,40	OK	24	0,00	
05.08.2026	101,55	101,68	-0,13	69,32	53,42	15,90	0,92	0,81	1,58	103,30	103,40	OK	24	0,00	
06.08.2026	64,44	65,11	-0,67	75,35	50,46	24,90	0,92	0,79	1,59	65,80	66,10	OK	24	0,00	
07.08.2026	112,55	112,55	0,00	68,24	53,95	14,30	0,87	0,75	1,59	114,20	114,70	OK	24	0,00	
08.08.2026	117,66	117,92	-0,26	68,35	54,35	14,00	0,84	0,74	1,53	119,50	120,10	OK	24	0,00	
09.08.2026	134,73	134,73	0,00	66,73	55,36	11,37	0,85	0,75	1,54	136,70	137,30	OK	24	0,00	
10.08.2026	157,63	157,63	0,00	65,71	55,60	10,11	0,81	0,73	1,59	159,90	160,60	OK	24	0,01	
11.08.2026	188,43	188,43	0,00	64,87	56,29	8,58	0,78	0,72	1,61	191,00	192,10	OK	24	0,00	
12.08.2026	187,08	187,08	0,00	65,34	56,19	9,14	0,78	0,71	1,66	189,60	190,80	OK	24	0,01	
13.08.2026	137,94	137,94	0,00	66,70	55,05	11,65	0,81	0,70	1,60	139,90	140,60	OK	24	0,01	
14.08.2026	139,31	139,31	0,00	66,45	55,42	11,04	0,80	0,70	1,54	141,40	141,90	OK	24	0,01	
15.08.2026	142,59	142,59	0,00	66,70	55,64	11,06	0,80	0,72	1,58	144,70	145,30	OK	24	0,00	
16.08.2026	149,64	149,64	0,00	66,71	55,14	11,56	0,80	0,71	1,73	151,90	152,40	OK	24	0,01	
17.08.2026	147,03	147,03	0,00	66,79	54,84	11,95	0,81	0,72	1,74	149,30	149,70	OK	24	0,00	
18.08.2026	142,27	142,27	0,00	66,90	54,76	12,14	0,79	0,71	1,73	144,50	144,80	OK	24	0,01	
19.08.2026	153,87	153,87	0,00	66,61	54,99	11,62	0,80	0,72	1,78	156,30	156,60	OK	24	0,00	
20.08.2026	162,55	162,55	0,00	66,04	55,05	10,99	0,80	0,74	1,77	165,00	165,50	OK	24	0,00	
21.08.2026	168,97	168,97	0,00	65,49	55,19	10,29	0,80	0,75	1,72	171,40	172,10	OK	24	0,00	
22.08.2026	166,59	166,59	0,00	64,32	54,67	9,66	0,80	0,75	1,61	168,90	169,60	OK	24	0,00	
23.08.2026	162,86	162,86	0,00	63,80	53,66	10,14	0,79	0,77	1,65	165,00	165,80	OK	24	0,00	
Итого:	4088,43	4089,75	-1,33						50,26	4151,80	4163,40		768	0,17	0
Средние:				67,52	54,43	13,09	0,89	0,72							

Дата	Qобщ	V1	V2	Vd	G1	G2	Gподп	BHP	BOC	V3
	Гкал	м3	м3	м3	т	т	т	ч	ч	м3
22.07.2026	1523,0518	47985,78	47384,38	601,40	46653,53	46656,26	-2,73	6568,00		3,54
23.08.2026	1573,31	52137,58	51547,78	589,80	50741,95	50746,02	-4,06	7336		3,71
ИТОГО:	50,26	4151,80	4163,40	-11,60	4088,43	4089,75	-1,33	768,00	0	0,17

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

Подпись

В.А. Петренко/
Ф.И.О.

Подпись

/Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 53Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/26г.-23/08/26г.
Абонент: ООО "УК "Домоуправ" Договор N: 8848
Адрес: Университетская Набережная, 62 (ИТП-4) 16 стр.

Прибор: КАРАТ-306
Серийный номер: 33722817
Посуточный архив

Дата	G1 т	G2 т	Gd1 т	T1 °C	T2 °C	Td1 °C	P1 Мпа	P2 Мпа	Q1 Гкал	V1 м3	V2 м3	НС ч	ВНР ч	V3 м3	ВОС
23.07.2026	88,67	88,19	0,48	68,85	51,81	17,04	1,00	0,66	1,52	90,80	89,00	OK	24	0,00	
24.07.2026	84,41	84,09	0,32	69,48	51,24	18,24	1,04	0,66	1,55	86,50	84,80	OK	24	0,00	
25.07.2026	78,35	78,18	0,17	69,95	52,34	17,61	1,04	0,66	1,38	80,40	78,80	OK	24	0,00	
26.07.2026	79,62	79,28	0,33	69,85	52,46	17,40	1,06	0,65	1,39	81,60	80,00	OK	24	0,00	
27.07.2026	85,46	85,29	0,17	68,66	52,44	16,22	1,06	0,65	1,39	87,70	85,90	OK	24	0,00	
28.07.2026	112,99	112,99	0,00	68,37	55,30	13,08	1,06	0,64	1,48	116,20	113,70	OK	24	0,00	
29.07.2026	98,98	98,65	0,33	67,06	52,07	14,99	1,01	0,65	1,43	101,50	99,30	OK	24	0,00	
30.07.2026	91,80	91,80	0,00	67,41	52,14	15,27	0,98	0,68	1,41	94,40	92,20	OK	24	0,00	
31.07.2026	88,69	88,52	0,17	67,56	51,75	15,82	0,90	0,69	1,39	91,10	89,00	OK	24	0,00	
01.08.2026	100,45	100,28	0,17	66,93	52,63	14,30	0,84	0,72	1,42	103,20	100,80	OK	24	0,00	
02.08.2026	107,69	107,69	0,00	66,81	53,13	13,69	0,85	0,73	1,48	110,70	108,20	OK	24	0,00	
03.08.2026	127,60	127,44	0,16	66,21	53,83	12,38	0,83	0,73	1,53	131,00	128,20	OK	24	0,00	
04.08.2026	94,18	94,18	0,00	69,07	51,89	17,17	0,91	0,75	1,62	96,80	94,70	OK	24	0,00	
05.08.2026	97,58	97,58	0,00	68,82	51,83	16,98	0,90	0,79	1,62	100,30	98,10	OK	24	0,00	
06.08.2026	61,27	61,27	0,00	74,75	48,58	26,17	0,89	0,78	1,60	63,00	61,70	OK	24	0,00	
07.08.2026	104,54	104,54	0,00	68,31	51,21	17,11	0,85	0,74	1,73	107,30	105,20	OK	24	0,00	
08.08.2026	106,06	105,90	0,16	68,04	53,22	14,82	0,82	0,73	1,52	108,80	106,70	OK	24	0,00	
09.08.2026	125,09	125,09	0,00	66,55	54,02	12,53	0,83	0,74	1,57	128,40	125,90	OK	24	0,00	
10.08.2026	130,99	130,99	0,00	65,57	53,48	12,09	0,79	0,72	1,56	134,40	131,80	OK	24	0,00	
11.08.2026	177,59	177,59	0,00	64,76	55,67	9,08	0,77	0,71	1,60	182,30	178,70	OK	24	0,00	
12.08.2026	163,59	163,59	0,00	65,07	54,72	10,36	0,77	0,70	1,66	168,00	164,50	OK	24	0,00	
13.08.2026	129,86	129,86	0,00	66,48	53,84	12,64	0,79	0,69	1,64	133,50	130,50	OK	24	0,00	
14.08.2026	129,96	129,96	0,00	66,30	54,18	12,12	0,78	0,69	1,58	133,50	130,70	OK	24	0,00	
15.08.2026	132,95	132,78	0,16	66,49	53,71	12,78	0,78	0,70	1,68	136,50	133,60	OK	24	0,00	
16.08.2026	122,72	122,72	0,00	66,46	52,29	14,17	0,78	0,70	1,72	126,00	123,40	OK	24	0,00	
17.08.2026	122,68	122,51	0,17	66,53	53,45	13,08	0,79	0,70	1,61	125,90	123,30	OK	24	0,00	
18.08.2026	132,94	132,94	0,00	66,72	54,27	12,45	0,77	0,70	1,65	136,50	133,80	OK	24	0,00	
19.08.2026	138,31	138,31	0,00	66,44	54,33	12,11	0,78	0,71	1,67	142,00	139,20	OK	24	0,02	
20.08.2026	140,66	140,49	0,17	65,88	53,46	12,43	0,78	0,73	1,72	144,30	141,40	OK	24	0,00	
21.08.2026	162,99	162,99	0,00	65,20	54,73	10,47	0,78	0,74	1,67	167,30	164,00	OK	24	0,00	
22.08.2026	182,16	182,16	0,00	64,46	55,22	9,24	0,78	0,74	1,63	186,80	183,40	OK	24	0,00	
23.08.2026	193,90	193,90	0,00	63,54	54,44	9,10	0,78	0,75	1,68	198,70	195,20	OK	24	0,00	
Итого:	3794,74	3791,76	2,98						50,11	3895,40	3815,70		768	0,02	0
Средние:				67,27	53,11	14,15	0,87	0,71							

Дата	Qобщ Гкал	V1 м3	V2 м3	Vd м3	G1 т	G2 т	Gподп т	ВНР ч	ВОС ч	V3 м3
22.07.2026	1298,48	37043,17	35865,07	1178,10	35656,94	35641,08	15,85	5871		0,60
23.08.2026	1348,60	40938,57	39680,77	1257,80	39451,68	39432,84	18,84	6639		0,62
ИТОГО:	50,11	3895,40	3815,70	79,70	3794,74	3791,76	2,98	768	0	0,02

Представитель абонента:
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж. организации

/ В.А. Петренко/
Подпись Ф.И.О.

Подпись

/Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/26г.-23/08/26г.

Абонент:ООО "УК "ДОМОУПРАВ"

Договор N:8848

Адрес:40-летия Победы, 59

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00196426

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0x04BA

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2026	68,6	58,96	9,64	89,4	87,56	83,72	82,42	0	5,14	7	7	0,847	24	0	
24.07.2026	69,19	59,09	10,1	83,16	81,36	77,86	76,6	0	4,76	7	7	0,822	24	0	
25.07.2026	69,72	59,75	9,97	79,35	77,61	74,26	72,99	0	4,62	7	7	0,776	24	0	
26.07.2026	69,5	59,54	9,96	79,27	77,54	74,18	72,95	0	4,59	7	7	0,773	24	0	
27.07.2026	68,39	58,56	9,83	86,82	85	81,34	80,05	0	4,95	7	7	0,834	24	0	
28.07.2026	67,83	59,43	8,4	91,67	89,79	85,82	84,47	0	5,32	7	7	0,751	24	0	
29.07.2026	66,22	58,87	7,35	108,18	106,01	101,7	100,07	0	5,94	7	7	0,777	24	0	
30.07.2026	67,21	58,87	8,34	95,46	93,48	90,42	88,96	0	4,52	7	7	0,776	24	0	
31.07.2026	67,39	58,89	8,5	93,98	92,06	88,68	87,24	0	4,82	7	7	0,783	24	0	
01.08.2026	66,62	58,4	8,22	96,41	94,49	90,49	89,05	0	5,44	7	7	0,778	24	0	
02.08.2026	66,56	58,22	8,34	107,08	104,99	100,63	99,04	0	5,95	7	7	0,874	24	0	
03.08.2026	65,89	58,52	7,37	122,63	120,25	115,02	113,21	0	7,04	7	7	0,883	24	0	
04.08.2026	68,73	58,01	10,72	84,41	82,63	79,29	78,05	0	4,58	7	7	0,886	24	0	
05.08.2026	68,5	58,68	9,82	90,92	88,99	85,63	84,27	0	4,72	7	7	0,873	24	0	
06.08.2026	74,45	59,45	15	60,55	59,09	56,96	56,02	0	3,07	7	7	0,886	24	0	
07.08.2026	67,53	58,13	9,4	94,44	92,5	88,93	87,57	0	4,93	7	7	0,868	24	0	
08.08.2026	67,35	58,87	8,48	100,95	98,89	95	93,5	0	5,39	7	7	0,84	24	0	
09.08.2026	66,3	59,04	7,26	124,62	122,17	117,32	115,46	0	6,71	7	7	0,885	24	0	
10.08.2026	65,34	59,09	6,25	137,63	134,96	129,52	127,45	0	7,51	7	7	0,843	24	0	
11.08.2026	64,53	59,35	5,18	169,71	166,51	159,45	156,87	0	9,64	7	7	0,864	24	0	
12.08.2026	64,87	59,49	5,38	164,44	161,31	155,17	152,64	0	8,67	7	7	0,867	24	0	
13.08.2026	66,25	58,85	7,4	121,79	119,38	115,33	113,48	0	5,9	7	7	0,884	24	0	
14.08.2026	65,96	58,67	7,29	116,63	114,41	109,85	108,11	0	6,3	7	7	0,833	24	0	
15.08.2026	66,22	59,46	6,76	126,31	123,84	118,86	116,95	0	6,89	7	7	0,837	24	0	
16.08.2026	66,27	59,29	6,98	134,6	131,93	126,79	124,73	0	7,2	7	7	0,921	24	0	
17.08.2026	66,33	58,92	7,41	128,74	126,17	121,15	119,24	0	6,93	7	7	0,935	24	0	
18.08.2026	66,47	59,23	7,24	132,87	130,22	125,1	123,11	0	7,11	7	7	0,939	24	0	
19.08.2026	66,14	59,07	7,07	130,83	128,25	122,9	120,93	0	7,32	7	7	0,906	24	0	
20.08.2026	65,61	59,15	6,46	142,21	139,43	134,76	132,56	0	6,87	7	7	0,899	24	0	
21.08.2026	64,91	58,96	5,95	148,66	145,83	140,96	138,71	0	7,12	7	7	0,866	24	0	
22.08.2026	63,86	57,78	6,08	135,68	133,15	128,66	126,7	0	6,45	7	7	0,807	24	0	
23.08.2026	63,39	56,9	6,49	139,16	136,6	131,58	129,59	0	7,01	7	7	0,884	24	0	
Итого:				3618,5	3546,4	3407,3	3352,99	0	193,41			27,197	768	0	
Средние:	66,94	58,85	8,08							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2624:00	41715,11	40524,47	39603,07	39131,69	1,84	1392,78	1217,382	12734	0
23/08/2624:00	45333,67	44070,87	43010,4	42484,68	1,84	1586,19	1244,579	13502	0
Итого:	3618,56	3546,4	3407,33	3352,99	0	193,41	27,197	768	0

Представитель абонента
Директор ООО "УК "Домоуправ"

Представитель теплоснабж.организации

Подпись / В.А. Петренко/
Ф.И.О.

Подпись /Ю.О. Мартовская/
Ф.И.О.

МП

ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ»
ИНЖЕНЕР СТИ 59Р
МАРТОВСКАЯ Ю.О.
24.08.2026